

SO	II-304	PAVILON AVVA - A8				Kód:	
SOII	09VZT	Vzduchotechnika -VZT					

Položka			Název položky	Číslo standardu		Výměra	
SO		Poř.č.	Specifikace	Poř.č.	PJ	počet	měr. jed.
			Zařízení č. 422 - Větrání skladu komunálního odpadu				
II-202.3	04 VZT	422.01	Ventilátor EBB 250 T - Elektrodesign		04 VZT	1	ks
II-202.3	04 VZT	422.02	Požární stěnový uzávěr PSUM - 90 200 x 315 TPM 006 / 99.40		04 VZT		
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:		04 VZT		
II-202.3	04 VZT	422.03	100 / 30 % tvar. dílů			25	ks
			Zařízení č. 450 - Šatny				
II-304	09 VZT	450.01	Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení, podstropní standard REMAK	1.6.	09 VZT	1	ks
			ve složení:				
			- přívodní ventilátor 1.200 m3/h, 250 Pa				
			- odvodní ventilátor 1.200 m3/h, 250 Pa				
			- vodní ohřívač				
			- filtry, klapky, tlumicí vložky				
			- rám pro podstropní aplikaci				
		(výkony viz. Tabulka výkonů)					
II-304	09 VZT	450.02	Tlumič hluku kulisový 100 x 320 x 1000	4.26	09 VZT	8	ks
II-304	09 VZT	450.03	Vířivá vyúst' čtvercová, přívodní, Qv - max 650 m3/h, vč. regulační klapky	4.1	09 VZT	4	ks
II-304	09 VZT	450.04	Talířový ventil plastový d 200, např. IT 200 / 170	4.4	09 VZT	4	ks
II-304	09 VZT	450.05	Talířový ventil plastový d 125, např. IT 125 / 100	4.4	09 VZT	4	ks
II-304	09 VZT	450.06	Ohebná hadice protihluková d 250, např.Sonoflex MI - 200	3.6	09 VZT	15	bm
II-304	09 VZT	450.07	Požární klapka 400x200 např.PKTM - 90 / CZ - Mandík	4.6	9 VZT	1	ks
II-304	09 VZT	450.08	Požární klapka 315x150 např.PKTM - 90 / CZ - Mandík	4.6	9 VZT	2	ks
II-304	09 VZT	450.09	Stěnová mřížka s roztečí lamel 20mm - 800 x 250	4.20	09 VZT	2	ks
		450.10	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:				
II-304	09 VZT		200 / 30 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	3	bm
			250 / 30 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	10	bm
			125 / 30 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	12	bm

SO	II-304	PAVILON AVVA - A8			Kód:		
SOII	09VZT	Vzduchotechnika -VZT					
Položka			Název položky	Číslo standardu		Výměra	
SO		Poř.č.	Specifikace	Poř.č.	PJ	počet	měr. jed.
II-304	09 VZT	450.11	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:				
			1890 /50 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	10	bm
II-304	09 VZT		1500 /50 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	68	bm
II-304	09 VZT		Tepelná a protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	6.1	09 VZT	22	m2
			s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou				
			Zařízení č. 451 - Větrání WC				
II-304	09 VZT	451.01	Potrubní ventilátor diagonální např.Mixvent TD 150 / 160 N	1.8	09 VZT	7	ks
II-304	09 VZT		300m3/h, 150 Pa				
II-304	09 VZT		vč. Samočinné zpětné klapky d 160	4.23		7	
II-304	09 VZT	451.02	Tlumiče hluku MAA 160	3.6	09 VZT	14	ks
II-304	09 VZT	451.03	Talířový ventil plastový např. IT 125 / 100 - Multivac	4.4	09 VZT	29	ks
II-304	09 VZT	451.05	Ohebná hadice hliníková např. Aluflex MI - 125	3.6	09 VZT	50	bm
II-304	09 VZT	451.07	Stěnová mřížka s roztečí lamel 20mm - 600 x 200	4.20	09 VZT	14	ks
II-304	09 VZT		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:	3.5	09 VZT		
II-304	09 VZT	451.09	200 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	40	bm
		451.10	160 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	40	bm
		451.11	125 / 60 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	20	bm
			Zařízení č. 452 - Rozvodna SLP				
		452.01	Potrubní ventilátor diagonální d 200, např.Mixvent TD 800 / 200	1.10	09 VZT	1	ks
II-304	09 VZT		500m3/h, 150 Pa				
II-304	09 VZT		vč. Samočinné zpětné klapky d 200	4.23			
II-304	09 VZT	452.02	Tlumič hluku THK 200/500	3.6	09 VZT	1	ks
		452.04	Obdélníková vyústka odvodní VK 1 - R1 - 325 x 225	4.17	09 VZT	1	ks
II-304	09 VZT	452.05	Požární stěnový uzávěr - 600 x 200 - Mandík	4.8	09 VZT	1	ks
II-304	09 VZT	452.06	Požární klapka 200x200, např.PKTM - 90 / CZ - Mandík	4.6	09 VZT	1	ks

SO	II-304	PAVILON AVVA - A8				Kód:		
SOII	09VZT	Vzduchotechnika -VZT						
Položka			Název položky	Číslo standardu		Výměra		
SO		Poř.č.	Specifikace	Poř.č.	PJ	počet	měr. jed.	
II-304	09 VZT		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:	3.5	09 VZT			
II-304	09 VZT	452.07	200 / 40 % tvar. dílů			3	bm	
			Krycí mřížka 400x250			1	ks	
II-304	09 VZT		Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:					
			1000 /50 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	6	bm	
			1500 /50 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	2	bm	
			Krycí mřížka d200			1	ks	
II-304	09 VZT	452.08	Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	7.1	09 VZT	5	m2	
			Zařízení č. 453 - Rozvodna NN					
II-304	09 VZT	453.01	Potrubní ventilátor diagonální d 250, např.Mixvent TD 800 / 200	1.10	09 VZT	1	ks	
II-304	09 VZT		500m3/h, 150 Pa					
			vč. Samočinné zpětné klapky d 200	4.23				
II-304	09 VZT	453.02	Tlumič hluku THK 200/500	3.6	09 VZT	1	ks	
II-304	09 VZT							
		453.04	Obdélníková vyústka odvodní VK 1 - R1 - 325 x 225	4.17	09 VZT	1	ks	
II-304	09 VZT	452.06	Požární klapka 200X200, např.PKTM - 90 / CZ - Mandík	4.6	09 VZT	1	ks	
			Krycí mřížka 400x250			1	ks	
II-304	09 VZT	453.05	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:					
II-304	09 VZT	453.06	200 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	3	bm	
			Krycí mřížka d200			1	ks	
II-304	09 VZT		Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:					
			1000 /50 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	9	bm	
			1500 /50 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	2	bm	
II-304	09 VZT	452.08	Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	7.1	09 VZT	10	m2	
			Zařízení č. 454 - Sklad odpadu					
II-304	09 VZT	454.01	Potrubní ventilátor diagonální d 250, např.Mixvent TD 250/125	1.10	09 VZT	1	ks	
II-304	09 VZT		500m3/h, 150 Pa					
II-304	09 VZT		vč. Samočinné zpětné klapky d 125	4.23		1	ks	
II-304	09 VZT	454.02	Tlumič hluku MAA 160 THK 125/500	4.26	09 VZT	1	ks	
		454.04	Stěnová mřížka 300x200	4.17	09 VZT	2	ks	

SO	II-304	PAVILON AVVA - A8				Kód:		
SOII	09VZT	Vzduchotechnika -VZT						
Položka			Název položky	Číslo standardu		Výměra		
SO		Poř.č.	Specifikace	Poř.č.	PJ	počet	měr. jed.	
			Krycí mřížka d125			1	ks	
II-304	09 VZT		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:					
II-304	09 VZT	454.06	200 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	20	bm	
			Zařízení č. 455 - Větrání strojovny ÚT					
II-304	09 VZT	455.01	Potrubní ventilátor diagonální d 250, např.Mixvent TD 800 / 200	1.10	09 VZT	1	ks	
II-304	09 VZT		500m3/h, 150 Pa					
II-304	09 VZT		vč. Samočinné zpětné klapky d 200	4.23				
II-304	09 VZT	455.02	Tlumič hluku 160mm L = 500	4.26	09 VZT	1	ks	
II-304	09 VZT	455.04	Obdélníková vyústka odvodní VK 1 - R1 - 325 x 225	4.17	09 VZT	1	ks	
II-304	09 VZT	455.06	Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:					
II-304	09 VZT	455.07	200 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	3	bm	
II-304	09 VZT	455.08	Požární klapka 200X200, např.PKTM - 90 / CZ - Mandík	4.6	09 VZT	1	ks	
			Krycí mřížka d200			2	ks	
II-304	09 VZT	455.09	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:					
			1000 /50 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	5	bm	
			1500 /50 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	2	bm	
			Krycí mřížka 400x250			1	ks	
			Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	7.1	09 VZT	10	m2	
			Zařízení č. 456 - Větrání CHUC					
II-304	09 VZT	456.01	Ventilátorová jednotka ve venkovním provedení, standard JANKA	1.2	09 VZT	1	ks	
II-304	09 VZT		16600 m3/h, 250 Pa					
II-304	09 VZT		vč. Pružných manžet			1	ks	
II-304	09 VZT		vč. Rámu			1	ks	
II-304	09 VZT		(parametry zařízení viz. Tabulka výkonů)					
II-304	09 VZT	456.02	Obdélníková vyústka přívodní VK 2 - R1 - 425 x 145	4.16	09 VZT	24	ks	
II-304	09 VZT		Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:					
II-304	09 VZT	456.03	1500 /50 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	120	bm	
II-304	09 VZT	456.04	2630 /50 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	30	bm	
II-304	09 VZT		Tepelná izolace 60mm s oplechováním			15	m2	
			Požární izolace 60 min			70	m2	

SO	II-304	PAVILON AVVA - A8				Kód:		
SOII	09VZT	Vzduchotechnika -VZT						

Položka			Název položky	Číslo standardu		Výměra	
SO		Poř.č.	Specifikace	Poř.č.	PJ	počet	měr. jed.
			Zařízení č. 457 - Větrání denní místnost, čajové kuchyňky				
II-304	09 VZT	457.01	Jednotkový radiální ventilátor	1.8	09 VZT	4	ks
II-304	09 VZT		150m3/h, 150 Pa				
II-304	09 VZT		vč. Samočinné zpětné klapky d 125			4	ks
II-304	09 VZT	457.03	Stěnová mřížka s roztečí lamel 20mm - 400 x 200	4.20	09 VZT	8	ks
II-304	09 VZT		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:	3.5	09 VZT		
II-304	09 VZT	457.04	125 / 60 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	50	bm
II-304	09 VZT	460.01	Zařízení č.460 - Chlazení NN - 1S06 - Split				
			Vnitřní klimatizační jednotka SPLIT systém v podstropním provedení	2.2	09 VZT	1	kpl
			Qch - 10,5 kW		09 VZT		
			vč. infra ovládání, čerpadla kondenzátu		09 VZT		
			Venkovní kondenzační jednotka		09 VZT		
			Qch - 10,7 kW		09 VZT		
			vč. celoroční výbavy		09 VZT		
			vč. konzol pro osazení na střeche		09 VZT		
			Cu potrubí, kabeláže, zprovoznění zařízení		09 VZT		
II-304	09 VZT	468.01	Zařízení č.468 - Chlazení SLP - 1S07 - Split				
			Vnitřní klimatizační jednotka SPLIT systém v podstropním provedení	2.2	09 VZT	1	kpl
			Qch - 1,5 kW		09 VZT		
			vč. infra ovládání, čerpadla kondenzátu		09 VZT		
			Venkovní kondenzační jednotka		09 VZT		
			Qch - 1,7 kW		09 VZT		
			vč. celoroční výbavy		09 VZT		
			vč. konzol pro osazení na střeche		09 VZT		
			Cu potrubí, kabeláže, zprovoznění zařízení		09 VZT		
			Doplňkový materiál				
II-304	09 VZT	457.05	Montážní, těsnící a spojovací materiál		09 VZT	1	sada