
12.STR.VZT.318/723.35
12.STR.VZT.317/723.33
12.319.VZT.0000/713.01
Pz + 2016.01
12.317.VZT.317/707.01
Pz + 2016.01
4,40kW
12.318.VZT.318/706.02
Pz + 2016.02
2,04kW
12.STR.VZT.323/723.36
12.323.VZT.323/707.06
Pz + 2016.01
4,41kW
12.STR.VZT.317/723.34
12.STR.VZT.323/723.37
12.STR.VZT.314/723.32
12.314.VZT.314/707.02
Pz + 2016.01
4,43kW
12.STR.VZT.224/723.22
12.324.VZT.324/707.05
Pz + 2016.01
4,41kW
700.20A
RF se stupňovitě 100 m3/h
250x250
12.STR.VZT.324/723.21
12.STR.VZT.314/723.31
12.STR.VZT.312/723.29
12.314.VZT.314/706.01
Pz + 2016.01
3,15kW
12.STR.VZT.312/723.30
12.311.VZT.311/707.03
Pz + 2016.01
5kW
12.311.VZT.311/707.04
Pz + 2016.01
5kW
12.304.VZT.0000/750.01
SFX + SFX8
12.335.VZT.335/750.02
SFX + SFX8
LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY
– PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT
– ODVODNÍ ANEMOSTAT
– FAN-COIL CHLADÍCÍ KAZETA
– VÝVIČKY
– NAVÍTÁNÍ VENTILÁTOR
– POTRUBNÍ VENTILÁTOR
– TLUMIČ HLUKU
POZNÁMKA:
– VŠEMIRE SKIO POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ INSTALAČNÍM ŠACHTOU BUDE ŘEŠENÉ IZOLOVANÁ
– POŽÁRNÍ KLAPKY IZOLOVANÝ A POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE
– PODHLEDY ODVĚTRÁNY OTVORY V POTRUBÍ #20 MM
±0,000=261,70 (PODLAHA 1.NP PAVILONU)
OHL ŽS BRNO
UKB - 1 - RD - D - 307 - 09 - 104 - 04
JARO MÍR ČERNÝ
KAREL TUZA
PETR UHLÍŘ
GJ PLUS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PAVEL KRÁL ev.č. 1114
ZAST. PROJEKTANT: GJ PLUS
KOORDINÁTOR: Ing. Radoslav Jakubec
ZAST. KOORDINÁTOR: Ing. Petr Kovařík
DOP. PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Kučera
VYPRACOVAL: Ing. Jaroslav Mach
STAVBA: MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS SCHÓNICE - AVIA
AVIA - I. ETAPA - MODRÁ
D.SO 8 - 307 PAVILON AVIA - A12
OBJ. ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI
ZAČ. VÝKRESU
PODORYS 3.NP
DATUM: 12.2016
ZPRACOVÁNÍ: 9 - 04
PŘÍPRAVA: 04 - 12
MĚŘÍTKO: 1:50
PLAN. ČÍSLO: 104
ČÁST: 04