

	<b>306</b>	<b>SOII PAVILON - A10</b>
SOII	306.09	Vzduchotechnika -VZT

Položka			Název položky Specifikace	Číslo standardu		Výměra	
SO		Poř.č.		Poř.č.	PJ	počet	měr. jed.
			<b>Zařízení č. 650 - Šatny</b>				
306	09 VZT	650.01	Klimatizační jednotka ve vnějším provedení, ležatá standard AZ Klima ve složení: - přívodní ventilátor 5.750 m3/h, 250 Pa - odvodní ventilátor 5.750 m3/h, 250 Pa - komora tlumiče hluku - deskový výměník ZZT - vodní ohříváč Qt= 34,71 kW, voda: 80/60 st. C - volná komora pro směš. Uzel - filtry, klapky, tlumící vložky - rámu ( výkony viz. Tabulka výkonů )	1.6	09 VZT	1	ks
		650.02	Tlumič hluku 800 x 500 x 2000, buňkový	4.26	09 VZT	1	ks
		650.03	Tlumič hluku 900 x 400 x 2000, buňkový	4.26	09 VZT	1	ks
		650.04	Vířivá výúst' čtvercová, přívodní, Qv - max 650 m3/h, vč. regulační klapky	4.1	09 VZT	12	ks
		650.05	Vířivá výúst' čtvercová, odvodní, Qv - max 650 m3/h, vč. regulační klapky	4.1	09 VZT	12	ks
		650.06	Požární klapka 315x200, např.PKTM - 90 / CZ	4.6	9 VZT	2	ks
		650.07	Požární klapka 200x200, např.PKTM - 90 / CZ	4.6	9 VZT	2	ks
		650.08	Požární klapka 400x140, např.PKTM - 90 / CZ	4.6	9 VZT	2	ks
		650.09	Požární klapka 400x200, např.PKTM - 90 / CZ	4.6	9 VZT	4	ks
		650.10	Požární klapka 500x250, např.PKTM - 90 / CZ	4.6	9 VZT	6	ks
		650.11	Požární klapka 560x140, např.PKTM - 90 / CZ	4.6	9 VZT	2	ks
		650.12	Talířový ventil plastový - odvod, ø 160	4.4.	09 VZT	16	ks
		650.13	Regulační klapka s ručním ovládáním ø160	4.13	09 VZT	8	ks
		650.14	Ohebná hadice protihluková d 250, např.Sonoflex MI - 254	3.6	09 VZT	40	bm
		650.15	Ohebná hadice protihluková d 160, např.Sonoflex MI - 160	3.6	09 VZT	16	bm
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:		09 VZT		

		160 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	30	bm
		Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:		09 VZT		
		2630 /60 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	25	bm
		2200 /20 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	10	bm
		1890 /20 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	12	bm
		1500 /40 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	40	bm
		1260 /40 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	55	bm
		890 /30 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	75	bm
		Tepelná a protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. Páskou, vč. oplechování	6.1	09 VZT	80	m2
		Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	7.1	09 VZT	60	m2
		<b>Zařízení č. 651 - Větrání WC</b>		09 VZT		
	651.01	Potrubní ventilátor diagonální d 160, např. Mixvent TD 500/160 430m3/h, 150 Pa vč. Samočinné zpětné klapky d 160 a čas. Doběhu DT3	1.8	09 VZT	6	ks
	651.02	Tlumič hluku 160/1000	3.6	09 VZT	12	ks
	651.03	Talířový ventil d 160	4.4	09 VZT	36	ks
	651.04	Výfuková hlavice o315	4.4	09 VZT	2	ks
		Dveřní mřížka - 500 x 100, oboustanná, hliník - DODÁ STAVBA	4.20	09 VZT	4	ks
		Dveřní mřížka - 500 x 50, oboustanná, hliník - DODÁ STAVBA	4.20	09 VZT	10	ks
	651.04	Ohebná hadice hliníková, d 160, např. ALUDEC MI - 160	3.6	09 VZT	36	bm
		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:		09 VZT		
		315 / 20 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	10	bm
		250 / 20 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	10	bm
		160 / 50 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	75	bm
		<b>Zařízení č. 652 - Větrání CHÚC</b>		09 VZT		
	652.01	Ventilátorová jednotka ve venkovním provedení, standard AZ Klima 18.300 m3/h, 350 Pa	1.2	09 VZT	1	ks

		vč. Pružných manžet		09 VZT		
		vč. Rámu		09 VZT		
		( parametry zařízení viz. Tabulka výkonů )		09 VZT		
	652.02	Obdélníková vyústka přívodní VK 2 - R1 - 560 x 280	4.16	09 VZT	19	ks
		Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:		09 VZT		
		4600 /60 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	15	bm
		2630 /40 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	10	bm
		2260 /40 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	10	bm
		1890 /40 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	27	bm
		1450 /30 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	25	bm
		Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	7.1	01 SZ	100	m2
		Tepelná izolace s oplechováním	7.1	09 VZT	25	m2
		<b>Zařízení č. 608 - Větrání náhradního zdroje</b>		09 VZT		
	608.01	Potrubní ventilátor 600x300, např.ILT/4-285	1.8	09 VZT	1	ks
		3000m3/h, 200 Pa				
		vč. Pružných manžet 600x300 a prostorového termostatu (ks 1)		09 VZT	2	ks
	608.02	Tlumič hluku 600x300/1200	3.6	09 VZT	1	ks
	608.03	Obdelníková výustka odvodní VP1-R1 560x280	3.6	09 VZT	4	ks
	608.04	Regulační klapka 1400x200, samotížná	3.6	09 VZT	1	ks
	608.05	Regulační klapka 1800x1800, samotížná	3.6	09 VZT	1	ks
	608.06	Regulační klapka 2500x1100, samotížná	3.6	09 VZT	1	ks
		Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:		09 VZT		
		6400 /100 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	3	bm
		2200 /40 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	18	bm
		<b>Zařízení č. 609 - Větrání trafostanice č.5</b>		09 VZT		
	609.01	Ventilátorová jednotka ve venkovním provedení, standard AZ Klima	1.2	09 VZT	1	ks
		13.800 m3/h, 150 Pa		09 VZT		
		vč. Pružných manžet		09 VZT		
		vč. Rámu a prostorového termostatu		09 VZT		
		( parametry zařízení viz. Tabulka výkonů )		09 VZT		

		609.02	Obdelníková výustka přívodní VP1-R1 560x280	3.6	09 VZT	12	ks
		609.03	Regulační klapka 800x1000, vč. Servopohonu	3.6	09 VZT	1	ks
		609.04	Regulační klapka 1300x1300, vč. Servopohonu	3.6	09 VZT	1	ks
			Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:		09 VZT		
			5600 /80 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	4	bm
			3200 /40 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	10	bm
			Doplňkový materiál		09 VZT		
			Montážní, těsnící a spojovací materiál		09 VZT	1	sada