

ŘEZ A–A

ŘEZ B–B





LEGENDA MÍSTNOSTÍ								
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA KÓD	PODLAHA POPIS	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA	PODHLED KÓD	PODHLED POPIS
1S01	CHODBA	90,47	K3	TERACOVÁ DLAŽBA	–	KER. SOKL V=100	P3	AKUSTICKÝ S.V. 2800
1S02	SCHODIŠTĚ	9,49	L2	LINOLEUM	–	–	–	–
1S03	VÝTAH	3,06	N1	NÁTĚR	PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	–	–	–
1S04	NEBEZPEČNÝ ODPAD	3,69	P1	PRŮMYSLOVÁ PODL.	OMYV. NÁTĚR ELASTOCRYL V=2000	KER. SOKL V=100	–	–
1S05	WC STUDENTI MUŽI	10,58	K1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
1S06	WC STUDENTI MUŽI+IMOBILNÍ + SPRCHA	4,92	K27	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
1S11	ŠATNA STUDENTŮ – MUŽI	15,61	L4	LINOLEUM	–	SOKL LINOL. V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
1S12	SKLAD MATERIÁLU MECH. D.	10,27	P1	PRŮMYSLOVÁ PODL.	–	KER. SOKL V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
1S13	PRACOVNA MECHANIKA	14,59	P1	PRŮMYSLOVÁ PODL.	KER. OBKL. V=2000 ZA UMYVADLEM	KER. SOKL V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
1S14	MECHANICKÁ DÍLNA	16,27	P1	PRŮMYSLOVÁ PODL.	KER. OBKL. V=2000 ZA UMYVADLEM	KER. SOKL V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
1S15	SKLAD CHEMIKÁLIÍ	13,18	P1	PRŮMYSLOVÁ PODL.	KER. OBKL. V=2000	KER. SOKL V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
1S16	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	88,66	S4	VODOTĚSNÁ STĚRKA	–		–	–
1S17	NEOBSAZENO	–	–	–	–	–	–	–
1S18	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	13,18	L4	LINOLEUM	–	SOKL LINOL. V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
1S19	ROZVODNA SLP	16,27	L3	ZDVOJ.PODL.ANTISTATIK	PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	SOKL LINOL. V=100	–	
1S21	ROZVODNA NN	17,69	P1	PRŮMYSLOVÁ PODL.	–	KER. SOKL V=100	–	
1S22	ŠATNA STUDENTŮ – ŽENY	23,12	L4	LINOLEUM	–	SOKL LINOL. V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2800
1S23	WC STUDENTI ŽENY + ÚKLID	10,58	K1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
1S24	WC STUDENTI ŽENY+IMOBILNÍ + SPRCHA	4,92	K27	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2400	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2400
1S27	STROJOVNA UT	26,89	S4	VODOTĚSNÁ STĚRKA	–	PODLAHLOVÝ FABION SOKL V=100	–	–
1S28	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	19,18	P1	PRŮMYSLOVÁ PODL.	–	–	–	–
1S29	KOMUNÁLNÍ ODPAD	8,00	P1	PRŮMYSLOVÁ PODL.	OMYV. NÁTĚR ELASTOCRYL V=2000	KER. SOKL V=100	–	–

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

- PŘÍVODNÍ ANEMOSTAT
- ODVODNÍ ANEMOSTAT
- FAN–COIL CHLADICÍ KAZETA
- VYÚSTKY
- NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR
- POTRUBNÍ VENTILÁTOR
- TLUMIČ HLUKU

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ SACÍ POTRUBÍ PROCHAZEJÍCÍ INSTALAČNÍ ŠACHTOU BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO
- POŽÁRNÍ KLAPKY DOIZOLOVÁNY K POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCI
- PODHLEDY ODVĚTRÁNY OTVORY V POTRUBÍ ø20 MM

03	11.6.2007	ING. JIŘÍ DAVID	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
02	1.6.2007	ING. JIŘÍ DAVID	PŘÍPOČET CHLAZENÍ ROZVODNY SLABOPROUDU SPLIT JEDNOTKOU
01	1.12.2006	ING. JIŘÍ DAVID	KOORDINACE POTRUBNÍCH TRAS, ZMĚNA POŽÁRNÍHO ŘEŠENÍ, DALŠÍ ZMĚNY VIZ. PŘÍLOHA TECH. ZPRÁVY
REVIZE	DATUM	JMÉNO, PODPIS	POPIS REVIZE



±0,000=281,70 (PODLAHA 1.NP PAVILONŮ)

OHL ŽS BRNO

UKB - 1 - RD - D - 309 - 09 - 101 - 03

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

A PLUS

KOORDINACE PROJEKTU: PROMED BRNO spol. s r.o.	PROJEKTANT PROFESE: luft projekt, Rybkova 1, 602 00 Brno, tel./fax: 541 21 03 36, www.luftprojekt.cz	ZODP.PROJEKTANT: ING. ANTONÍN KAŠPAR
HL.INŽ.PROJEKTU: ING. FRANTIŠEK JAKUBEC		VYPRACOVAL: ZBYNĚK LAZAR
INVESTOR: MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ		

STAVBA: MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE - AVVA
AVVA - 1. ETAPA - MODRÁ

ČÁST: D. SO II - 309 PAVILON AVVA - A18
09. VZDUCHOTECHNIKA

STUPEŇ	DSPS
DATUM	4.7.2006
POČET F A4	15 A4
Č.ZAKÁZKY	06–001
ARCH.ČÍSLO	–

NÁZEV VÝKRESU	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
1.PODZEMNÍ PODLAŽÍ	1:50	101	03