

	309	SOII PAVILON - A18
SOII	309.09	Vzduchotechnika -VZT

Položka			Název položky Specifikace	Číslo standardu		Výměra	
SO		Poř.č.		Poř.č.	PJ	počet	měr. jed.
			Zařízení č. 207 - Hlubokomrazící boxy				
		207.01	Potrubní ventilátor diagonální d 160, např.Mixvent TD 500/160N 400m3/h, 150 Pa vč. Samočinné zpětné klapky d 200	1.10	09 VZT	1	ks
		207.02	Ohebná hadice hliníková, d 160, např. Sonoflex - 125	4.23	09 VZT	4	bm
		207.03	Vířivá vyúst' čtvercová, odvodní, Qv - max 650 m3/h, vč. regulační klapky	3.6	09 VZT	1	ks
		207.04	Vířivá vyúst' čtvercová, přívodní, Qv - max 650 m3/h, vč. regulační klapky	4.1	09 VZT	1	ks
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 160 / 30 % tvar. dílů				
				3.5	09 VZT	10	bm
			Zařízení č. 208 - Fotokomora				
		207.01	Potrubní ventilátor diagonální d 160, např.Mixvent TD 500/160N 400m3/h, 150 Pa vč. Samočinné zpětné klapky d 200	1.10	09 VZT	1	ks
		207.02	Tlumič hluku 160/1000	4.23	09 VZT	2	ks
		207.03	Vířivá vyúst' čtvercová, odvodní, Qv - max 650 m3/h, vč. regulační klapky	3.6	09 VZT	1	ks
		207.04	Vířivá vyúst' čtvercová, přívodní, Qv - max 650 m3/h, vč. regulační klapky	4.1	09 VZT	1	ks
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 160 / 30 % tvar. dílů				
				3.5	09 VZT	19	bm
			Zařízení č. 250 - Větrání šaten				
		250.01	Potrubní ventilátor radiální 1100m3/h, 200 Pa vč. Samočinné zpětné klapky	1.10	09 VZT	1	ks
		250.02	Tlumič hluku 400x200/1000	4.23	09 VZT	2	ks
		250.03	Vířivá vyúst' čtvercová, odvodní, Qv - max 650 m3/h, vč. regulační klapky	3.6	09 VZT	2	ks
		250.04	Požární klapka d 315x200 např.PKTM - 90 / CZ	4.1	01 SZ	2	ks
				4.6	9 VZT	2	ks

	250.05	Požární klapka d 400x200 např.PKTM - 90 / CZ	4.7	10 VZT	1	ks
		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:				
		250 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	15	bm
		Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:				
		1500 /40 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	37	bm
		Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	7.1	01 SZ	12	m2
		Zařízení č. 251 - Větrání WC				
	251.01	Potrubní ventilátor diagonální d 160, např.Mixvent TD 500/160N	1.10	09 VZT	8	ks
		400m3/h, 150 Pa				
		vč. Samočinné zpětné klapky d 200	4.23	09 VZT		
	251.03	Tlumič hluku 160/1000	3.6	09 VZT	16	ks
	251.04	Talířový ventil d 125	4.4	09 VZT	32	ks
	251.05	Talířový ventil d 200	4.4	09 VZT	8	ks
	251.06	Ohebná hadice hliníková, d 125, např. ALUDEC MI - 125	3.6	09 VZT	120	bm
	251.07	Ohebná hadice hliníková, d 200, např. ALUDEC MI - 200	3.6	09 VZT	20	bm
	251.08	Stěnová mřížka SMU 20 - 400 x 200	4.20	09 VZT	16	ks
	251.09	Požární klapka d 200 např.PKTM - 90 / CZ	4.6	09 VZT	8	ks
		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:				
		200 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	150	bm
		160 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	180	bm
		125 / 60 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	224	bm
		Zařízení č. 252 - Rozvodna SLP				
	252.01	Potrubní ventilátor diagonální d 200, např.Mixvent TD 800/200	1.10	09 VZT	1	ks
		150m3/h, 150 Pa				
		vč. Samočinné zpětné klapky d 200		09 VZT		
	252.02	Tlumič hluku 200/1000	3.6	09 VZT	2	ks
	252.03	Vířivá výúst čtvercová, odvodní, Qv - max 650 m3/h, vč. regulační klapky	4.1	09 VZT	1	ks
		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:				
		200 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	18	bm

			Zařízení č. 252A - Chlazení rozvodna SLP				
		252A.01	Vnitřní jednotka v nástěnném provedení SPLIT systém Qch=1,5kW	1.8	09 VZT	1	ks
		252A.02	Venkovní kondenzační jednotka Qch=1,5kW	3.6	09 VZT	1	ks
			vč. vybavy pro celoroční provoz, rámu pod jednotku				
		252A.03	Propojovací Cu potrubí, kabeláže, chladivo Zprovoznění zařízení	4.6	9 VZT	1	kpl
			Zařízení č. 253 - Rozvodna NN				
		253.01	Potrubní ventilátor diagonální d 200, např. Mixvent TD 800/200 150m3/h, 150 Pa	1.10	09 VZT	1	ks
			vč. Samočinné zpětné klapky d 200	4.23	09 VZT		
		253.02	Tlumič hluku 200/1000	3.6	09 VZT	2	ks
		253.03	Vířivá vyúst' čtvercová, odvodní, Qv - max 650 m3/h, vč. regulační klapky	4.1	09 VZT	1	ks
		253.04	Vyústka pro kruhové potrubí TRK1-R5 400 x 110		09 VZT	1	ks
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 200 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	12	bm
			Zařízení č. 253A - Chlazení rozvodny NN				
		253A.01	Vnitřní jednotka v nástěnném provedení SPLIT systém Qch=10,5kW	1.8	09 VZT	1	ks
		253A.02	Venkovní kondenzační jednotka Qch=10,5kW	3.6	09 VZT	1	ks
			vč. vybavy pro celoroční provoz, rámu pod jednotku				
		253A.03	Propojovací Cu potrubí, kabeláže, chladivo Zprovoznění zařízení	4.6	9 VZT	1	kpl
			Zařízení č. 254 - Sklad prádla				
		254.01	Potrubní ventilátor diagonální d 160, např. Mixvent TD 500/160 200m3/h, 120 Pa	1.10	09 VZT	1	ks
			vč. Samočinné zpětné klapky d 160	4.23	09 VZT		
		254.02	Tlumič hluku 160/1000	3.6	09 VZT	2	ks
		254.03	Vířivá vyúst' čtvercová, odvodní, Qv - max 650 m3/h, vč. regulační klapky	4.1	09 VZT	1	ks

			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 160 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	10	bm
			Zařízení č. 255 - Větrání CHUC				
		255.01	Ventilátorová jednotka ve venkovním provedení, standard AZ klima 15.000 m3/h, 350 Pa vč. Pružných manžet vč. Rámu (parametry zařízení viz. Tabulka výkonů)	1.2	09 VZT	1	ks
					09 VZT		
					09 VZT		
					09 VZT		
		255.02	Obdélníková vyústka přívodní VK 2 - R1 - 400 x 200	4.16	09 VZT	30	ks
			Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu: 5600 /80 % tvar. dílů 2630 /50 % tvar. dílů Protipožární izolace s atestem - odolnost 45min. Tepelná izolace 60mm s oplechováním	3.1 3.1 3.1 3.1	09 VZT 09 VZT 09 VZT 09 VZT	25 112 100 25	bm bm m2 m2
			Zařízení č. 256 - Větrání strojovny VZT				
		256.01	Potrubní ventilátor diagonální d 200, např. Mixvent TD 800 / 200 N 650m3/h, 150 Pa vč. Samočinné zpětné klapky d 200	1.10 4.23	09 VZT 09 VZT	1	ks
		256.02	Tlumič hluku 200/1000	3.6	09 VZT	2	ks
		256.03	Krycí mřížka d 200		09 VZT	2	ks
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 200 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	14	bm
			Zařízení č. 257 - Větrání kuchyňky				
		257.01	Jednotkový radiální ventilátor 150m3/h, 150 Pa vč. Samočinné zpětné klapky d 125	1.8 4.23	09 VZT	2	ks
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru: 125 / 60 % tvar. dílů	3.5 3.5	09 VZT 09 VZT	65	bm
			Zařízení č. 259 - Větrání strojovny ÚT				

	259.01	Potrubní ventilátor diagonální d 160, např. Mixvent TD 500/160	1.10	09 VZT	1	ks
		200m ³ /h, 120 Pa				
		vč. Samočinné zpětné klapky d 160	4.23	09 VZT		
	259.02	Tlumič hluku 160/1000	3.6	09 VZT	2	ks
	259.04	Požární klapka 315x200 např. PKTM - 90 / CZ	4.6	9 VZT	1	ks
	259.05	Krycí mřížka d 160		09 VZT	2	ks
		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:				
		160 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	25	bm
		Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:				
		1500 / 40 % tvar. dílů	3.1	09 VZT	12	bm
		Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	7.1	01 SZ	22	m ²
		Zařízení č. 260 - Nebezpečný odpad				
	260.01	Potrubní ventilátor diagonální d 125, např. Mixvent TD 350/125	1.10	09 VZT	2	ks
		100m ³ /h, 150 Pa				
		vč. Samočinné zpětné klapky d 125	4.23	09 VZT		
	260.02	Tlumič hluku 125/1000	3.6	09 VZT	2	ks
	260.03	Krycí mřížka d 125		09 VZT	4	ks
		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:				
		125 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	32	bm
		Zařízení č. 261 - Sklad materiálu mechanické dílny				
	261.01	Potrubní ventilátor diagonální d 160, např. Mixvent TD 500/160	1.10	09 VZT	1	ks
		150m ³ /h, 150 Pa				
		vč. Samočinné zpětné klapky d 160	4.23	09 VZT		
	261.02	Tlumič hluku 160/1000	3.6	09 VZT	2	ks
	261.03	Vířivá výúst čtvercová, odvodní, Qv - max 650 m ³ /h, vč. regulační klapky		09 VZT	1	ks
		Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:				
		160 / 40 % tvar. dílů	3.5	09 VZT	22	bm
		Doplňkový materiál				
		Montážní, těsnící a spojovací materiál		09 VZT	1	sada