Zařízení č. A21.208.VZT.0000/3308.01

2.NP



A21.STR.VZT.225/3320A.01
A21.STR.VZT.224/3320A.01
VENTILÁTOR NA STŘEŠE
Spřažení chodu – při spuštění odtahu zavřít klapku na odvodu a upravit výkon odvodního zařízení 3309A

A21.STR.VZT.215/3320B.01
VENTILÁTOR NA STŘEŠE
Spřažení chodu – při spuštění odtahu zavřít klapku na odvodu a upravit výkon odvodního zařízení 3309

Zařízení č. A21.STR.VZT.0000/3309.01

STŘECHA



Zařízení č. A21.STR.VZT.0000/3309A.01

STŘECHA



Zařízení č. A21.STR.VZT.218/3309B.01

STŘECHA



Zařízení č. A21.208.VZT.0000/3308A.01

2.NP



A21.STR.VZT.232/3323.01
VENTILÁTOR NA STŘEŠE
Spřažení chodu – při spuštění odtahu zavřít klapku na odvodu a upravit výkon centrálního odvodního zařízení

A21.STR.VZT.227/3322.01
VENTILÁTOR NA STŘEŠE
Spřažení chodu – při spuštění odtahu zavřít klapku na odvodu a upravit výkon centrálního odvodního zařízení

A21.STR.VZT.231/3320.01
A21.STR.VZT.228/3320.01
VENTILÁTOR NA STŘEŠE
Spřažení chodu – při spuštění odtahu zavřít klapku na odvodu a upravit výkon centrálního odvodního zařízení

A21.STR.VZT.211/3320.01
A21.STR.VZT.203/3320.01
A21.STR.VZT.213/3320.01
A21.STR.VZT.212/3320.01
VENTILÁTOR NA STŘEŠE
Spřažení chodu – při spuštění odtahu zavřít klapku na odvodu a upravit výkon centrálního odvodního zařízení



Zařízení č. A21.1S07.VZT.0000/3301.01

1xVZT jednotka

Zařízení č. A21.STR.VZT.0000/3330.01



LEGENDA:

- REGULÁTOR PRŮTOKU
- POŽÁRNÍ KLAPKA
- FCU CHLADÍCÍ FAN–COIL z.č. 3315–3318
- S REGULAČNÍ KLAPKA

POZN.: REFERENČNÍ MÍSTNOSTI PRO REGULACI OTÁČEK V ZÁVISLOSTI NA ZANESENÍ HEPA FILTRU

Zařízení č. A21.STR.VZT.0000/3309.01	M.Č.215
Zařízení č. A21.STR.VZT.0000/3309A.01	M.Č.224
Zařízení č. A21.STR.VZT.0000/3308A.01	M.Č.218

Regulační schema

UKB E - Univerzitní kampus Bohunice, fáze E

UNIVERZITNÍ KAMPUS
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	ZDEŇKA KOŘANŘÍKOVÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	SDRUŽENÍ OHL ŽS + METROSTAV
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	RADEK SVOBODA, ROBERT SCHNEIDER
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a. s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIŘÍ DUCHÁČEK
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / COMPILER	PROMED Brno spol. s r.o.
	KLIMAKOM, spol. s r.o.

REVIZE / REVISION		
NO.	DATUM / DATE	
01		
02		
03		
04		
POZNÁMKA / ANNOTATIONS:		

A PLUS a.s.
ČESKÁ 12, 602 00 BRNO - CZ

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍ

STAVBA / PROJECT	UKB - AVVA, FÁZE E
ČÍSLO ZAKÁZKY / ARCHIVE NO.	3089 - 57
STUPEŇ / PHASE	DSP
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	308 - PAVILON A 21
ČÁST / PART	09 - VZDUCHOTECHNIKA



±0,000 = 281,700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	REGULAČNÍ SCHEMA
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	FRANTIŠEK JAKUBEC
VYPRACOVAL / PREPARED BY	JAN RYŠAVÝ
DATUM / DATE	2010 - 01 - 22
FORMÁT / FORMAT	8 × A4
MĚŘÍTKO / SCALE	1 : 80

ZKRATKA	STUPEŇ	ČÍSLO PS-SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
UKB E	DSP	D 308	09	009	00
PROJECT	PHASE	BUILDING NO.	PART	NO.	REVISION