UNIVERZITNÍ KAMPUS
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	ZDEŇKA KOŘÁNKOVÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	BOVIS LEND LEASE, a.s.
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	JAN KRUČEK
GENERÁLNÍ DODAVATEL	SDRUŽENÍ OHL ŽS + METROSTAV
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	RADEK SVOBODA, ROBERT SCHNEIDER
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a.s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIŘÍ DUCHÁČEK
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / COMPILER	KLIMAKOM, spol. s r.o.

PŮDORYS STŘECHY

DILATACE OK
+11,720 POVRCH HYDROIZOLACE
+11,970 H.H. SUBSTRÁTU (KAČÍRKU)
A11(KORIDOR)
A20
ventilátor umístit na podstavec
INSTALAČ. JÁDRO
ATIK.PLOT
+14.300
CHUC
2,2%
+14,300
PLOT Z TAHOKOVU – SOUČÁST OP
1,3%
+11,630 VTOK
+11,880 H.H. KAČÍRKU
BETONOVÁ DLAŽBA, +11,945
+11,650 HYDROIZOL.
+11,900 H.H. SUBSTRÁTU
+12,220
Z51
STŘECHA SCHOD.
H.H.+17,190
+12,130
402
SCHODIŠŤOVÁ PODESTA
12x166,5/300
PARAPET
+12,220
+12,500
ATIKA
1,0%
85
+10,132
302
SCHODIŠTĚ
84
14x166,5/300
STŘECHA SCHODIŠTĚ
H.H.+14,390
OCEL. KCE SCHODIŠTĚ
VČ. OPLÁŠTĚNÍ
VIZ ČÁST OK
0,5%
1%
43325
ROZVODNICE NN
Z82
250
PLOŠINY
PRO CHLAZENÍ
20.STR.RCH.0000/ZCH
ZDROJ CHLADNÉ VODY
Q=186,2kW; P=62,7W
Imax=368A, I=161A
LwA=47,0dBA – ve 20m
hmotnost – 2000kg
dP=13,6kPa – na vodě
hranice obslužných prostor
ZDROJ CHLADNÉ VODY
Q=186,2kW; P=62,7W
Q=186,2kW; P=62,7W
LwA=47,0dBA – ve 20m
hmotnost – 2000kg
dP=13,6kPa – na vodě
2xDN100
108,0x4,0–IZ25
OSA POTR.=217mm NAD OK
OSA POTR.=612mm NAD OK
CHODNÍK – VIZ SADOVÉ ÚPRAVY
H.H. SUBSTRÁTU +12,070
POVRCH HYDROIZOLACE +11,920
+11,970
+11,780
410
SCHODIŠTĚ
+7,790
BETONOVÁ DLAŽBA
SOUČÁST SO II-315 – SADOVÉ ÚPRAVY
PLOT Z TAHOKOVU
SOUČ. OP
+14,300
V MÍSTĚ SNÍŽENÉ ATIKY BUDE
PROVEDEN DEŠŤOVÝ PŘEPAD
S.H. +11,970

REVIZE / REVISION	
NO.	DATUM / DATE
01	
02	
03	
04	
POZNÁMKA / ANNOTATION:	

A PLUS a.s.
ČESKÁ 12, 602 00 BRNO - CZ
JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT	UKB - AVVA, FÁZE E
ČÍSLO ZAKÁZKY / ARCHIVE NO.	3089 - 37
STUPEŇ / PHASE	DSP
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	307 - PAVILON A20
ČÁST / PART	07 - CHLAZENÍ



±0.000 = 281,700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	PŮDORYS STŘECHY
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	ING. JOSEF BAHR
VYPRACOVAL / PREPARED BY	ING. VÍT JEVOČÍN
DATUM / DATE	2010 - 01 - 15
FORMÁT / FORMAT	16 x A4
MĚŘÍTKO / SCALE	1 : 50

STAVBA / PROJECT	STUPEŇ / PHASE	ČÍSLO PS-SO / BUILDING TITLE	ČÁST / PART	VÝKRES / NO.	REVIZE / REVISION
UKB E	DSP	D 307	07	007	00

UKB E - Univerzitní kampus Bohunice, fáze E