

Akce :		Kampus - A 21		
Položka specifikace				
Pozice :	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	
*	*	*	*	
	Zařízení č. 3301 - Větrání laboratoří			
21.1S07.VZT.0000/3301.01	VZT jednotka Aeromaster XP 17 ve vnitřním provedení ve složení: ventilátor přívod, filtr EU4, ohřivač včetně regulačního uzlu, chladič, ZT deskový, tlumící vložky ventilátor odvod, filtr EU4, rám pod jednotku, uzavírací klapky na servo volná komora 250 mm mezi ohřivačem a chladičem přirážka na montáž jednotky ve strojovně vzduchotechniky	ks	1	
3301.02	Protidešťová žaluzie IMOS PŽ ZN - 2000 x 1000 včetně rámu a pletiva	ks	1	
3301.03,04	Neobsazeno			
3301.05	Tlumič hluku buňkový G 200 x 500 x 1000	ks	18	
3301.06	Tlumič hluku buňkový G 200 x 500 x 1000	ks	16	
3301.07	Tlumič hluku buňkový G 200 x 500 x 1000	ks	18	
3301.08	Tlumič hluku buňkový G 250 x 500 x 1000	ks	12	
3301.09	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 900 x 500	ks	1	
3301.10	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 710 x 500	ks	1	
3301.11	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 1100 x 500	ks	1	
3301.12	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 450 x 630	ks	1	
3301.13	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 560 x 630	ks	1	
3301.14	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 355 x 355	ks	1	
3301.15	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 315 x 355	ks	1	
3301.15a	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 315 x 356	ks	1	
3301.15b	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 315 x 357	ks	1	
3301.16	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 630 x 400	ks	1	
3301.17	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 560 x 400	ks	1	
3301.18	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 450 x 400	ks	1	
3301.18a	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 450 x 400	ks	1	
3301.19	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 355 x 315	ks	1	
3301.20	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 315 x 250	ks	1	
3301.20a	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 315 x 250	ks	1	
3301.20b	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 315 x 250	ks	1	
3301.20A	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - D 250	ks	1	
3301.20Aa	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - D 250	ks	1	
3301.20Ab	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - D 250	ks	1	
3301.21	Regulátor konst. průtoku EN - 500 x 250 , Qv = 1750 m3/hod	ks	2	
3301.22A	Regulátor konst. průtoku RN - 250, Qv = 525 m3/hod	ks	2	
3301.22B	Regulátor konst. průtoku RN - 250, Qv = 600 m3/hod	ks	4	
3301.22C	Regulátor konst. průtoku RN - 315, Qv = 890 m3/hod	ks	2	
3301.22D	Regulátor konst. průtoku RN - 250, Qv = 890 m3/hod	ks	2	
3301.22E	Regulátor konst. průtoku RN - 200, Qv = 250 m3/hod	ks	1	
3301.22F	Regulátor konst. průtoku RN - 125, Qv = 150 m3/hod	ks	1	
3301.23	Regulátor konst. průtoku EN - 400 x 250 , Qv = 1300 m3/hod	ks	1	
	Regulátor konst. průtoku EN - 400 x 250 , Qv = 1050 m3/hod	ks	1	
3301.24	Vířivá vyúst' VVM C / V / P / 24 / R - 600	ks	14	
3301.25	Vířivá vyúst' VVM C / V / O / 24 / R - 600	ks	12	
	Vířivá vyúst' VVM C / S / O / 24 / R - 600	ks	2	
3301.26	Vířivá vyúst' VVM C / V / P / 48 / R - 600	ks	2	
3301.27	Vířivá vyúst' VVM C / V / P / 48 / R - 600	ks	10	
3301.28	Vířivá vyúst' VVM C / V / P / 72 / R - 825	ks	3	
3301.29	Vířivá vyúst' VVM C / V / O / 48 / R - 600	ks	10	
3301.30	Vířivá vyúst' VVM C / V / O / 72 / R - 825	ks	3	
3301.31	Talířový ventil ELI 200 vč. zděře VDZ	ks	3	
3301.32	Talířový ventil ELK 200 vč. zděře VDZ	ks	2	
3301.33	Regulační klapka KK-P-250-S	ks	4	
3301.34	Regulační klapka KK-P-315-S	ks	4	
3301.35	Regulační klapka KK-P-200-S	ks	1	
	Ohebná hadice Sonodec 25 - 254	bm	192	
	Ohebná hadice Sonodec 25 - 315	bm	24	
	Ohebná hadice Sonodec 25 - 203	bm	20	
	Trouba SPIRO - 200 včetně tvarovek	bm	12	
	Trouba SPIRO - 250 včetně tvarovek	bm	29	
	Trouba SPIRO - 315 včetně tvarovek	bm	9	
	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I	m2	870	
	Tep a protihluk.izol.tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	410	
	Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	m2	80	
	Zařízení č. 3301A - Zvlhčovač			
21.1S07.VZT.0000/3301A.01	Vytvořič páry Condair CP 3 Pro 80 400V3	ks	1	
	Trubice 81-1200	ks	2	

Akce :		Kampus - A 21		
Položka specifikace				
Pozice :	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	
*	*	*	*	
	Parní hadice Condair DS 80	bm	10	
	Kondenzátní hadice KS 10	bm	10	
	Bezpečnostní hygrostat HBC	ks	1	
	Čidlo tlakové difference QBM 81-3	ks	1	
	Šéfmontáž, zprovoznění, oživení	kpl	1	
	Zařízení č. 3302-3304 - neobsazeno			
	Zařízení č. 3305 - Větrání rozvodny NN			
21.1S05.VZT.1S05/3305.01	Ventilátor EB 250 S	ks	1	
3305.02	Požární uzávěr EW 60 200 x 100 x 30	ks	1	
	Trouba SPIRO - 100 včetně tvarovek	bm	5	
	Trouba SPIRO - 140 včetně tvarovek	bm	22	
	Zařízení č. 3306 - Větrání rozvodny SLP			
21.1S04.VZT.1S04/3306.01	Ventilátor EB 250 S	ks	1	
	Zařízení č. 3307 - Chlazení rozvodny NN			
21.STR.VZT.1S05/3307.01	Split systém - venkovní + vnitřní jednotka - nástěnné provedení (Qch=6 kW): RXS60F2V1B FTXS60FV1B	ks	1	
	Cu potrubí s elektroinstalací a izolací	bm	25	
	Ovládání na stěnu, automatický restart	ks	1	
	Kit pro zimní provoz	ks	1	
	Zařízení č. 3307A - Chlazení rozvodny SLP			
21.STR.VZT.1S04/3307A.01	Split systém - venkovní + vnitřní jednotka - nástěnné provedení (Qch=5 kW): RXS50F2V1B FTXS50FV1B	ks	1	
	Cu potrubí s elektroinstalací a izolací	bm	25	
	Ovládání na stěnu, automatický restart	ks	1	
	Kit pro zimní provoz	ks	1	
	Zařízení č. 3308 - Laboratoře - přívod			
21.208.VZT.0000/3308.01	VZT jednotka Vento 80-50 ve vnitřním provedení ve složení: ventilátor přívod, filtr EU4, ohřivač včetně regulačního uzlu, chladič, tlumící vložky, uzavírací klapka na servo	ks	1	
3308.02	Protidešťová žaluzie - dodávka stavby	ks	1	
	povrchová úprava komaxit - odstín dle fasády OK opláštění			
3308.03	Tlumič hluku buňkový G 200 x 500 x 1000	ks	8	
	Tlumič hluku buňkový G 200 x 500 x 1500	ks	4	
3308.04	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 500 x 315	ks	1	
3308.05	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 450 x 315	ks	1	
3308.06	Vířivá výúst' VVM C / V / P / 24 / R - 600	ks	2	
3308.07	Vířivá výúst' VVM C / V / P / 72 / R - 825	ks	3	
3308.08	Vířivá výúst' VVM C / V / P / 16 / R - 600	ks	1	
3308.09	Vířivá výúst' VVM C / V / P / 48 / R - 600	ks	1	
3308.10	Talířový ventil ELI 200 vč. zděře VDZ	ks	3	
3308.12	Vířivá výúst' VVM C / V / P / 16 / R - 400	ks	1	
	Ohebná hadice Combivac - 254	bm	12	
	Ohebná hadice Combivac - 315	bm	12	
	Ohebná hadice Combivac - 203	bm	4	
	Trouba SPIRO - 200 včetně tvarovek	bm	3	
	Trouba SPIRO - 250 včetně tvarovek	bm	6	
	Trouba SPIRO - 315 včetně tvarovek	bm	3	
	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I	m2	85	
	Tep a protihluk.izol.tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	85	
	Zařízení č. 3308A - Sterilizace etylenoxidem - přívod			
21.208.VZT.0000/3308A.01	VZT jednotka Vento 60-30 ve vnitřním provedení ve složení: ventilátor přívod, filtr EU4, ohřivač včetně regulačního uzlu, chladič, tlumící vložky, uzavírací klapka na servo	ks	1	
3308A.02	Tlumič hluku 100 x 310 - L=1500 mm - Provedení 3	ks	6	
	Tlumič hluku 100 x 310 - L=500 mm - Provedení 3	ks	3	
3308A.03	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 600 x 300	ks	1	
3308A.04	Čistý nástavec CGF - HR/587/K	ks	2	
	Výustka C587 A	ks	2	
	Filtrační vložka Absofil 575/575/78-540 - třída filtrace H13	ks	2	
3308A.05	Čistý nástavec CGF - HR/470(160)/K	ks	1	

Akce :		Kampus - A 21		
Položka specifikace				
Pozice :	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	
*	*	*	*	
3308A.06	Výustka C470 A	ks	1	
	Filtrační vložka Absofil 457/457/78-220 - třída filtrace H13	ks	1	
	Čistý nástavec CGF - HR/318/K	ks	1	
	Výustka C318 A	ks	1	
	Filtrační vložka Absofil 305/305/78-100 - třída filtrace H13	ks	1	
	Ohebná hadice Combivac - 160	bm	4	
	Ohebná hadice Combivac - 250	bm	5	
	Trouba SPIRO - 160 včetně tvarovek	bm	4	
	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I	m2	24	
	Tep a protihluk.izol.tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	22	
Zařízení č. 3309 - Laboratoře - odvod				
21.STR.VZT.0000/3309.01	Ventilátor RS 63/50-4D	ks	1	
	včetně podtlakové klapky VS 400, střešního nástavce NDH 63			
	Tlumící manžeta 315 x 400	ks	1	
3309.02	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 315 x 400	ks	1	
3309.03	Čistý nástavec CGF - HR/470(200)/K	ks	1	
	Výustka C470 D40	ks	1	
	Filtrační vložka Macropur M13FS-420/AU2 - třída filtrace H13	ks	1	
3309.04	Čistý nástavec CGF - HR/587(250)/K	ks	2	
	Výustka C587 D40	ks	2	
	Filtrační vložka Macropur M13FS-700/AU2 - třída filtrace H13	ks	2	
3309.05	Čistý nástavec CGF - HR/587(250)/K	ks	1	
	Výustka C587 D40	ks	1	
	Filtrační vložka Macropur M13FS-880/AU2 - třída filtrace H13	ks	1	
3309.06	Čistý nástavec CGF - HR/318(160)/K	ks	3	
	Výustka C318 D40	ks	3	
	Filtrační vložka Macropur M13FS-210/AU2 - třída filtrace H13	ks	3	
3309.07	Regulátor konst. průtoku RN - 160, Qv = 300 m3/hod	ks	1	
3309.08	Regulační klapka KK-P-315-S	ks	1	
3309.09	Regulátor konst. průtoku RN - 160, Qv = 300 m3/hod	ks	1	
3309.10	Regulační klapka KK-P-315-S	ks	1	
3309.11	Regulátor konst. průtoku RN - 315, Qv = 1200 m3/hod	ks	1	
3309.12	Regulátor konst. průtoku RN - 250, Qv = 890 m3/hod	ks	1	
	Ohebná hadice Combivac - 160	bm	12	
	Ohebná hadice Combivac - 203	bm	4	
	Ohebná hadice Combivac - 254	bm	12	
	Ohebná hadice Combivac - 315	bm	2	
	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I - v těsném provedení	m2	21	
	Trouba SPIRO - 315 včetně tvarovek - v těsném provedení	bm	2	
	Trouba SPIRO - 250 včetně tvarovek - v těsném provedení	bm	5	
	Trouba SPIRO - 160 včetně tvarovek - v těsném provedení	bm	6	
Zařízení č. 3309A - Laboratoře - odvod				
21.STR.VZT.0000/3309A.01	Ventilátor RS 63/50-4D	ks	1	
	včetně podtlakové klapky VS 400, střešního nástavce NDH 63			
	Tlumící manžeta 315 x 400	ks	1	
3309A.02	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - 315 x 400	ks	1	
3309A.03	Čistý nástavec CGF - HO/587(250)/K	ks	2	
	Výustka C587 D40	ks	2	
	Filtrační vložka Macropur M13FS-880/AU2 - třída filtrace H13	ks	2	
3309A.04	Čistý nástavec CGF - HO/470(200)/K	ks	1	
	Výustka C470 D40	ks	1	
	Filtrační vložka Macropur M13FS-640/AU2 - třída filtrace H13	ks	1	
3309A.05	Čistý nástavec CGF - HO/318(160)/K	ks	3	
	Výustka C318 D40	ks	3	
	Filtrační vložka Macropur M13FS-210/AU2 - třída filtrace H13	ks	3	
3309A.06	Regulační klapka KK-P-250-S	ks	2	
3309A.07	Regulátor konst. průtoku RN - 315, Qv = 930 m3/hod	ks	1	
3309A.08	Regulátor konst. průtoku RN - 250, Qv = 890 m3/hod	ks	2	
	Ohebná hadice Combivac - 160	bm	12	
	Ohebná hadice Combivac - 203	bm	4	
	Ohebná hadice Combivac - 254	bm	8	
	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I - v těsném provedení	m2	21	
	Trouba SPIRO - 315 včetně tvarovek - v těsném provedení	bm	6	
	Trouba SPIRO - 250 včetně tvarovek - v těsném provedení	bm	8	
	Trouba SPIRO - 160 včetně tvarovek - v těsném provedení	bm	3	

Akce :		Kampus - A 21		
Položka specifikace				
Pozice :	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	
*	*	*	*	
Zařízení č. 3309B - Sterilizace etylenoxidem - odvod				
21.STR.VZT.0000/3309B.01	Ventilátor RS 50-25/22-4D Ex včetně termistorového relé a uzavírací klapky se servopohonem LKSF/230 a tlumičí manžety Tlumič hluku TKU 50-25 Konstrukce pod ventilátor Stříška proti dešti	ks	1	
3309B.02	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - D 280	ks	1	
3309B.03	Talířový ventil ELK 200 vč. zděže VDZ	ks	2	
	Regulační klapka ovl. R - 250	ks	1	
	Regulační klapka ovl. R - 200	ks	1	
	Regulační klapka ovl. R - 140	ks	2	
	Regulační klapka ovl. R - 100	ks	2	
	Trouba SPIRO - 280 včetně tvarovek - v těsném provedení	bm	14	
	Trouba SPIRO - 250 včetně tvarovek	bm	4	
	Trouba SPIRO - 140 včetně tvarovek	bm	8	
	Trouba SPIRO - 125 včetně tvarovek	bm	3	
	Trouba SPIRO - 100 včetně tvarovek	bm	4	
	Ohebná hadice Combivac - 203	bm	5	
Zařízení č. 3310 - Větrání WC				
21.104.VZT.0000/3310.01	Ventilátor Mixvent TD 800 / 200 N + zpětná klapka	ks	1	
21.122.VZT.0000/3310.02	Ventilátor Mixvent TD 800 / 200 N + zpětná klapka	ks	1	
21.236.VZT.0000/3310.03	Ventilátor Mixvent TD 800 / 200 N + zpětná klapka	ks	1	
21.237.VZT.0000/3310.04	Ventilátor Mixvent TD 800 / 200 N + zpětná klapka	ks	1	
21.335.VZT.0000/3310.05	Ventilátor Mixvent TD 800 / 200 N + zpětná klapka	ks	1	
21.334.VZT.0000/3310.06	Ventilátor Mixvent TD 800 / 200 N + zpětná klapka	ks	1	
3310.07	Talířový ventil DAVBR 125	ks	22	
3310.08	Talířový ventil DAVBR 200	ks	6	
3310.09	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - D 200	ks	1	
3310.09a	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - D 200	ks	1	
3310.09b	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - D 200	ks	1	
3310.09c	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - D 200	ks	1	
3310.09d	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - D 200	ks	1	
3310.09e	Požární klapka PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40 - D 200	ks	1	
3310.10	Stěnová mřížka IMOS SM 20 - 400 x 200	ks	24	
	Trouba SPIRO - 125 včetně tvarovek	bm	41	
	Trouba SPIRO - 200 včetně tvarovek	bm	39	
	Trouba SPIRO - 225 včetně tvarovek	bm	10	
	Trouba SPIRO - 250 včetně tvarovek	bm	8	
	Ohebná hadice Sonodec 25 - 203	bm	24	
	Ohebná hadice Aludec 45 - 127	bm	88	
	Ohebná hadice Aludec 45 - 203	bm	24	
Zařízení č. 3311- 14 neobsazeno				
Zařízení č. 3315 - Chladicí fan-coilové jednotky				
21.214.VZT.214/3315.01	Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=1,44 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR	ks	1	
21.225.VZT.225/3315.02	Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=1,39 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR	ks	1	
21.227.VZT.227/3315.03	Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=2,1 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR	ks	1	
21.107.VZT.107/3316.01	Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=3,35 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR	ks	2	
21.108.VZT.108/3316.02	Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=2,7 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR	ks	2	
21.111.VZT.111/3316.03	Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=2,7 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR	ks	2	
21.112.VZT.112/3316.04	Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=3,5 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR	ks	2	
21.209.VZT.209/3316.01	Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=3,4 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR	ks	2	
21.211.VZT.211/3316.02	Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=3,7 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR	ks	2	
21.213.VZT.213/3316.03	Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=2,96 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR	ks	1	
21.215.VZT.215/3316.04	Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=2,9 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení	ks	1	

Akce :		Kampus - A 21		
Položka specifikace				
Pozice :	Název	Měrná jednotka	Počet jednotek	
*	*	*	*	
21.217.VZT.217/3316.05	vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=3,1 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení	ks	1	
21.218.VZT.218/3316.06	vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=2,46 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení	ks	1	
21.222.VZT.222/3316.07	vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=3,46 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení	ks	1	
21.224.VZT.224/3316.08	vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=3,48 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení	ks	1	
21.231.VZT.231/3316.09	vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=3,76 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení	ks	1	
21.232.VZT.232/3316.10	vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=3,5 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení	ks	2	
21.307.VZT.307/3316.11	vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=3,93 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení	ks	1	
21.309.VZT.309/3316.12	vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=3,12 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení	ks	1	
21.228.VZT.228/3317.01	vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=4,2 kW) - kazetové provedení 600 x 600 mm - pouze chlazení	ks	1	
21.212.VZT.212/3318.01	vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=5,03 kW) - kazetové provedení 900 x 900 mm - pouze chlazení	ks	1	
21.329.VZT.329/3318.02	vč. krycí mřížky, čerpadla kondenzátu, ovládání regulátorem MaR Chladicí fan - coilová jednotka (Qch=5,66 kW) - kazetové provedení 900 x 900 mm - pouze chlazení	ks	2	
Zařízení č. 3320 - Odsávání digestoří				
21.STR.VZT.203/3320.01	Radiální ventilátor plast SEAT 25 - 0,37 kW - poloha 8	ks	1	
21.STR.VZT.211/3320.02	Radiální ventilátor plast SEAT 25 - 0,37 kW - poloha 16	ks	1	
21.STR.VZT.212/3320.03	Radiální ventilátor plast SEAT 25 - 0,37 kW - poloha 16	ks	1	
21.STR.VZT.213/3320.04	Radiální ventilátor plast SEAT 25 - 0,37 kW - poloha 16	ks	1	
21.STR.VZT.228/3320.05	Radiální ventilátor plast SEAT 25 - 0,37 kW - poloha 16	ks	1	
21.STR.VZT.231/3320.06	Radiální ventilátor plast SEAT 25 - 0,37 kW - poloha 8	ks	1	
	včetně příslušenství	kpl	6	
3320.08	Regulační klapka KLR 250	ks	6	
3320.09	Zpětná klapka KLZH 250	ks	6	
	Protipožární manžeta D 250	ks	12	
	Kruhové potrubí z plastu - D 250 včetně tvarovek	bm	138	
Zařízení č. 3320A - Odsávání digestoří s Hepa filtry				
21.STR.VZT.217/3320A.01	Radiální ventilátor plast EPND 200-2 - poloha 8	ks	1	
21.STR.VZT.224/3320A.02	Radiální ventilátor plast EPND 200-2 - poloha 8	ks	1	
21.STR.VZT.225/3320A.03	Radiální ventilátor plast EPND 200-2 - poloha 16	ks	1	
	včetně příslušenství	kpl	3	
3320A.04	Regulační klapka KLR 250	ks	3	
3320A.05	Box pro filtr KS FP 592x287/300 F5	ks	3	
3320A.06	Zpětná klapka KLZH 250	ks	3	
	Ultrafiltr KS FP - H12 - 305	ks	3	
	Protipožární manžeta D 250	ks	6	
	Kruhové potrubí z plastu - D 250 včetně tvarovek	bm	92	
Zařízení č. 3320B - Odsávání digestoří s Hepa filtry				
21.STR.VZT.215/3320B.01	Radiální ventilátor plast EPND 225-2 - poloha 8	ks	1	
	včetně příslušenství	kpl	1	
3320B.02	Regulační klapka KLR 250	ks	1	
3320B.03	Box pro filtr KS FP 592x287/300 F5	ks	1	
3320B.04	Zpětná klapka KLZH 250	ks	1	
	Ultrafiltr KS FP - H12 - 305	ks	1	
	Protipožární manžeta D 250	ks	2	
	Kruhové potrubí z plastu - D 250 včetně tvarovek	bm	20	
Zařízení č. 3321 - Odsávání skříněk pod digestoří (na kyseliny a louhy)				
21.STR.VZT.0000/3321.01	Radiální ventilátor plast EPND 160-4 - poloha 16	ks	1	
	včetně příslušenství	kpl	1	
3321.02	Regulační klapka KLR 160	ks	1	
3321.03	Regulační klapka KLR 125	ks	2	
	Protipožární manžeta D 160	ks	2	
	Kruhové potrubí z plastu - D 75 včetně tvarovek	bm	51	
	Kruhové potrubí z plastu - D 125 včetně tvarovek	bm	23	

Akce :		Kampus - A 21			
Položka specifikace					
Pozice :		Název		Měrná jednotka	Počet jednotek
*		*		*	*
Zařízení č. 3322 - Odsávání od AA spektrometru					
21.STR.VZT.227/3322.01	Ventilátor TH - 500 / 160 + zpětná klapka + podstavec			ks	1
3322.02	Odsávací zákryt 500 x 300 - nerez			ks	1
	Kruhové potrubí nerez - D 160 včetně tvarovek			bm	17
Zařízení č. 3323 - Odsávání od kuchyňských digestoří					
21.STR.VZT.232/3323.01	Ventilátor TH - 800 + zpětná klapka + podstavec			ks	2
21.STR.VZT.232/3323.02	MAA 200/900 ED tlumič hluku			ks	4
	Trouba SPIRO - 200 včetně tvarovek			bm	53
Zařízení č. 3324 - Větrání předávacího místa nebezpečného odpadu					
21.1S05.VZT.1S05/3305.01	Ventilátor EB 250 S			ks	1
	Trouba SPIRO - 100 včetně tvarovek			bm	29
Zařízení č. 3325- 29 neobsazeno					
Zařízení č. 3330 - Větrání CHÚC					
21.STR.VZT.0000/3330.01	Ventilátor Vento RP 100-50/45-6D			ks	1
	včetně tlumících vložek a uzavírací klapky se servopohonem				
	Konstrukce pod ventilátor			kpl	1
3330.02	Stříška proti dešti			kpl	1
3330.03	Vyústka IMOS VK1 - 1 - 560 x 280			ks	12
	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I			m2	126
	Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut			m2	25
Zařízení č. 3331 - Větrání místnosti UT					
21.1S08.VZT.1S08/3331.01	Ventilátor Mixvent TD 800 / 200 + ZK			ks	1
3331.02	Tlumič hluku měkký MTS 200			ks	1
3330.03	Požární uzávěr EW 60 500 x 200 x 30			ks	1
	Trouba SPIRO - 200 včetně tvarovek			bm	4
Zařízení č. 3332 - Větrání výtahů					
21.STR.VZT.0000/3332.01	Hlavice Lomanco IB8 + VP8			ks	1
	Trouba SPIRO - 200 včetně tvarovek			bm	1
Doplňkový materiál					
	Materiál pro spoje, montáž, závěsy, atd.			kpl	1
	Požární ucpávky			ks	118