PŮDORYS 2.NP

09 - VZDUCHOTECHNIKA
309 - PAVILON A22


SO IV - 312 KORIDOR
STÍNÍCÍ LAMELY
22.206.VZT.0000/3016.01
POTRUBNÍ VENTILÁTOR
22.202.VZT.202/3021.01A
KAZETOVÁ FCU JEDNOTKA
Qchl=6,5kW
22.205.VZT.205/3028.02
KAZETOVÁ SPLIT JEDNOTKA
Qchl=10kW
22.202.VZT.202/3021.01B
KAZETOVÁ FCU JEDNOTKA
Qchl=6,5kW
22.202.VZT.202/3021.01C
KAZETOVÁ FCU JEDNOTKA
Qchl=6,5kW
22.202.VZT.202/3036.01A
DVEŘNÍ CLONA TEPLOVODNÍ
OSAZENA V PODHLEDU
22.202.VZT.202/3036.01B
DVEŘNÍ CLONA TEPLOVODNÍ
OSAZENA V PODHLEDU
22.203.VZT.203/3009.01
POTRUBNÍ VENTILÁTOR
22.203.VZT.203/3009.02
POTRUBNÍ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ
22.202.VZT.202/3021.01D
KAZETOVÁ FCU JEDNOTKA
Qchl=6,5kW
22.211.VZT.211/3029.02
KAZETOVÁ SPLIT JEDNOTKA
Qchl=6,5kW
22.202.VZT.202/3021.01E
KAZETOVÁ FCU JEDNOTKA
Qchl=6,5kW
22.203.VZT.0000/3003.07A
POŽÁRNÍ KLAPKA
22.203.VZT.0000/3003.07B
POŽÁRNÍ KLAPKA
22.116.VZT.0000/3001.08
POŽÁRNÍ KLAPKA
22.203.VZT.203/3009.05
POŽÁRNÍ KLAPKA
POZNÁMKA:
OD POŽÁRNÍ ČÁSTEČNÉ LISTU KLAPKY
PROPOŽÁRNÍ IZOLACE PO PROSTUP ČELIČ. KCI
VYTVOŘENA PODÉLNÁ SPÁRA V PODHLEDU BALKÓNU ŠÍŘE SPÁRY 20MM
22.212.VZT.0000/3015.01
POTRUBNÍ VENTILÁTOR
řez A
řez G
SO IV. - 312 KORIDOR
SO IV. - 309 PAVILON AVVA - A22
SO IV. - 309 PAVILON AVVA - A22
SO IV. - 312 KORIDOR
STAVEBNÍ OTVOR
PROSTUPOVÁ PŘÍRUBA
PROSTUPOVÁ PŘÍRUBA
PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE
PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE
TEP. IZ. KAIFLEX ST13
TEP. IZ. KAIFLEX ST13
Cu POTRUBÍ
OSA+310MM
OSA+150MM
OSA+150MM
OSA+310MM
TAUROVÝ VENTIL
TAUROVÝ VENTIL
SONOFLEX M0127
SONOFLEX M0254
SONOFLEX M0229
KAZETOVÝ FCU S.H.+280MM
KAZETOVÁ JEDNOTKA S.H.+260MM
KAZETOVÁ JEDNOTKA S.H.+290MM
KRYCÍ PLETIVO 300x100MM
KRYCÍ PLECH 400x100MM
KRYCÍ PLECH 500x100MM
KRYCÍ PLECH 600x100MM
KRYCÍ PLECH 800x100MM
SM 500x150
SM 800x150
SM 800x200
SM 800x150
SM 800x150
SM 800x200
SM 800x150
SM 800x150
SM 800x150