PŮDORYS 4.NP

09 - VZDUCHOTECHNIKA
309 - PAVILON A22


22.STR.VZT.124/3038.01
ROTAČNÍ VENTILAČNÍ HLAVICE TU 250N
SO IV - 312 KORIDOR
22.405.VZT.205/3028.01
VENKOVNÍ SPLIT JEDNOTKA
Qchl = 10,0kW
22.405.VZT.211/3029.01
VENKOVNÍ SPLIT JEDNOTKA
Qchl = 6,5kW
22.404.VZT.0000/3001.06A
POŽÁRNÍ KLAPKA
22.404.VZT.0000/3001.06B
POŽÁRNÍ KLAPKA
22.404.VZT.0000/3001.01
VZT JEDNOTKA
Vp=9.150m3/hod / Vo=8.550m3/hod
22.404.VZT.0000/3003.01
VZT JEDNOTKA
Vp=8.800m3/hod / Vo=6.720m3/hod
22.404.VZT.0000/3011.01
POTRUBNÍ VENTILÁTOR
150 m3/hod
22.404.VZT.0000/3001.09
POŽÁRNÍ KLAPKA
22.404.VZT.0000/3004.01
VZT JEDNOTKA
Vp=2.650m3/hod / Vo=2.650m3/hod
22.405.VZT.116/3019.01
VENTILÁTOR OTK
30.000 m3/hod
22.402.VZT.402/3034.02A
NÁSTĚNNÝ SPLIT
Qchl = 9,0kW
22.402.VZT.402/3034.02B
NÁSTĚNNÝ SPLIT
Qchl = 9,0kW
22.405.RCH.0000/3037.01
ZDROJ CHLADU, SOUČÁSTÍ PROFESE
ROZVODY CHLADU
22.406.VZT.0000/3012.01
POTRUBNÍ VENTILÁTOR
150 m3/hod
22.406.VZT.0000/3002.06
POŽÁRNÍ KLAPKA
22.406.VZT.0000/3002.01
VZT JEDNOTKA
Vp=9.100m3/hod / Vo=8.550m3/hod
22.STR.VZT.124/3038.01
ROTAČNÍ VENTILAČNÍ HLAVICE TU 250N
SO IV - 312 KORIDOR
22.404.VZT.0000/3011.05
POŽÁRNÍ KLAPKA
22.404.VZT.0000/3009.06
POŽÁRNÍ KLAPKA
22.404.VZT.0000/3001.07
POŽÁRNÍ KLAPKA
22.404.VZT.0000/3003.04A
POŽÁRNÍ KLAPKA
22.404.VZT.0000/3003.04B
POŽÁRNÍ KLAPKA
22.404.VZT.0000/3004.03B
POŽÁRNÍ KLAPKA
22.404.VZT.0000/3004.03A
POŽÁRNÍ KLAPKA
22.406.VZT.0000/3002.05B
POŽÁRNÍ KLAPKA
22.406.VZT.0000/3002.05A
POŽÁRNÍ KLAPKA
22.405.VZT.402/3034.01A
VENKOVNÍ SPLIT JEDNOTKA
Qchl = 9,0kW
22.405.VZT.402/3034.01B
VENKOVNÍ SPLIT JEDNOTKA
Qchl = 9,0kW
22.405.VZT.1S03/3031.01
VENKOVNÍ SPLIT JEDNOTKA
Qchl = 5,0kW
22.405.VZT.1S04/3032.01
VENKOVNÍ SPLIT JEDNOTKA
Qchl = 5,0kW
22.405.VZT.108/3033.01
VENKOVNÍ SPLIT JEDNOTKA
Qchl = 5,0kW
22.405.VZT.309/3030.01A
VENKOVNÍ SPLIT JEDNOTKA
Qchl = 5,0kW
22.405.VZT.309/3030.01B
VENKOVNÍ SPLIT JEDNOTKA
Qchl = 5,0kW
SO IV - 309 PAVILON AVVA - A22
SO IV - 312 KORIDOR
SO IV - 309 PAVILON AVVA - A22
SO IV - 312 KORIDOR
řez A
řez B
řez C
řez D
řez E
řez F
řez G
řez H
408 STŘECHA
405 STŘECHA - ZDROJ CHLADU
402 SERVEROVNA
401 STŘECHA
407 STŘECHA
PROTIPOŽÁRNÉ DOIZOLOVAT
DOIZOLOVÁNO PO LÍST KLAPKY OD POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KCE
HMOTNOST I13X170KG 1X200KG
TEPELNÁ IZOLACE
TEPELNÁ IZOLACE PROTIHLUKOVÁ
VZT ø280 MM
VZT ø200 MM
VZT ø160 MM
ZT ø100 mm
ZT ø70 mm
ZT ø120 mm
ø250 H=470MM
ø125 H=470MM
ø100 OSA-150/50MM
3001.24 PZ-1600x1600 k_zař.3001, 3003,3004 S.H.+300MM
3001.03 1000x1000x1000 100-87-6
3001.02 1000x1500x3000 200-50-6
3001.28 1000x1500x3000 200-50-6
3001.04 1100x400x2000 100-42-5
3001.05 710x1500x1000 100-88-8
3001.15 KK-16
3001.29 sendvičové panely ALP
3001.25 PZ-1500x2000
3002.20 PZ-1250x800
3002.19 PZ-1250x1000 k_zař.3002 S.H.+150MM
3002.24 sendvičové panely ALP
3002.03 1000x1500x1000 100-67-6
3002.04 710x1250x1000 100-79-7
3002.23 1000x1500x3000 200-50-6
3002.02 1000x1500x3000 200-50-6
3003.03 630x1500x1500 100-58-4
3003.02 710x1500x2000 100-56-10
3004.19 VÝUSTKA
3004.03 Ø3/8"/Ø5/8" OSA-150MM TEP. IZ. KAIFLEX ST13
3004.18 VÝUSTKA
3004.10 KK-8
3004.05 TLUMIČ
3004.06 TLUMIČ
3004.16 TALÍŘOVÝ VENTIL
3003.17 TALÍŘOVÝ VENTIL
3009.09 KK
3009.11 KK-16
3009.10 KK-16
3011.02 KK
3011.03 KK
3011.09 KK
3012.10 2 JEDNOTKY NAD SEBOU 990x900x320mm 49kg
3012.09 KK
3012.03 KK
3012.02 KK
3012.11 KK
3017.11 VÝFUKOVÁ HLAVICE
3019.02 VÝUSTKA
3019.07 VÝUSTKA
3019.09 PRUŽNÁ MANŽETA
3019.06 800x560x1000 100-43-7
3019.10 POTRUBÍ OTaK
3018.10 VÝFUKOVÁ HLAVICE
3006.06 VÝFUKOVÁ HLAVICE
3007.07 VÝFUKOVÁ HLAVICE
3005.07 VÝFUKOVÁ HLAVICE
1,11%
1,48%
3,11%
+11,460 HLAVICE TU 250 VÝTOK
+11,760
+11,700
+11,760
+11,760
+11,760