UNIVERZITNÍ KAMPUS
BRNO-KOHOUTOVICE, ZÓNA MYSLIVNA

INVESTOR: **MASARYKOVA UNIVERZITA**
GENERÁLNÍ DODAVATEL: **IMOS BRNO a.s. + SYNER MORAVA a.s.**
MANAŽER PROJEKTU: **ARCHDESIGN s.r.o.**
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: **A PLUS a. s.**
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE: **SUDOP, s.r.o.**

Legenda

- Požární izolace s odolností 45 min.
- Tepelná a hluková izolace tl. 40mm vč. pokrytí Al fólií (z akustic. důvodů je v některých případech izolováno i odvodní potrubí)
- Rozvod Cu potrubí s oblastmi vč. tepelné izolace
- potrubní rozvody zařízení pro havarijní odplynování

HH – HORNÍ HRANA, měřeno od stropu
SH – SPODNÍ HRANA, měřeno od čisté podlahy
OSA – OSA POTRUBÍ, měřeno od stropu

(450/460) – Označení množství větracího vzduchu – Přívod/Odvod v m3/h

POZOR!! Veškeré VZT rozvody ve strojovně VZT budou hluková a tepelně izolovány izolací tl. 40mm s pokrytím Al fólií, kromě případů kdy je VZT potrubí potřebné izolováno (vyznačeno na výkresech)!!

Rošty u VZT dílů potrubí jsou standardní s výjimkou případů, kdy je ráčka u VZT dílů potrubí uveden na výkresu. Všechna kolena VZT rozvodů jsou opatřena vodícími plechy. Všechny rozbočky a odbočky jsou opatřeny nůšetky.

VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ ROZVODY CU POTRUBÍ VEDENÉ V PROSTORU NALEŽÍCÍM K CHÚC BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM OBLOŽENÍM

Plastové potrubí odtahu od digestoří bude v místech průchodu požárně dělicí konstrukcí opatřeno protipožárními manžetami a v místech s požární izolací nahrazeno potrubím z nerezu.

Prostupy na hranici bariéry mezi prostory GT23 a jinými nechrázněnými prostory je nutné vzduchotěsně utěsnit. Toto utěsnění zajistí profese VZT. Profese VZT se napojí na porotěsnou izolaci (dodávka Stavby) umístěnou v montované příčce. Jako vhodné řešení je umístění porotěsné izolace do příslušného spoje potrubí (případobení prostupu dorámem). Případné netěsnosti zatmelit hrubé pružným silikonovým tmelem. V případech kdy je potrubí přístupné ze všech stran lze použít nalepovací fólie k přilepení izolace k potrubí.

Legenda grafických prvků

- ANEMOSTAT PŘÍVODNÍ S NASTAVITELNÝM LAMELAMI – POČET LAMEL DLE POPISU
- ANEMOSTAT ODVODNÍ S NASTAVITELNÝMI LAMELAMI – POČET LAMEL DLE POPISU
- ČISTÝ NÁSTAVEC S HEPA FILTREM – VELIKOST FILTRU A PLENUM BOXU DLE POPISU
- HEPA FILTR DO POTRUBÍ VČETNĚ BOXU – VELIKOST FILTRU A PLENUM BOXU DLE POPISU
- VÝOST (TALÍŘOVÝ VENTIL) PŘÍVOD
- VÝOST (TALÍŘOVÝ VENTIL) ODVOD
- VÝSTUPKA PŘÍVODNÍ DVOUŘADÁ
- VÝSTUPKA ODVODNÍ DVOUŘADÁ
- TLUMIČ HLUKU
- PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA 2KS – INSTALOVAT Z OBOU STRAN STĚNY
- REGULAČNÍ KLAPKA
- FAN-COIL CHLADÍCÍ, TYP KAZETOVÝ
- FAN-COIL CHLADÍCÍ, TYP KANÁLOVÝ
- SPLIT NÁSTĚNNÝ
- SPLIT KAZETOVÝ
- STĚNOVÁ (DVEŘNÍ) MŘÍŽKA, URČENO DLE POPISU
- PODŘEZANÉ DVEŘE 20mm
- POŽÁRNÍ ZPĚTNÁVACÍ UZAVÍR
- PSUM
- POŽÁRNÍ KLAPKA
- POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU A TLUMIČEM MANŽETAMI
- REGULÁTOR PROMĚNNÉHO PRŮTOKU VZDUCHU
- REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU

Obecný detail napojení laminárních boxů



Vzduchové výkony – box EF/54 (1354) – 720m3/h, box EF/55 (1358)– 850m3/h

Při aktivaci laminárního boxu dochází k navýšení potřebného vzduchového výkonu (přívod, odvod) centrální jednotkou.

Obecný detail napojení digestoří



Vzduchové výkony – digestoř 1200 – 580m3/h, 1500 – 750m3/h, 1800 – 940m3/h

Obecný detail napojení lokálního odtahu



Obecný detail napojení lokálního odtahu pro odplynování



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	OZN. MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	KÓD	PODLAHA [TYP/PL]	POVRCH. ÚPRAVA	KÓD	PODHLED [TYP/PL]	POZNÁMKA
301	CHODBA	83,20	L1	SOKL. LINOL. tl=100 LINOLEUM		P4 P5	RASTROVÝ sv. 2800 SDK PLNÝ sv. 2700	
302	SCHODIŠTĚ	12,05	L2	LINOLEUM				
303	VÝTAH	4,59						
304	HYGIENA WC ŽENY	5,98	K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. tl=2400	P2	RASTROVÝ sv. 2370	
305	WC ŽENY + ZÁCLID	5,84	K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. tl=2400	P2	RASTROVÝ sv. 2370	
306	WC+ŽENY+MOBILNÍ + SPRCHA	3,00 2,28	K2 K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. tl=2400	P2	RASTROVÝ sv. 2370	
307	ZÁZEMÍ KUCHAŘKA – ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	12,80	L1	SOKL. LINOL. tl=100 LINOLEUM	KER.OBKL.LINKA tl=600 DL.UMYV. tl=2200	P2	RASTROVÝ sv. 2800	
308	PRACOVNA (DIPLOMANTI)	21,41	L1	SOKL. LINOL. tl=100 LINOLEUM		P2	RASTROVÝ sv. 2800	
309	PRACOVNA	13,75	L1	SOKL. LINOL. tl=100 LINOLEUM		P2	RASTROVÝ sv. 2800	
310	KÓNICKÉ SCHODIŠTĚ(10+0K)							
311	PRACOVNA	13,75	L1	SOKL. LINOL. tl=100 LINOLEUM		P2	RASTROVÝ sv. 2800	
312	PRACOVNA	13,75	L1	SOKL. LINOL. tl=100 LINOLEUM		P2	RASTROVÝ sv. 2800	
313	PRACOVNA	13,75	L1	SOKL. LINOL. tl=100 LINOLEUM		P2	RASTROVÝ sv. 2800	
314	ÚMYVÁRNA SKLA	10,85	S8	SOKL. FABION STĚRACÍ(KOSO.)	KER. OBKL. tl=2000	P7	RASTROVÝ PODHLED TĚSNÝ sv. 2760	GTZ 2
315	PŘÍRODNINA – PŮDY	15,84	S8	SOKL. FABION STĚRACÍ(KOSO.)	KER. OBKL. tl=2000	P7	SDK IMPLNÝ sv. 2765	
316	HYGIENICKÁ SPRCHA	4,28	K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. tl=2400	P7	RASTROVÝ PODHLED TĚSNÝ sv. 2370	GTZ2
317	HYGIENICKÁ SPRCHA	5,82	K2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. tl=2400	P7	RASTROVÝ PODHLED TĚSNÝ sv. 2370	GTZ3
318	WC	1,52	K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. tl=2400	P7	RASTROVÝ PODHLED TĚSNÝ sv. 2370	GTZ3
319	HYGIENICKÁ SPRCHA	4,31	K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. tl=2400	P7	RASTROVÝ PODHLED TĚSNÝ sv. 2370	GTZ3
320	NEOBSAZENO							
321	LABORATOŘ – PROTEINY	33,93	S8	SOKL. FABION STĚRACÍ(KOSO.)	KER. OBKL. tl=2000	P7	RASTROVÝ PODHLED TĚSNÝ sv. 2760	GTZ3 PŘÍVALNÉ ZATÁHNUTÉ
322	LABORATOŘ – FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ	16,80	S8	SOKL. FABION STĚRACÍ(KOSO.)	KER. OBKL. tl=2000	P7	RASTROVÝ PODHLED TĚSNÝ sv. 2760	GTZ3
323	LABORATOŘ–CHEMOMETOMIKA	33,38	S8	SOKL. FABION STĚRACÍ(KOSO.)	KER. OBKL. tl=2000	P7	RASTROVÝ PODHLED TĚSNÝ sv. 2765	GTZ3
324	KOMOROVÁ LEDNICE	8,47	S8	TL PÁSKY	TL PÁSKY		TL PÁSKY SV. 2450	GTZ3
325	SKLADU.LABORATORNÍ POMŮCKY	13,81	K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. tl=2000	P7	RASTROVÝ PODHLED TĚSNÝ sv. 2760	GTZ3
326	CHODBA	45,78	L1	SOKL. LINOL. tl=100 LINOLEUM	OMYV. MÍSTA tl=2100	P7	RASTROVÝ PODHLED TĚSNÝ sv. 2760	
327	LABORATOŘ MIKROBIOLOGICKÁ	68,18	S8	SOKL. FABION STĚRACÍ(KOSO.)	KER. OBKL. tl=2000	P7	RASTROVÝ PODHLED TĚSNÝ sv. 2760	GTZ3
328	LABORATOŘ – FYZIOLOGICKÁ	16,80	S8	SOKL. FABION STĚRACÍ(KOSO.)	KER. OBKL. tl=2000	P7	RASTROVÝ PODHLED TĚSNÝ sv. 2760	GTZ3
329	LABORATOŘ– CHEMICKÁ+OMIKE	15,90	S8	SOKL. FABION STĚRACÍ(KOSO.)	KER. OBKL. tl=2000	P7	RASTROVÝ PODHLED TĚSNÝ sv. 2760	GTZ3
331	CHODBA	16,31	L1	SOKL. LINOL. tl=100 LINOLEUM		P4	RASTROVÝ sv. 2500	
332	LABORATOŘ – CYTOLOGICKÁ	16,08	S8	SOKL. FABION STĚRACÍ(KOSO.)	KER. OBKL. tl=2000	P7	RASTROVÝ PODHLED TĚSNÝ sv. 2760	GTZ3 ZATÁHNĚNÍ
333	AUTOKLÁVY	10,94	K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. tl=2000	P7	RASTROVÝ PODHLED TĚSNÝ sv. 2760	GTZ2
334	PRACOVNA	13,75	L1	SOKL. LINOL. tl=100 LINOLEUM		P2	RASTROVÝ sv. 2760	
335	PRACOVNA	13,75	L1	SOKL. LINOL. tl=100 LINOLEUM		P2	RASTROVÝ sv. 2765	
336	PRACOVNA (DOKTORANDI)	13,75	L1	SOKL. LINOL. tl=100 LINOLEUM		P2	RASTROVÝ sv. 2760	
337	PRACOVNA (DOKTORANDI)	13,75	L1	SOKL. LINOL. tl=100 LINOLEUM		P2	RASTROVÝ sv. 2765	
338	PRACOVNA (LABORANTKY)	13,75	L1	SOKL. LINOL. tl=100 LINOLEUM		P2	RASTROVÝ sv. 2765	
339	ÚSKLADNĚNÍ MĚSTNOSTÍ	21,13	L1	SOKL. LINOL. tl=100 LINOLEUM		P2	RASTROVÝ sv. 2765	VERTIKÁLNÍ STROJ. OMEZY
341	HYGIENA WC MUŽI	5,98	K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. tl=2400	P2	RASTROVÝ sv. 2370	
342	WC MUŽI + PISOÁRY	4,24	K2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. tl=2400	P2	RASTROVÝ sv. 2370	
343	WC+MUŽI+MOBILNÍ + SPRCHA	3,00 2,28	K2 K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. tl=2400	P2	RASTROVÝ sv. 2370	
344	SPOJOVACÍ CHODBA	70,00	L1	SOKL. LINOL. tl=100		P4	RASTROVÝ sv. 2800	



A PLUS s.r.o.
JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

REVIZE	
00	2013 - 10 - 18
01	
02	
03	

VYPRACOVAL: **JAROSLAV MAŘÍK**
VED. PROJEKTANT: **ANTONÍN KŘÍPAK**

ČÍSLO ZAKÁZKY	3120 – 37
STAVBA	**CESEB**
STUPEŇ	**DSP**
NÁZEV PŘ. - SO	**SO 09 302 - PAVILON A20**
ČÁST	**09 – VZDUCHOTECHNIKA**
NÁZEV VÝKRESU	**PŮDORYS 3.NP**
DATUM	**2013 - 10 - 18**
FORMÁT	**A0 + A4**
MĚŘÍTKO	**1:50**

BIO	STU	PŘÍ	OBJ	SO	ČÁST	VÝK
BIO	DSP	P 302	09	007	00	