POHLED 202–202



POHLED 203–203



POHLED 301–301



POHLED 302–302



POHLED 501



POHLED 503



POHLED 502



POHLED 0102



DETAIL NAPOJENÍ FILTRŮ OLEJE ODSÁVÁNÍ ODFUKŮ VÝVĚV



POZNÁMKA1:
Filtr uchytit na konstrukci nábytku (pod stoly) nebo opatřit vlastními stojkami – uchycení musí být demontovatelné, aby šla vyjmout filtrační vložka z kazety.

POHLED 0103



DETAIL NAPOJENÍ ALSIDENTU



POHLED 203



POHLED 103



DETAIL NAPOJENÍ PŘÍVODNÍHO ANEMOSTATU



DETAIL NAPOJENÍ ODVLHČOVAČE VZDUCHU



DETAIL NAPOJENÍ INTELIGENTNÍ DIGESTOŘE



LEGENDA POTRUBÍ:

- ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ
- KRUHOVÉ POTRUBÍ
- FLEXIBILNÍ HADICE

POHLEDY

REC – Univerzitní kampus Bohunice, CETOCOEN

UNIVERZITNÍ KAMPUS

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	KARLA POLGUJOVÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	ARCHDESIGN s.r.o.
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	PETR MARVAN
GENERÁLNÍ DODAVATEL	UNISTAV a.s.
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	DALIBOR MIGGEL
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a.s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIŘÍ DUCHÁČEK
PŘÍPRAVY (PRACOVNÍK) / COMPILER	BUDCK a.s.

REVIZE / REVISION

NO.	DATUM / DATE
00	2012 - 01 - 24
01	
02	
03	
04	

POZNÁMKA / ANNOTATION:

A PLUS a.s.
ČESKÁ 12, 602 00 BRNO - CZ

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT	CETOCOEN - PAVILON A29
ČÍSLO ZAKÁZKY/ ARCHIVNÍ NO.	3114 - 37
STUPEŇ / PHASE	DSP
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	SO - 304 - PAVILON A 29
ČÁST / PART	09 - VZDUCHOTECHNIKA



±0.000 = 281.700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	POHLEDY
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	JAROMÍR ZUŠÍK
VYPRACOVAL / PREPARED BY	JAROMÍR ZUŠÍK
	ONDŘEJ KŘENEK
DATUM / DATE	2012 - 01 - 24
FORMÁT / FORMAT	0 + A4
MĚŘÍTKO / SCALE	1 : 50

STAVBA	DUPS	OBJEKT/SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
REC	DSP	F 304	09	025	00
PROJEKT	FÁZE	EVIDENČNÍ Č.			