

INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	IRENA ČERNÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	SDRUŽENÍ VESELY + ESOX
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	ROMAN BAŘINA, PAVEL BUCHAL
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a.s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JÍŘÍ DUCHAČEK
PRŮMYŠL ZPRACOVATEL / COMPILER	AIRCONDITION.CZ s.r.o.

PŮDORYS STŘECHY


REVIZE / REVISION	
NO. / DATUM / DATE	
01	
02	
03	
04	
POZNÁMKA / ANNOTATION:	



JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT	UKB - AVVA, FÁZE D
ČÍSLO ZAKÁZKY / ARCHIVE NO.	3088 - 37
STUPEŇ / PHASE	DSP

NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	SO III - 308 - PAVILON A33
ČÁST / PART	09 - VZDUCHOTECHNIKA



±0.000 = 281.700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	PŮDORYS STŘECHY
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	JÍŘÍ JURENKA
VYPRACOVAL / PREPARED BY	JÍŘÍ JURENKA
DATUM / DATE	2009 - 06 - 14
FORMÁT / FORMAT	9 x A4
MĚŘÍTKO / SCALE	1 : 100

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
UKB D	DSP	D 308	09	007	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

UKB D - Univerzitní kampus Bohunice, fáze D

s62

s61

33.STR.VZT.320/3.02
NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA, SINGLE-SPLIT, Qch=2,8kW

33.STR.VZT.1S05/8.02
NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA, SINGLE-SPLIT, Qch=5,5kW

33.STR.VZT.0000/7.20
VÝFUKOVÁ HLAVICE CAD-315

33.STR.VZT.0000/10.4
VÝFUKOVÁ HLAVICE CAD-160

33.STR.VZT.0000/5.01
PŘEVODNÍ VENTILÁTOR, JANKA LENOX KLM 06
100x800x131mm, 7Watt=400W
ROZMĚR: 1250x400x800mm, Hmotnost: 210kg

ZDROJ CHLADU - II.ETAPA
ZDROJ CHLADU JANKA LENOX EAC 0812, Qch=75kW, 7/13°C
ROZMĚR: 1860x1050x1370mm, Hmotnost: 470kg

ZDROJ CHLADU - I.ETAPA
ZDROJ CHLADU JANKA LENOX EAC 0251, Qch=22,8kW, 7/13°C
ROZMĚR: 1195x980x1370mm, Hmotnost: 300kg

33.STR.VZT.331/3.01
NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA, SINGLE-SPLIT, Qch=2,8kW

SO III-308 PAVILON AVVA-A33 SO III-309 SPORTOVNÍ HALY-A34

s58 s57

G'a

s61