

LEGENDA POTRUBÍ: SYSTEM: MATERIAL: IZOLACE:

———	CHL, VODA PŘÍVOD 6°C	Ocel	Kaučuková izolace
- - - - -	CHL, VODA ZPÁTEČKA 12°C	Ocel	Kaučuková izolace

LEGENDA SYMBOLŮ / LEGEND SYMBOLS:

- KK ...kulový kohout na vodu PN25 / Valve
- F ...filtr do potrubí / Filter
- ZK ...zpětná klapka do potrubí / Reverse valve
- VK ...vypouštěcí kulový kohout / bleeder
- BV ...ventil vyvažovací / balance valve
- ...oběhové čerpadlo
- ...trojcestný směšovací ventil / three-way mixing valve
- ...dvojcestný regulační ventil / control valve
- AO ...automatický odvzdušňovací ventil / automatic air-valve
- P, T ...tlakoměr pružinový 0-6bar, teploměr dvojkový 0-120°C / Barometer, thermometer
- IZ ...potrubní izolace tl.30-80mm / Insulation piping

Pozn.:
2-cestné regulační ventily pro reg.VZT jednotek na CHL jsou v dod.MaR
2-cestné regulační ventily pro reg. FCU jsou v dod.CHL

UNIVERZITNÍ KAMPUS

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR	**MASARYKOVA UNIVERZITA**
GENERÁLNÍ DODAVATEL	**SMOS BRNO a.s. + SYNER MORAVA a.s.**
MANAŽER PROJEKTU	**ARCHDESIGN, s.r.o.**
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	**A PLUS a. s.**
PŘEVÍ ZPRACOVATEL	**SUBTECH, s.r.o.**

A PLUS a.s.
NEPODÁLKOVÝ PŘÍSTUP
603 00 BRNO - CZ

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

REVIZE	
00	2013 - 10 - 18
01	
02	
03	

VYPRACOVAL	**LENKA SKOŘEPOVÁ**
VED. PROJEKTANT	**ANTONÍN KAŠPAR**



1:0.000 = 281,700 BPV

ČÍSLO ZAKÁZKY	**3120 - 37**
STAVBA	**CESEB**
STUPEŇ	**DSP**
NÁZEV PS - SO	**SO 111 307 - PAVILON A32**
ČÁST	**07 - ROZVODY CHLADU**
NÁZEV VÝKRESU	**SCHEMA ZAPOJENÍ FCU A VZT JEDNOTEK**
DATUM	**2013 - 10 - 18**
FORMÁT	**6 × A4**
MĚŘÍTKO	**1:100**

STAV.	ČI.STR.	OBJ.Č.-SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
BIO	**DSP**	**F 307**	**07**	**008**	**00**