UNIVERZITNÍ KAMPUS
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR	**MASARYKOVA UNIVERZITA**
GENERÁLNÍ DODAVATEL	**SMOS SEVO a.s. + SYNER MORAVA a.s.**
MANAŽER PROJEKTU	**ARCHDESIGN, s.r.o.**
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	**A PLUS a. s.**
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL	**SUBTECH, s.r.o.**



ŘEZ 14.1



ŘEZ 1.10



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA		POVRCH. ÚPRAVA	PODHLED		POZNÁMKA
		m²	KÓD	POPIS		KÓD	POPIS	
2S01	HERBÁŘOVÉ SBÍRKY II.	311,10	S6	STĚRKA, SOKL. V=100	PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR (ČÁST.OMÍTKA-POZN.2)		PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR	
2S02	SCHODIŠTĚ	10,75	S7	STĚRKA	-		-	
2S03	VÝTAH	2,70	N1	NÁTĚR	PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR		-	
2S10	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	21,70	S1	STĚRKA, SOKL. V=100	ETICS TL.120 MM		-	

Legenda

- Požární izolace s odolností 45.min.
- Tepelná a hlukavá izolace tl. 40mm vč. polepu Al folií
- Rozvod Cu potrubí s chladivem vč. tepelné izolace
- DL Dolní líc, měřeno od podlahy
- HL Horní líc, měřeno od stropu

POZOR! Veškeré VZT rozvody ve strojovně VZT budou hlukově a tepelně izolovány izolací tl. 60mm s polepem Al folií, krom případů kdy je VZT potrubí požárně izolováno (vyznačeno na výkresech)!!!
Rádiusy u VZT dílů potrubí jsou standardní s výjimkou případů, kdy je rádius u VZT dílů potrubí uveden na výkresu. Všechna kolena VZT rozvodů jsou opatřena vodícími plechy. Všechny rozbočky a odbočky jsou opatřeny nátěrem.

VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ PROVODY CU POTRUBÍ VEDENÉ V PROSTORU NALÉZAJÍCÍM K CHÚC BUDOU OPATŘENY POTIPOŽÁRNÍM OBLOŽENÍM
VZDUCHOTECHNICKÁ POTRUBÍ PRŮŘEZU, KTERÝ JE MENŠÍ NEŽ 40000mm2 BUDOU PŘI PRŮCHODU POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ OPATŘENA PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI

A PLUS a.s.
HUTNÍ PROJEKT
ATG CZ SRP-C - C1

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

REVIZE	
00	2013 - 10 - 18
01	
02	
03	

VYPRACOVAL	**ING. ROMAN PETR**
VED. PROJEKTANT	**ING. ANTONÍN KAŠPAR**



±0.000 = 281,700 BPV

ČÍSLO ZAKÁZKY	**3120 - 37**
STAVBA	**CESEB**
STUPEŇ	**DSP**
NÁZEV PS - SO	**SO 111 307 - PAVILON A 32**
ČÁST	**09 - VZDUCHOTECHNIKA**
NÁZEV VÝKRESU	**PŮDORYS 2.PP**
DATUM	**2013 - 10 - 18**
FORMÁT	**12 + A4**
MĚŘÍTKO	**1:50**

STAVBA	OBJEKT	ČÍSLO OBJ.	ČÍSLO	VERZE	REVIZE
BIO	DSP	F 307	09	002	00