



Legenda

Požární izolace s odolností 45.min.

Tepelná a hluková izolace tl. 40mm vč. polepu Al folií

Rozvod Cu potrubí s chladivem vč. tepelné izolace

DL Dolní líc, měřeno od podlahy

HL Horní líc, měřeno od stropu

POZOR!! Veškeré VZT rozvody ve strojovně VZT budou hlukově a tepelně izolovány izolací tl. 60mm s polepem Al folií, krom případů kdy je VZT potrubí požárně izolováno (vyznačeno na výkresech)!!!

Rádiusy u VZT dílů potrubí jsou standardní s výjimkou případů, kdy je rádius u VZT dílů potrubí uveden na výkresu. Všechna kolena VZT rozvodů jsou opatřena vodícími plechy. Všechny rozbočky a odbočky jsou opatřeny náběhy.

VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ ROZVODY CU POTRUBÍ VEDENÉ V PROSTORU NÁLEŽEJÍCÍM K CHÚC BUDOU OPATŘENY POTIPOŽÁRNÍM OBLOŽENÍM

VZDUCHOTECHNICKÁ POTRUBÍ PRŮŘEZU, KTERÝ JE MENŠÍ NEŽ 40000mm2 BUDOU PŘI PRŮCHODU POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ OPATŘENA PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI

UNIVERZITNÍ KAMPUS

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA
GENERÁLNÍ DODAVATEL	IMOS BRNO a.s. + SYNER MORAVA a.s.
MANAŽER PROJEKTU	ARCHDESIGN, s.r.o.
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	A PLUS a. s.
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL	SUBTECH s.r.o.

A PLUS a.s.
NETROUFALKY 797/7
625 00 BRNO - CZ

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

REVIZE	
00	2013 - 10 - 18
01	
02	
03	

VYPRACOVAL	ING. ROMAN PETR
VED. PROJEKTANT	ING. ANTONÍN KAŠPAR

A33 A34 A32 A26 A31 A36 A35 A29 A25

±0,000 = 281,700 BPV

ČÍSLO ZAKÁZKY	3120 - 37
STAVBA	CESEB
STUPEŇ	DSP
NÁZEV PS - SO	SO III 307 - PAVILON A 32
ČÁST	09 - VZDUCHOTECHNIKA
NÁZEV VÝKRESU	ŘEZY - STROJOVNA VZT 1.PP, ŠACHTY
DATUM	2013 - 10 - 18
FORMÁT	10 × A4
MĚŘÍTKO	1:50

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
BIO	DSP	F 307	09	008	00