


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA m² | PODLAHA KÓD | PODLAHA NÁZEV | POVRCH. ÚPRAVA | POZNÁMKA I. | PODHLED KÓD | PODHLED POPIS | POZNÁMKA II. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | CHODBA | 32,16 | L3 | LINOLEUM | – | SOKL. LINOL. V.100 | P4,P5 | SDK/MIN. ČTVRCOVÝ SDK/GKBI/GKBIS, V.2700 | – |
| 1502 | CHODBÍČE | 10,66 | L2 | LINOLEUM | – | | – | – | – |
| 1503 | VÝTAH | 3,28 | N1 | NÁTĚR | – | | – | – | – |
| 1504 | VENKOVNÍ CHLADÍRNA | 30,87 | S1 | STĚRKA | – | SOKL. FASIONI | – | – | – |
| 1505 | RECYKLOVNA MN. | 5,48 | P1 | PRŮMYSLOVÁ PODLAHA | – | | – | – | – |
| 1506 | RECYKLOVNA MN. | 7,82 | P1 | PRŮMYSLOVÁ PODLAHA | – | | – | – | – |
| 1507 | RECYKLOVNA SUP | 5,90<br>5,90 | L3<br>P1 | ANTISTAT. LINOLEUM<br>PRŮMYSLOVÁ PODLAHA | PROTIPRAŠNÝ NÁTĚR | INSTALAČNÍ PODLAHA | – | – | – |
| 1508 | KULTIVACE ROSTLIN | 10,01 | K1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM.OBKLAD V.2000 | – | P2 | KNITROVÝ V. 2800 | OTZ 1 |
| 1509 | KULTIVACE ROSTLIN | 10,31 | K1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM.OBKLAD V.2000 | – | P2 | KNITROVÝ V. 2800 | OTZ 1 |
| 1510 | KOMOVNÍ SCHODIŠTĚ | 21,20 | N2 | BETON.MAZANINA | – | – | – | – | – |
| 1511 | LAB. KULTIVACE ROSTLIN | 12,47 | K1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM.OBKLAD V.2000 | – | P3 | KNITROVÝ V. 2800 | OTZ 1 |
| 1512 | CHLAZ.MIST.—CHOV ORGANISMŮ | 16,55 | K21 | KERAMICKÁ DLAŽBA | TI- PANEL | – | – | TI- PANEL V. 2450 | AKREDITOVANÁ LAB. |
| 1513 | PŘÍPRAVNA (SEZÓNNÍ?) | 12,74 | K1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM.OBKLAD V.2000 | – | P2 | KNITROVÝ V. 2800 | – |
| 1514 | VENTILOVNA - VZT | 66,20 | S18 | STĚRKA | – | SOKL. FASIONI | – | – | – |
| 1515 | SKLAD.-TEPELNÁ POMOCKY | 17,32 | K1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM.OBKLAD V.2000 | – | P2 | KNITROVÝ V. 2770 | – |
| 1516 | SKLAD.-TEPELNÁ POMOCKY | 17,27 | K1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM.OBKLAD V.2000 | – | P2 | KNITROVÝ V. 2770 | – |
| 1517 | SKLAD.-TEPELNÁ POMOCKY | 25,34 | K1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM.OBKLAD V.2000 | – | P2 | KNITROVÝ V. 2770 | – |
| 1518 | CHODBA | 46,61 | L7 | LINOLEUM | – | SOKL. LINOL. V.100 | P4 | KNITROVÝ V. 2580 | – |
| 1519 | PŘÍRUČNÍ SKLAD—LABOR. SKLO | 14,17 | L3 | LINOLEUM | KERAM.OBKLAD V.2000 | – | P3 | KNITROVÝ V. 2800 | – |
| 1520 | NEOBSAZENO | | | | | | | | |
| 1521 | SCHODIŠTĚ—VENTILÁTOROVÉ | 17,27 | K7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM.OBKLAD V.2000 | – | P2 | KNITROVÝ V. 2850 | – |
| 1522 | SUCHÝ DEPOZITÁŘ | 17,32 | K1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM.OBKLAD V.2000 | – | P2 | KNITROVÝ V. 2850 | – |
| 1523 | MOKRÝ DEPOZITÁŘ | 17,32 | K1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM.OBKLAD V.2000 | – | P2 | KNITROVÝ V. 2850 | – |
| 1524 | ÚKLADNÍ MÍSTNOST | 17,32 | K21 | KERAMICKÁ DLAŽBA | TI- PANEL | – | – | TI- PANEL V. 2450 | – |
| 1525 | LABORATOŘ—SUBSTRÁT A PŮDY | 29,60 | K1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM.OBKLAD V.2000 | – | P8 | SÁDROVÝ ROZVINUTÝ | AKREDITOVANÁ LAB. |
| 1526 | MYČÁRNA | 18,31 | K1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM.OBKLAD V.2800 | – | P8 | SÁDROVÝ ROZVINUTÝ | AKREDITOVANÁ LAB. |
| 1527 | MANIPULACE S MYČÁRNA | 10,98 | K1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM.OBKLAD V.2800 | – | P8 | SÁDROVÝ ROZVINUTÝ | AKREDITOVANÁ LAB. |
| 1528 | MYČÁRNA | 12,07 | K1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM.OBKLAD V.2800 | – | P8 | SÁDROVÝ ROZVINUTÝ | AKREDITOVANÁ LAB. |
| 1529 | CHOV RYB | 21,67 | K19 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM.OBKLAD V.2800 | – | P8 | SÁDROVÝ ROZVINUTÝ | AKREDITOVANÁ LAB. |
| 1530 | NEOBSAZENO | | | | | | | | |
| 1531 | KONTROLNÍ MIKROSKOPIE | 7,82 | L15 | ANTISTAT. LINOLEUM | – | SOKL. LINOL. V.100 | P8 | SÁDROVÝ ROZVINUTÝ | OTZ 1 |
| 1532 | PŘEDSÍŇ WC - ZAMĚSTNANCI | 4,86 | K11 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM.OBKLAD V.2370 | – | P2 | KNITROVÝ V. 2370 | – |
| 1533 | ÚKLADOVÁ MÍSTNOST | 3,21 | K11 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM.OBKLAD V.2370 | – | P2 | KNITROVÝ V. 2370 | – |
| 1534 | SPRCHA – ZAMĚSTNANCI | 1,83 | K11 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM.OBKLAD V.2370 | – | P2 | KNITROVÝ V. 2370 | – |
| 1535 | WC - ZAMĚSTNANCI | 1,39 | K12 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAM.OBKLAD V.2370 | – | P2 | KNITROVÝ V. 2370 | – |
| 1536 | STRUŽOVNA OT. | 26,17 | S1 | STĚRKA | – | SOKL. FASIONI | – | – | – |
| 1537 | SCHODIŠTĚ-KOSTY A KOSTRY | 114,93 | S6 | STĚRKA | KERAM.OBKLAD V.2000 | – | P2 | KNITROVÝ V. 2800 | – |
| 1538 | KREDENC | 134,33 | P1 | PRŮMYSLOVÁ PODLAHA | STĚRKA OTĚRUVZDORNÁ | – | – | – | – |
| 1539 | ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ | 3,95 | P1 | PRŮMYSLOVÁ PODLAHA | EPOXIMATĚR V=2000 | KERAM. SOKL V.100 | – | – | – |

**Legendo**

- Požární izolace s odolností 45.min.
- Tepelná a hluková izolace tl. 40mm vč. polepu Al folií
- Rozvod Cu potrubí s chlazením vč. tepelné izolace
- DL Dolní líc; měřeno od podlahy
- HL Horní líc; měřeno od stropu
- 500 / 1000 Označení VZT zařízení pro větrání místností a množství větracího vzduchu v Přívod/Odvod v m3/h

Rádiusy u VZT dílů potrubí jsou standardní s výjimkou případů, kdy je rádius u VZT dílů potrubí uveden na výkresu. Všechna kolena VZT rozvodů jsou opatřena vodícími plechy. Všechny rozbočky a odbočky jsou opatřeny nátěry.

VŠECHNÉ PŘÍPADNÉ ROZVODY CU POTRUBÍ VEDENÉ V PROSTORU NALEŽÍCÍM K CHÓC BUDOU OPATŘENY POTIPOŽÁRNÍ OBLOŽENÍM

Plastové potrubí odtahu od digestoří bude v místech průchodu požárně dělicí konstrukcí opatřeno protipožárními manžetami a u místech s požární izolací nahrazeno potrubím z nerezu.

Prostupy na hranicí bariéry mezi prostory OTZ3 a jejími nechrněnými prostory je nutné vzduchotěsně utěsnit. Toto utěsnění zajistí profese VZT. Profese VZT se napojí na porotěnou izolaci (dodávka Stavby) umístěnou v montované příčce- jako vhodné řešení je umístění porotěné izolace do přitpavitelný spoje potrubí (přitpavitelení prostupu domčrem). Případné netěsnosti zatmelit trvale pružným silikonovým tmelem. V případech kdy je potrubí přístupné ze všech stran lze použít nalepovací fólie k přípevnění izolace k potrubí.


ARCHITEKTONICKÉ STUDIO
G4PLUS s.r.o.
JAROMÍR ČERNÝ
KAREL VESELÝ
PETR BÍHLÍK



STAVEBNÍ ÚPRAVY
PŮDORYS 1.NP
ČÍSLO VÝKRESU: 2.1.02
MĚŘÍTKO: 1:50
DATUM: 10 - 21
FORMÁT: A0



UNIVERZITNÍ KAMPUS