



LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
ČM	ODČ. MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PLOCHA m ²	POVRCH. OPRAVA	PODKLAD m ²
302	SCHODIŠTĚ	12,14	L2	LENOCEUM	
401	SCHODIŠTĚ PODSTĚNA	7,98	L1	LENOCEUM	
410	PODEŠŤ VÝVODNÍ SCHODIŠTĚ				

Legenda

Podlahní izolace s odolností 45 min.

Teplená o hlučivé izolace tl. 40mm vtl. polepu A folií

Rozvod Cu potrubí s chladivem vtl. tepelné izolace

DL Dlahy líc, měřeno od podlahy
HL Horní líc, měřeno od stropu

POZOR! Všechny VZT rozvody ve strojovně VZT budou hlučivé a tepelné izolovány izolací tl. 60mm s polepem A folií, kromě případů kdy je VZT potrubí počtené izolováním (vyrobeno na výkresu)

Rozvody u VZT dle potrubí jsou standardní s výjimkou případů, kdy je rozvod u VZT dle potrubí uveden na výkresu. Všechna kolena VZT rozvodů jsou opatřena vodícími plechy. Všechny rozvody a odbočky jsou opatřeny háčky.

VŠECHNÉ PŘÍPADNÉ ROZVODY CU POTRUBÍ VEDENÉ V PROSTORU NÁLEŽAJÍCÍM K CHOC BUDOVY OPATŘENY PROTIPŮŽÁREM OHLUČENÍM

VZDUCHOTECHNICKÁ POTRUBÍ PRŮŘEZU, KTERÝ JE MENŠÍ NEŽ 4000mm² BUDOV PŘI PRŮCHODU POŽÁRNĚ DELICÍ KONSTRUKCI OPATŘENA PROTIPŮŽÁŘNÍ MANŽETAMI

