EXTERIÉR (STŘECHA NAD 3NP)



LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

- 100.01 ...ZDROJ CHLADU
- 100.02 ...SUCHÝ CHLADIČ
- 100.03 ...DESKOVÝ VÝMĚNÍK-ZIMNÍ PROVOZ
- 100.04 ...AKUMULAČNÍ NÁDOBA
- 100.05 ...EXPANZNÍ NÁDOBA
- 100.06 ...AUTOMAT.ODPLYŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ
- 100.07 ...STANICE PRO PŘÍPRAVU GLYKOLOVÝCH SMĚSÍ
- 100.08 ...EXPANZNÍ NÁDOBA (MEDIUM PROPYLEN GLYKOL)

LEGENDA ČAR :

- CHL. VODA NÁBĚH 6°C
- CHL. VODA VRAT 12°C
- EXPANZNÍ POTRUBÍ
- VODA STUDENÁ, TEPLÁ, CIRK.

POTRUBÍ CHLADU OCEL, SPOJE ZÁVITOVÉ SVAŘOVANÉ,
IZOLACE KAUČUK. např. THERMAFLEX ATP. TLOUŠŤKY DLE SPECIFIKACE

LEGENDA ZNAČENÍ :

- ČERPADLO
- ZPĚTNÁ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ
- UZ. KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ MK
- ODVZDUŠ.NÁDOBA+AUT. OV
- KULOVÝ KOHOUT
  KK(Z)...kulový kohout na vodu PN25 se zajištěním v uzavřené poloze
- FILTR PŘÍRUBOVÝ
- TEPLOMĚRY, 0-80°C
- MANOMETR 0-6bar
- EL.VENTIL, MAG.VENTIL
- PŘEPOUŠTĚCÍ, POJISTNÝ VENTIL

UNIVERZITNÍ KAMPUS
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR: **MASARYKOVA UNIVERZITA**
GENERÁLNÍ DODAVATEL: **SMOS BRNO a.s. + SYNEK MORAVA a.s.**
MANAŽER PROJEKTU: **ARCHDESIGN, s.r.o.**
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: **A PLUS a. s.**
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL: **SUBTECH, s.r.o.**

A PLUS G.S.
INTERDISCIPLINÁRNÍ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

REVIZE	
00	2013 - 10 - 18
01	
02	
03	

VYPRACOVAL	LENKA SKOŘEPOVÁ
VED. PROJEKTANT	ANTONÍN KAŠPAR



m3.000 = 281.700 BPV

ČÍSLO ZAKÁZKY	3120 - 37
STAVBA	CESEB
STUPEŇ	DSP
NÁZEV PS - SO	SO 311- PAVILON A36
ČÁST	07 - ROZVODY CHLADU
NÁZEV VÝKRESU	SCHEMA ZAPOJENÍ STROJOVNY CHL
DATUM	2013 - 10 - 18
FORMÁT	B + A4
MĚŘÍTKO	1:100

PROJ. ZAK.	OBJ.	ČÁST	ČÍSLO	REV.
BIO	DSP	F 311	07	007	00