

UNIVERZITNÍ KAMPUS

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR	**MASARYKOVA UNIVERZITA**
GENERÁLNÍ DODAVATEL	**IMOS BRNO a.s. + SYNER MORAVA a.s.**
MANAŽER PROJEKTU	**ARCHDESIGN, s.r.o.**
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	**A PLUS a. s.**
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL	**SUBTECH s.r.o.**

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA KÓD	PODLAHA POPIS	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA I	PODHLED KÓD	PODHLED POPIS	POZNÁMKA II
201	CHODBA	209,70	L1	LINOLEUM	–	SOKL. LINOL. V=60	P4 P5	RASTROVÝ S.V.2800 SDK S.V. 3100	
202	SCHODIŠTĚ	10,20	L2	LINOLEUM	–	–	–	–	
203	VÝTAH	3,40	–	–	–	–	–	–	
204	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	8,80	K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2370	
205	WC ŽENY	6,90	K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2370	
206	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,30	K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2370	
207	SPRCHA, WC IMOBILNÍ	3,10 3,10	K5 K2	KERAM. ODOLNÁ DLAŽBA KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2370	
208	SPRCHA	5,40	K2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2370	
209	PRAKTIKUM FYZIOLOGIE, ANATOM. ROSTLIN, GENETIKY	98,30	K4	KERAM. ODOLNÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	–	P1	AKUSTICKÝ S.V. 2800	CMO II, ÚTZ 1
211	PŘÍPRAVNA, DEPOZIT. POMŮCKY	16,60	K5	KERAM. ODOLNÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	–	P8	TĚSNĚNÝ S.V. 2800	CMO II, ÚTZ 2
212	PRAKTIKUM FYZIOLOGIE ŽIVOČICHŮ	45,70	L1	LINOLEUM	KER. OBKL. V=2000	–	P1	AKUSTICKÝ S.V. 2800	
213	PŘÍPRAVNA, DEPOZIT. POMŮCKY	20,00	K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2800	
214	PŘÍPRAVNA, DEPOZIT. POMŮCKY	20,00	K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2800	
215	PRAKTIKUM IMUNOLOGIE A OBEC. ZOOLOGIE	62,30	L1	LINOLEUM	KER. OBKL. V=2000	–	P1	AKUSTICKÝ S.V. 2800	
216	PRAKTIKUM MOL. BIOLOGIE	98,30	K4	KERAM. ODOLNÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2000	–	P8	TĚSNĚNÝ S.V. 2800	CMO II, ÚTZ 1
217	PISOÁRY	6,90	K2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2370	
218	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	8,80	K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2370	
219	SPRCHA	5,40	K2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2370	
221	SPRCHA, WC IMOBILNÍ	3,10 3,10	K5 K2	KERAM. ODOLNÁ DLAŽBA KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2370	
222	WC MUŽI	3,30	K6	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. V=2370	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2370	
223	ZOOLOGICKÉ PRAKTIKUM	65,50	L1	LINOLEUM	KER. OBKL. V=2000	–	P1	AKUSTICKÝ S.V. 2800	
224	PŘÍPRAVNA, DEPOZIT. POMŮCKY	21,60	L1	LINOLEUM	KER. OBKL. V=2000	–	P2	RASTROVÝ S.V. 2800	
225	BOTANICKÉ PRAKTIKUM	69,00	L1	LINOLEUM	KER. OBKL. V=2000	–	P1	AKUSTICKÝ S.V. 2800	
226	ZOOLOGICKÉ SBÍRKY–VÝSTAVA	37,50	L1	LINOLEUM	–	SOKL. LINOL. V=100	P2	RASTROVÝ S.V. 2800	
227	CHODBA	206,00	L5	LINOLEUM	–	SOKL. LINOL. V=60 VODÍCÍ LINKA	P4	RASTROVÝ S.V. 2800	

LEGENDA POTRUBÍ: SYSTEM: MATERIAL: IZOLACE:

CHL. VODA PŘÍVOD 6°C	Ocel	Kaučuková izolace
CHL. VODA ZPÁTEČKA 12°C	Ocel	Kaučuková izolace

LEGENDA SYMBOLŮ / LEGEND SYMBOLS:

...stupačka směr zhora dolů

...stupačka směr zespodu nahoru

BV ...ventil vyvažovací / balance valve

Tloušťka tepelné izolace potrubí CHL dle dimenze:

Výpočet tloušťky tepelné izolace dle vyhl.193/2007 Sb.

(Uvažované parametry: dT=6/12°C, Tout=15°C, Ae=10, rh=45%, Liz=0,035W/mK)

Dimenze potrubí [DN]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Tloušťka izolace [mm]	19	19	19	19	19	26	26	26	26	26	26	26

Vzdálenosti upevnění (rozteč uložení závěsů)

Dimenze potrubí [DN]	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Vzdálenost závěsů v m	1,6	1,85	2,15	2,5	2,6	3,0	3,5	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0

A PLUS ®

A PLUS a.s.
HETROPLAKY 797/7
625 00 BRNO - CZ

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

REVIZE

00	2013 - 10 - 18
01	
02	
03	

VYPRACOVAL	**LENKA SKOŘEPOVÁ**
VED. PROJEKTANT	**ANTONÍN KAŠPAR**



±0,000 = 281,700 BPV

ČÍSLO ZAKÁZKY	**3120 - 37**
STAVBA	**CESEB**
STUPEŇ	**DSP**
NÁZEV PS - SO	**SO III 311 - PAVILON A36**
ČÁST	**07 - ROZVODY CHLADU**
NÁZEV VÝKRESU	**PŮDORYS 2.NP**
DATUM	**2013 - 10 - 18**
FORMÁT	**8 × A4**
MĚŘÍTKO	**1:100**

BRANŽE	STUPEŇ	OBJ.SOUČ. VÝ.	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
BIO	**DSP**	**F 311**	**07**	**004**	**00**