VĚTRÁNÍ TEMPEROVANÝCH MÍSTNOSTÍ - PODHLED



VĚTRÁNÍ TEMPEROVANÝCH MÍSTNOSTÍ - VĚTRÁNÍ BOXŮ

PŮDORYS ZDVOJENÉ PODLAHY - NAPOJENÍ TEMPEROVANÝCH BOXŮ



VĚTRÁNÍ TEMPEROVANÝCH MÍSTNOSTÍ - VĚTRÁNÍ PŘEDSÍNĚ

PŮDORYS ZDVOJENÉ PODLAHY - VĚTRÁNÍ PŘEDSÍNĚ TEMPEROVANÝCH MÍSTNOSTÍ



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	KÓD	PODLAHA POPIS	POVRCH. ÚPRAVA	KÓD	PODHLED POPIS	POZNÁMKA
2S29	PŘEDSÍŇ(TERMOSTATY)	10,30	L15	ZDVOJENÁ PODLAHA(PVC) STĚRKA(CHEM.ODOL.)	SOKL FABION EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P7	RASTROVÝ PODHLED(ZÁSTŘ) TĚSNĚNÍ s.v. 2400	UT23
2S30	SCHODIŠTĚ VENKOVNÍ	6,00						
2S31	PŘEDSÍŇ (TERMOSTATY)	10,30	L15	ZDVOJENÁ PODLAHA(PVC) STĚRKA(CHEM.ODOL.)	SOKL FABION EPOXIDOVÝ NÁTĚR	P7	RASTROVÝ PODHLED(ZÁSTŘ) TĚSNĚNÍ s.v. 2400	UT23
2S32	TEMPEROVANÁ MÍSTNOST	5,10	L16	TVRZENÉ PVC(BEZESPÁR) TI. PANELY	TI. PANELY(PO—KOMAXIT		(PO—KOMAXIT) TI. PANELY v. 2400	UT23
2S33	TEMPEROVANÁ MÍSTNOST	5,10	L16	TVRZENÉ PVC(BEZESPÁR) TI. PANELY	TI. PANELY(PO—KOMAXIT		(PO—KOMAXIT) TI. PANELY v. 2400	UT23

Legenda

Tepelná a hluková izolace tvořená samolepící izolační deskou – Armaflex AC tl.25mm s dif. odporem

HH HORNÍ HRANA, měřeno od stropu
SH SPODNÍ HRANA, měřeno od čisté podlahy
OSA+ OosA POTRUBÍ, měřeno od podlahy

Označení množství větracího vzduchu – Přívod/Odvod v m3/h

Rádiusy u VZT dílů potrubí jsou standardní s výjimkou případů, kdy je rádius u VZT dílů potrubí uveden na výkresu. Všechna kolena VZT rozvodů jsou opatřena vodícími plechy. Všechny rozbočky a odbočky jsou opatřeny ráběhy.

VZT temperovaných místností bude napojena na rozvody centrální VZT ve vyznačených bodech

ŘEZ A-A´



ŘEZ B-B´



ŘEZ C-C´



UNIVERZITNÍ KAMPUS
BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA
GENERÁLNÍ DODAVATEL	IMOS BRNO a.s. + SYNER MORAVA a.s.
MANAŽER PROJEKTU	ARCHDESIGN, s.r.o.
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	A PLUS a. s.
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL	SUBTECH, s.r.o.

A PLUS a. s.
HOTOVČANSKÁ 1736/27
619 00 BRNO - ČR

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

REVIZE	
00	2013 - 10 - 21
01	
02	
03	

VYPRACOVAL	LADISLAV MAŘÁK
VED. PROJEKTANT	ANTONÍN KAŠPAR



±0.000 = 281,700 BPV

ČÍSLO ZAKÁZKY	3120 + 37
STAVBA	CESEB
STUPEŇ	DSP
NÁZEV PS - SO	PS 08 213 - TECHNOLOGIE TEMPEROVANÝCH MÍSTNOSTÍ - PAVILON A2E
ČÁST	09 - VZDUCHOTECHNIKA
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 2.PP - TEMPEROVANÉ MÍSTNOSTI
DATUM	2013 - 10 - 21
FORMÁT	1E × A4
MĚŘÍTKO	1:50

ČÍSLO	STUPEŇ	PROFESE	ČÁST	STUPEŇ	REVIZE
BIO	DSP	F 213	09	002	00