

	310	SOII PAVILON Z
SOII	310.09	Vzduchotechnika - VZT

Položka			Název položky Specifikace	Číslo standardu		Výměra	
SO		Poř.č.		Poř.č.	PJ	počet	měr. jed.
			Zařízení č. 803 - Větrání chodeb, skladů		09 VZT		
310	09 VZT	803.01	Vzduchotechnická a klimatizační jednotka ve vnitřním provedení AZ klima	1.6.	09 VZT	1	ks
			ve složení:		09 VZT		
			- přívodní ventilátor 3860 m3/h, 350 Pa		09 VZT		
			- odvodní ventilátor 3040 m3/h, 350 Pa		09 VZT		
			- deskový výměník ZZT		09 VZT		
			- vodní ohříváč Q = 38,8kW, 80/60 st.C		09 VZT		
			- vodní chladič Q = 28,06 kW, 6/12 st.C		09 VZT		
			- filtry, klapky, tlumící vložky		09 VZT		
		803.02	Vyústka 400 x 200 - komfortní, dvouřadá s regulací, pro přívod	4.17	09 VZT	18	ks
		803.03	Vyústka 400 x 200 - komfortní, jednořadá s regulací, pro odvod	4.17	09 VZT	26	ks
		803.04	Tlumič hluku 630 x 400 x 2000 (kulisový)	4.26	09 VZT	1	ks
		803.05	Tlumič hluku 630 x 315 x 2000 (kulisový)	4.26	09 VZT	1	ks
		803.06	Tlumič hluku 500 x 500 x 700 (kulisový)	4.26	09 VZT	1	ks
		803.07	Požární klapka 400 x 400, PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40	4.7.		1	ks
		803.08	Požární klapka 630 x 315, PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40	4.7.		1	ks
		803.09	Požární klapka 315 x 250, PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40	4.7.		2	ks
		803.10	Požární klapka 315 x 100, PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40	4.7.		1	ks
		803.11	Požární klapka 250 x 250, PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40	4.7.		1	ks
		803.12	Požární klapka 315 x 315, PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40	4.7.		1	ks
		803.13	Požární klapka 400 x 315, PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40	4.7.		1	ks
		803.14	Regulační klapka 315 x 250, ruční	4.7.		1	ks
		803.15	Regulační klapka 200 x 200, ruční	4.7.		2	ks
		803.16	Regulační klapka 250 x 100, ruční	4.7.		12	ks
		803.17	neobsazeno				
		803.18	Regulační klapka 315 x 100, ruční	4.7.		1	ks
		803.19	Regulační klapka 250 x 315, ruční	4.7.		1	ks
			Protidešťová žaluzie, hliník - plocha 2,5m2, DODÁ OPLÁŠTĚNÍ	4.20	09 VZT	1	ks
			Dveřní mřížka - 500 x 100, oboustanná, hliník - DODÁ STAVBA	4.20	09 VZT	7	ks

	310	SOII PAVILON Z
SOII	310.09	Vzduchotechnika - VZT

Položka			Název položky Specifikace	Číslo standardu		Výměra	
SO		Poř.č.		Poř.č.	PJ	počet	měr. jed.
			Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:	3.1.	09 VZT		
			2200 / 80 % tvar. dílů		09 VZT	40	bm
			1500 / 30 % tvar. dílů		09 VZT	15	bm
			1260 / 30 % tvar. dílů		09 VZT	100	bm
			890 / 50 % tvar. dílů		09 VZT	140	bm
			650 / 40 % tvar. dílů		09 VZT	40	bm
			Tepelná a protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou	6.1.	01 SZ	15	m2
			Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	7.1.	01 SZ	30	m2
			Zařízení č. 850 - Větrání WC				
		850.01-02	Potrubní ventilátor - Mixvent TD 800/200	1.11.	09 VZT	2	ks
			650m3/h, 260 Pa, vč. manžet VBM 200 (ks 2), zpětná klapka ø200 (ks 1)		09 VZT		
		850.03	Výfuková hlavice, ø315 mm	4.22	09 VZT	1	ks
		850.04	Ohebná hliníková hadice s zvučově pohltivou izolací - ø200	3.6.	09 VZT	8	bm
		850.05	Talířový ventil plastový - odvod, ø 160	4.4.	09 VZT	14	ks
			Dveřní mřížka - 500 x 100, oboustanná, hliník - DODÁ STAVBA	4.20	09 VZT	4	ks
			Dveřní mřížka - 500 x 50, oboustanná, hliník - DODÁ STAVBA	4.20	09 VZT	3	ks
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:	3.5.	09 VZT		
			200 / 50 % tvar. dílů		09 VZT	30	bm
			315 / 20 % tvar. dílů		09 VZT	6	bm
			Zařízení č. 852 - Větrání NN				
		852.01	Potrubní ventilátor - TD 800/200	1.10.	09 VZT	1	ks
			500m3/h, 300 Pa, vč. manžet VBM 200 (ks 2)		09 VZT		
		852.02	Zpětná klapka ø200 mm		09 VZT	1	ks
		852.03	Vyústka 400 x 200 - komfortní, jednořadá s regulací, pro odvod	4.17	09 VZT	3	ks

	310	SOII PAVILON Z
SOII	310.09	Vzduchotechnika - VZT

Položka			Název položky Specifikace	Číslo standardu		Výměra	
SO		Poř.č.		Poř.č.	PJ	počet	měr. jed.
		852.04	Ohebná hliníková hadice s zvuhově pohltivou izolací - ø200	3.6.	09 VZT	2	bm
			Protidešťová žaluzie, hliník - plocha 0,125m2, DODÁ OPLÁŠTĚNÍ	4.20	09 VZT	1	ks
			Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:	3.1.	09 VZT		
			890 / 20 % tvar. dílů		09 VZT	5	bm
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:	3.5.	09 VZT		
			200 / 20 % tvar. dílů		09 VZT	2	bm
			Zařízení č. 853 - Sklad odpadu				
		853.01	Potrubní ventilátor - Mixvent TD 800/200	1.10.	09 VZT	1	ks
			500m3/h, 300 Pa, vč. manžet VBM 200 (ks 2)		09 VZT		
		853.02	Zpětná klapka ø200 mm		09 VZT	1	ks
		853.03	Vyústka 400 x 200 - komfortní, jednořadá s regulací, pro odvod	4.17	09 VZT	2	ks
		853.04	Ohebná hliníková hadice s zvuhově pohltivou izolací - ø200	3.6.	09 VZT	2	bm
		853.05	Výfuková hlavice, ø160 mm	4.22	09 VZT	1	ks
			Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:	3.1.	09 VZT		
			890 / 20 % tvar. dílů		09 VZT	3	bm
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:	3.5.	09 VZT		
			200 / 50 % tvar. dílů		09 VZT	2	bm
			160 / 30 % tvar. dílů		09 VZT	15	bm
			Zařízení č. 854 - Strojovna Ú.T.				
		854.01	Potrubní ventilátor - Mixvent TD 800/200	1.10.	09 VZT	1	ks
			500m3/h, 300 Pa, vč. manžet VBM 200 (ks 2)		09 VZT		
		854.02	Zpětná klapka ø200 mm		09 VZT	1	ks
		854.03	Vyústka 400 x 200 - komfortní, jednořadá s regulací, pro odvod	4.17	09 VZT	3	ks
		854.04	Ohebná hliníková hadice s zvuhově pohltivou izolací - ø200	3.6.	09 VZT	4	bm
			Protidešťová žaluzie, hliník - plocha 0,125m2, DODÁ OPLÁŠTĚNÍ	4.20	09 VZT	1	ks

	310	SOII PAVILON Z
SOII	310.09	Vzduchotechnika - VZT

Položka			Název položky Specifikace	Číslo standardu		Výměra	
SO		Poř.č.		Poř.č.	PJ	počet	měr. jed.
			Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:	3.1.	09 VZT		
			890 / 20 % tvar. dílů		09 VZT	8	bm
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:	3.5.	09 VZT		
			200 / 20 % tvar. dílů		09 VZT	3	bm
			Zařízení č. 856 - Chlazení rozvodna SLP				
		856.01	Vnitřní jednotka v nástěnném provedení SPLIT systém	1.8	09 VZT	1	ks
			Qch=1,5kW				
		856.02	Venkovní kondenzační jednotka	3.6	09 VZT	1	ks
			Qch=1,5kW				
			vč. výbavy pro celoroční provoz, rámu pod jednotku				
		856.03	Propojovací Cu potrubí, kabeláže, chladivo	4.6	9 VZT	1	kpl
			Zařízení č. 857 - Větrání WC				
		857.01	Potrubní ventilátor -Mixvent TD 800/200	1.10.	09 VZT	1	ks
			700m3/h, 220 Pa, vč. manžet VBM 200 (ks 2)		09 VZT		
		857.02	Zpětná klapka ø200 mm		09 VZT	1	ks
		857.03	Výfuková hlavice, ø200 mm	4.22	09 VZT	1	ks
		857.04	Ohebná hliníková hadice s zvuhově pohltivou izolací - ø200	3.6.	09 VZT	4	bm
		857.05	Talířový ventil plastový - odvod, ø 160	4.4.	09 VZT	7	ks
			Dveřní mřížka - 500 x 100, oboustanná,, hliník - DODÁ STAVBA	4.20	09 VZT	2	ks
			Dveřní mřížka - 500 x 50, oboustanná, hliník - DODÁ STAVBA	4.20	09 VZT	2	ks
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:	3.5.	09 VZT		
			160 / 50 % tvar. dílů		09 VZT	10	bm
			200 / 20 % tvar. dílů		09 VZT	15	bm

	310	SOII PAVILON Z
SOII	310.09	Vzduchotechnika - VZT

Položka			Název položky Specifikace	Číslo standardu		Výměra	
SO		Poř.č.		Poř.č.	PJ	počet	měr. jed.
			Zařízení č. 858 - Rozvodna SLP				
		858.01	Potrubní ventilátor - Mixvent TD 800/200	1.10.	09 VZT	1	ks
			500m3/h, 300 Pa, vč. manžet VBM 200 (2 ks)		09 VZT		
		858.02	Zpětná klapka ø200 mm		09 VZT	1	ks
		858.03	Vyústka 400 x 200 - komfortní, jednořadá s regulací, pro odvod	4.17	09 VZT	3	ks
		858.04	Ohebná hliníková hadice s zvuhově pohltivou izolací - ø200	3.6.	09 VZT	4	bm
			Protidešťová žaluzie, hliník - plocha 0,125m2, DODÁ OPLÁŠTĚNÍ	4.20	09 VZT	1	ks
		858.05	Požární klapka 560 x 200, PKTM - 90 / CZ dle TPM 018 / 01.40	4.7.	09 VZT	1	ks
		858.06	Vyústka 560 x 200, jednořadá s regulací, pro odvod	4.17	09 VZT	1	ks
			Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:	3.1.	09 VZT		
			890 / 20 % tvar. dílů		09 VZT	8	bm
			Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:	3.5.	09 VZT		
			200 / 20 % tvar. dílů		09 VZT	20	bm