



MASARYKOVA UNIVERZITA ÚSTAV VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Název veřejné zakázky: „Cluster datových služeb“

Zadavatel: Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, 602 00 Brno
IČ: 00216224

č. j.: MU-ZAK/34538/2014/98594/ÚVT-2

V Brně dne 15. května 2014

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

podle § 12 odst. 3 a ve spojení s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadavatel poskytuje na základě dotazu dodavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

1) Při studiu zadávací dokumentace jsem narazil na některé nejasnosti a nekonzistence. Prosím tímto o jejich objasnění.

Dotaz č. 1:

Nejasnosti:

- Technická specifikace (2.5) - požaduje „10GBASE-LR transceiver do switchu“, avšak typ a kompatibilita se switchem je neudaná – není tedy možno popsat zadávací dokumentací vyžadovanou „podrobnou technickou specifikací“ ani určit nabídkovou cenu pro požadovaný „10GBASE-LR transceiver do switchu“.

Odpověď č. 1:

Pro nacenění počítejte s dodáním transceiveru pro switch HP A5820-24XG-SFP+. Zadavatel nepožaduje originální transceiver, postačí 100% kompatibilní OEM.

Dotaz č. 2:

Nejasnosti:

- Technická specifikace (3.6) - požaduje „Rack bude dodán včetně PDU“, avšak typ disponibilních koncovek pro napojení síťových silových kabelů je neudán, stejně tak potřebná délka kabelu k napájecímu zdroji (vzdálenost racku od zdroje napájení) – není tedy možno popsat zadávací dokumentací vyžadovanou „podrobnou technickou specifikací“ ani určit nabídkovou cenu pro požadovaný „PDU, kabel, koncovku“.

Odpověď č. 2:

V serverovně je k dispozici zdroj zálohovaného a nezálohovaného napětí 230 V. Rozvody silnoprůdu jsou umístěny ve žlábech pod stropem v technické místnosti v patře pod serverovnou.

Pod každým rackem jsou připraveny následující příводы do rozvaděče:

8 ks 16A jednofázových přívodů napojených na motorgenerátor a centrální UPS,

4 ks 16A jednofázových zásuvek napojených přímo na síť dodavatele energie (bez zálohování).

Tyto příводы jsou v rozvaděči připojeny na jističe vypínací charakteristiky C. V prostoru pod racky v technické místnosti jsou rozvody zakončeny svorkami, tj. nejsou osazeny zásuvkami. Rozvaděč samotný se nachází v serverovně.



Pro připojení napájení jednozdrojových spotřebičů z dodávky budou použity zálohované rozvody. Pro připojení dvouzdrojových spotřebičů bude pro každý zdroj použito napájení z jednoho z výše uvedených typů.

Součástí dodávky je realizace připojení k silnoprůdu.

Dotaz č. 3:

Nekonzistence:

- Kupní smlouva (2.2) – položkový rozpočet zahrnuje pouze servery a diskové pole s celkovou cenou
- Kupní smlouva (4.1) – smluvní cena by měla zahrnovat celé řešení požadované technickou specifikací včetně racku/PDU, který však není součástí výše uváděného položkového rozpočtu
- ??? nebude vadit, že položkový rozpočet nekoresponduje se smluvní cenou

Odpověď č. 3:

Zadavatel v návrhu kupní smlouvy v odst 2.2 „Položkový rozpočet“ doplňuje v tabulce řádek s označením „Ostatní“, do kterého dodavatelé uvedou cenu za veškeré další nabízené příslušenství.

Z tohoto vyplývá, že položkový rozpočet musí korespondovat se smluvní cenou celkem. Výše uvedené doplnění je zaneseno do aktualizované verze přílohy č. 3 „Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy“, která je součástí tohoto dokumentu jako příloha zd_3_dodatecne informace_1.

Dotaz č. 4:

??? jak má dodavatel nacenit komponenty, které nelze na základě zadání konfigurovat a tedy jejich cena je neznámá („Přesný typ a kompatibilitu se switchem musí dodavatel dohodnout se zadavatelem.“, nebo nedefinovatelný PDU, kabel, koncovka).

Odpověď č. 4:

Viz odpovědi na dotazy 1 a 2.


2) Zadavatel se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek:

Původní lhůta pro podání nabídek:

do 26. 5. 2014 do 10:00 hodin

Nová lhůta pro podání nabídek:

do 28. 5. 2014 do 10:00 hodin



prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
ředitel Ústavu výpočetní techniky

Masarykova univerzita
Ústav výpočetní techniky
602 00 Brno, Botanická 68a
13