





Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav. části:				P Δ K		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEJNHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO		PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951	
Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová			Projektant profese							
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová			P Δ K							
Vypracoval	Bc. Petr Mana										
Investor: Masarykova univerzita											
Stavba	Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Rekonstrukce prostoru po bývalé knihovně a studovně v objektu Poříčí 9			Stupeň	DPR						
Stavební objekt	SO 01 Rekonstrukce prostoru po bývalé knihovně a studovně			Datum	06/2014						
Část	Dokumentace pro provádění stavby			Formát	A4						
Název výkresu	Doplnění rozvaděče HR			Zak. č.	3210						
				Měřítko	-						
				Č. výkresu	Revize						
				051	00						

ROZVADĚČ HR



- 1 OZNAČENÍ ROZVADĚČE:

2 ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:

3 FREKVENCE A TOLERANCE:

4 PŘÍVODY:

5 VÝVODY:

6 STŘEDNÍ VODIČ:

7 MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD:

8 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:

9 MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:

10 MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST:

11 PROSTŘEDÍ:

12 CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY:

13 NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP:

14 BARVA:

15 JAZYK:

16 POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ:

17 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY:

18 TYP:

19 ÚDRŽBA:
- HR

3PEN ~ 400/230V
3/N/PE ~ 400/230V
1/N/PE ~ 230V

50Hz, -1, +1%

VRCHEM

VRCHEM

ANO

10 kA

40°C

+5°C

80%

VNITŘNÍ, SUCHÉ

IP40 / IP20

NE

RAL 7035

ČEŠTINA

5

UZAVŘENÝ, SKŘÍŇOVÝ


REF. TYP MOELLER

PRAVIDELNÁ

POZNÁMKA :
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE ROZVADĚČE
PŘÍSTROJE V ROZVADĚČÍCH JSOU UVEDENY
JAKO REFERENČNÍ TYPY NAVRŽENÉ KVALITY

ROZVADĚČ JE PROVEDEN V NORMÁLNÍM PROVEDENÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

	INVESTOR: Masarykova univerzita	DOKUMENTACE: Realizační dokumentace	4								MĚŘITKO:	POŘ. Č.:
	STAVBA: SO 01 Rekonstrukce prostoru	OBJEKT: SO 01 Rekonstrukce prostoru po bývalé knihovně a studovně	2									
			1									
			0	06/2014			Mgr. Burian	Ing.Vít	Ing.Vít		KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	
		NÁZEV VÝKRESU: DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE HR	Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Kontroloval		
			REVIZE									
											LIST Č.: 2	Z 3



RS
VÝVOD PRO ROZVADEČ
RS

	INVESTOR: Masarykova univerzita	DOKUMENTACE: Realizační dokumentace	4								MEŘTKO:	POŘ. Č.:	
	STAVBA: SO 01 Rekonstrukce prostoru	OBJEKT: SO 01 Rekonstrukce prostoru po bývalé knihovně a studovně	2								KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	LIST Č.: 3 z 3	REVIZE:
			1										
			0	06/2014			Mgr. Burian	Ing.Vít	Ing.Vít				
		NÁZEV VÝKRESU: DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE HR	Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Kontroloval			
		REVIZE											