










SEZNAM PŘÍLOH

1. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
se sídlem v Brně
2. Vyjádření Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje
Oddělení stavební prevence

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav. části:		  		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANČELÁŘ SPOL. S R.O.	ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO	PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová		Projektant profese			
Architekt	Ing. arch. K. Steinhauserová		  			
Vypracoval	Ing. Daniel Rašek					
Investor: Masarykova univerzita						
Stavba	Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Rekonstrukce prostoru po bývalé knihovně a studovně v objektu Poříčí 9			Stupeň	DPR	
Stupeň	Dokumentace pro provádění stavby			Datum	06/2014	
Název výkresu	E. DOKLADOVÁ ČÁST			Formát	2xA4	
				Zak. č.	3210	
				Revize	00	
				Číslo paré		



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno

Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-73-1-1070/1-OPST-2014

Brno 27. 5. 2014

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

Ing. Hana Svobodová

Vedlejší 696/6

625 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: nrap. Radim Staviar, ☎: 950639114, fax: 950 639 130, e-mail: radim.staviar@firebrno.cz

Název stavby: Rekonstrukce prostoru po bývalé knihovně a studovně
Místo stavby: Brno, Staré Brno, Poříčí 945/9, 639 00, , p.č.1678,1680/1,1680/2
Stavebník: Masarykova univerzita, Brno, Brno-město, Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00
Projektant PO: Ing. Hana Svobodová
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Jedná se o rekonstrukci prostoru po bývalé knihovně a studovně a skladu knih v 1. PP objektu. Nově bude prostor využit jako relaxační místnost. Alternativně je možno prostor využít jako sál s hledištěm s 94 místy k sezení. Nově bude zřízen dětský koutek pro 4 děti s doprovodem rodičů a dvě jazykové učebny.


Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení projektovou dokumentaci předloženou dne 28. 4. 2014. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko s podmínkou

1) v souladu s § 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb pro zajištění bezpečné evakuace osob musí mít dveře na únikových cestách ve směru úniku osob kování, které umožní otevření dveří (bez použití jakýchkoliv nástrojů), ať již jsou dveře běžně zamčeny, zablokovány či jinak zajištěny proti vloupání v souladu s čl. 5.5.9 ČSN 730810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení.

Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude prokázána provozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení doložením potřebných dokladů (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti a další dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci včetně doložení dokladů prokazujících použití výrobků a konstrukcí s požadovanými vlastnostmi z hlediska jejich požární bezpečnosti).

Požárně bezpečnostní řešení si ponecháváme pro služební potřebu.



plk. Ing. Václav Špéra
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KHSJM 20634/2014/BM/HP
Spisová značka: S-KHSJM 17253/2014
K podání: KHSJM 17253/2014/BM/HP
Vyřizuje: MUDr. Gazdíkova, oprávněná úřední osoba
Tel.: 543 516 820
E-mail: barbara.gazdikova@khsbrno.cz
Adresa: Pellicova 29/31, 602 00 Brno

Projekční arch. kancelář spol. s r.o.
Ing. Arch. V. Steinhauserová
Gorkého 11
602 00 Brno

V Brně dne 26.5.2014

Pedagogická fakulta MU Brno, Poříčí 9, Brno – PD rekonstrukce prostor bývalé knihovny a studovny v 1.PP budovy - stanovisko OOVZ

Na základě žádosti společnosti PAK spol. s r.o., Gorkého 11, Brno, doručené dne 23.4.2014, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS Jmk) jako dotčený správní úřad podle § 77, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4, odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projektovou dokumentaci k rekonstrukci 1.PP- bývalé knihovny a studovny na místnost výuky jazyků, laboratoř a relaxačního centra se zázemím objektu PF, Poříčí 9, Brno.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS Jmk toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S projektovou dokumentací výše uvedené stavby

s e s o u h l a s í .

O d ů v o d n ě n í :

Požádali jste o stanovisko k úpravám stávající knihovny a studovny v 1.PP budovy Poříčí 9, Brno. Knihovna bude přestěhována do nových prostor a zde vznikne centrum pro relaxaci, výuku jazyků, přednášky. Stávající studovna bude spojena se skladem knih a v tomto prostoru bude umístěno relaxační centrum, vhodné pro konference či přednášky. Centrum bude spojeno dveřmi se stávající bufetem. Z centra bude přístupné venkovní atrium. Z místnosti depozitáře bude zřízená kancelář, s místností výpůjční služby bude vytvořena nová učebna. Do učebny bude umístěno nové umývadlo. V místnosti knižních fondů bude jazyková zkušebna, ve skladu knižního fondu bude umístěn dětský koutek a zázemí pro matky. Z původního skladu bude část vyčleněna pro odložení kočárků.


Relaxační centrum a hala budou VZT zabezpečeny (3830m³/hod). Jednotka bude umístěná ve strojovně v mezipatře.

Součástí PD je i výpočet denního osvětlení dokladující, že ve studovně i kanceláři je ve funkčně vymezené části denní osvětlení splňující normové požadavky, ve zbytku denní osvětlení splňuje požadavky na sdružené osvětlení.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00 Brno


MUDr. Barbara Gazdíkova
oprávněná úřední osoba
oddělení hygieny práce

Příloha: PD
Rozdělovník:
- adresát
- spis

Podatelna tel: 545 113 048

mail: sekretariat@khsbrno.cz

ID: jaaai36