







Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav. části:						<b>PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.</b>		<b>ING. ARCH. V. STEJNHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO</b>		<b>PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951</b>	
Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová					Projektant profese					
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová										
Vypracoval	Bc. Petr Mana										
Investor: Masarykova univerzita											
Stavba	Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Rekonstrukce prostoru po bývalé knihovně a studovně v objektu Poříčí 9					Stupeň	DPR				
Stavební objekt	SO 01 Rekonstrukce prostoru po bývalé knihovně a studovně					Datum	06/2014				
Část	Dokumentace pro provádění stavby					Formát	A4				
Název výkresu	Doplnění rozvaděče R001					Zak. č.	3210				
						Měřítko	-				
						Č. výkresu	Revize				
						052	00				

ROZVADĚČ R001



1	OZNAČENÍ ROZVADĚČE:	R001
2	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:	3PEN ~ 400/230V 3/N/PE ~ 400/230V 1/N/PE ~ 230V
3	FREKVENCE A TOLERANCE:	50Hz, -1, +1%
4	PŘÍVODY:	VRCHEM
5	VÝVODY:	VRCHEM
6	STŘEDNÍ VODIČ:	ANO
7	MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD:	10 kA
8	MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	40°C
9	MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:	+5°C
10	MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST:	80%
11	PROSTŘEDÍ:	VNITŘNÍ, SUCHÉ
12	CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY:	IP40 / IP20
13	NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP:	NE
14	BARVA:	RAL 7035
15	JAZYK:	ČEŠTINA
16	POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ:	0
17	ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY:	UZAVŘENÝ, NA OMÍTKU
18	TYP:	REF. TYP MOELLER
19	ÚDRŽBA:	PRAVIDELNÁ

POZNÁMKA :  
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE ROZVADĚČE  
PŘÍSTROJE V ROZVADĚČÍCH JSOU UVEDENY  
JAKO REFERENČNÍ TYPY NAVRŽENÉ KVALITY  
  
ROZVADĚČ JE PROVEDEN V NORMÁLNÍM PROVEDENÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

	INVESTOR: Masarykova univerzita	DOKUMENTACE: Realizační dokumentace	4								MĚŘÍTKO:	POŘ. Č.:
	STAVBA:	OBJEKT: SO 01 Rekonstrukce prostoru	2									
	SO 01 Rekonstrukce prostoru	po bývalé knihovně a studovně	1								KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	
			0	06/2014			Mgr. Burian	Ing.Vít	Ing.Vít			
		NÁZEV VÝKRESU: DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R001	Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	LIST Č.: 2 z 3	REVIZE:
				REVIZE								

