

Podlimitní veřejná zakázka
„Přístavba hlavní budovy Pedagogické fakulty Poříčí 7, Brno – druhé křídlo“

Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám
podle § 49 odst. 1 – 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel obdržel dne 4. května 2011 od jednoho z dodavatelů následující požadavek na dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Požadavek č. 3 na dodatečné informace k zadávacím podmínkám

„Věc: „ Přístavba hlavní budovy Pedagogické fakulty Poříčí 7, Brno – druhé křídlo“

Prosím o upřesnění položek z výkazu výměr F 1.1. Stavba VV

99	62-02	D+M Fasádní plášť-obklad zavěšený na hliník.roštu	m2	121,50
		kompletní fasádní systém včetně tepel.izolace,oken a venkovních žaluzií na otevíravém rámu:11,32*(11,15+1,40)-2,00*10,30		121,47
100	62-03	D+M Fasádní plášť-obklad zavěšený na hliník.roštu s požární odolností	m2	20,60
		kompletní fasádní systém včetně tepel.izolace,oken a venkovních žaluzií na otevíravém rámu:10,30*2,00		20,60

Dle výkresu fasády jsou zde tyto typy:

- 1 VĚTRANÝ FASÁDNÍ OBKLAD Z VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY BROUŠENÉ TL. 8 MM, BARVA OKROVÁ, STANDART NAPŘ. CEMBOINIT FDA SIENA, DESKY BUDOU KOTVENY NÝTY V BARVĚ FASÁDY, NOSNÁ PODKONSTRUKCE HLINÍKOVÁ SVISLÁ Z L A T PROFILŮ, KOTVENÁ REKTIFIKOVATELNÝMI KONZOLAMI Z GALVANIZOVANÉ OCELI POMOCÍ ŠROUBŮ ZE ZUŠLECHTĚNÉ POZINKOVANÉ OCELI, NOSNÁ KONSTRUKCE BUDE VZÁJEMNĚ VODIVĚ POSPOJOVÁNA A PŘIPRAVENA PRO PŘÍPOJENÍ HROMOSVODU, TEPELNÁ IZOLACE TRVALE HYDROFOBNÍCH MINERÁLNÍCH DESEK TL. 140 MM, MECHANICKY KOTVENÝCH TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI DO ŽELEZOBETONU NEBO VYZDÍVANÉHO PARAPETNÍHO ZDÍVA.
- 2 PROSKLENÁ FASÁDNÍ STĚNA - HLINÍKOVÉ NOSNÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM POHLEDOVÉ ŠÍŘKY 50 MM, SLOUPKY A PŘÍČKY Z VENKOVNÍ STRANY LÍŠTA, PŮVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAXIT V BARVĚ RAL 7039 QUARZGRAUT TYPY SKLA PRO ZASKLENÍ BUDOU ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ, SOLÁRNÍ FAKTOR SKEL S=0,33
- 2.1 PEVNÝ DÍL ZASKLENÝ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM
- 2.2 OTVÍRAVÝ DÍL ZASKLENÝ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ČIRÝM. DÍL BUDE OTVÍRAVÝ A SKLÁPĚCÍ
- 2.3 PEVNÝ DÍL ZASKLENÝ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM Z VNĚJŠÍ STRANY TVRZENÉ SKLO ČIRÉ 6 MM - DISTANČNÍ RÁMEČEK 12 MM - TVRZENÉ SKLO SMALTOVANÉ 6 MM BARVA ŠEDÁ
- 3 PEVNÝ SLUNOLAM, LAMELY S ÚCHYTNÝMI LÍŠTAMI BUDOU OSAZENY V OTEVÍRAVÉM RÁMU PRO ČIŠTĚNÍ SKLA ZA LAMELAMI, LAMELY HLINÍKOVÉ Š. 85 MM VE SKLOŮ 45°



V technické zprávě architektonického řešení se píše:

B.1. Architektonické a výtvarné řešení

Plášť navrhované budovy je kombinací plně fasády s obkladem z vláknocementových hladkých desek a proskleného kovového pláště s okenními otvory.

D.1. Obvodové konstrukce

Obvodové stěny přístavby jsou železobetonové opatřené větraným zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální rohože tl. 120 mm, s vnějším pláštěm z vláknocementových broušených desek standardu např. Cembonit FDA v barvě okrové, probarvené ve hmotě.

D.2. Zámečnické výrobky

Okenní pásy ve fasádě jsou hliníkových fasádních systémů s přerušným tepelným mostem, pohledové šířky 50 mm, s povrchovou úpravou komaxit v barvě šedé. Otvíravé a pevné části jsou zaskleny izolačním dvojsklem čířm, parapetní části izolačním dvojsklem smaltovaným. Některé prosklené části jsou opatřeny venkovními hliníkovými pevnými lamelami s povrchovou úpravou komaxit v barvě šedé.

Která fasáda (cembonitový obklad x fasáda se smaltovaným sklem – podle textu na výkrese fasády by mělo jít zhruba o stejné m² – 72x73 m²) patří ke které položce v rozpočtu? U kterých oken budou venkovní žaluzie? – je tím myšlen slunolam vyznačený ve výkresu fasády?

Ve výpisu zámečnických konstrukcí chybí hliníková okna.“

Stanovisko zadavatele k požadavku č. 3 na dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Vysvětlení podle zadávací dokumentace - celková plocha fasády je cca 145 m² (72m²+73m²). Z toho 20,6 m² je s požární odolností (položka 100) a 121,47m² je bez požární odolnosti (položka 99). S požární odolností je prosklená část fasády v půdorysně zapuštěné části (při pohledu z venku prosklený pás na pravé straně). Na výkrese č. 13 oddílu F.1.1 Architektonicko stavební řešení je detailně zpracováno konstrukční řešení obvodového pláště včetně popisu oken a slunolamu (= venkovních žaluzií). Hliníková okna jsou součástí fasád v položkách 99 a 100. V souladu se zadávací dokumentací.

V Brně 5. května 2011

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
kvestor