

VÝPIS POŽÁRNÍCH VÝROBKŮ

Úvodní popis platí pro všechny truhlářské výrobky. Rozměry výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě. Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem. Při zpracování dodavatelské dokumentace je nutné splnit požadavky následujících norem a předpisů:

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

ČSN 73 33130 Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení.

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení.

ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukových izolací stavebních konstrukcí v budovách. Požadavky.

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Část 1-4 (ve znění listopad 2002)

Podmínky výrobců skel pro zasklívání

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0852 Požární bezpečnost staveb. Stanovení požární odolnosti požárních uzávěrů

ČSN EN 179 Stavební kování - nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou

Symboly pro označení požární odolnosti a požární funkce:

EW, EI Požadavek na zachování uzavření otvorů při požadovaných teplotních kritériích

15 (30, 45) Čas v minutách, po který musí být zachovány požární technické vlastnosti uzávěrů

D1, D2, D3 Charakteristika hmot použitých v konstrukci požárních uzávěrů

S Zamezení průchodu ohně a kouře

C Vybavení požárního uzávěru uzavíracím mechanismem

Dveře v chráněných únikových cestách nesmí být blokovány žádným zařízením bránícím jejich otevření ve směru úniku klikou

Samozavírače budou certifikovány pro použití na požárních uzávěrech a budou vybaveny funkcí "zpoždění zavírání"

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	POČET
PO/01	2x 700/1970/125	Dřevěné dvoukřídlové dveře s polodrážkou, plné, otočné, včetně ocelové zárubně a prahu, povrchová úprava vysokopevnostní laminát, s požární odolností EW 30 DP3	barva bílá, kování dle výběru investora	2