



LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

- TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVOD
- TALÍŘOVÝ VENTIL ODVOD
- VÝÚSTKA PŘÍVOD
- VÝÚSTKA ODVOD
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR BaTR
- PSUM
- POŽÁRNÍ KLAPKA
- POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE SE ZPĚT. KLAPKOU, MANŽETAMI
- TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ
- VENKOVNÍ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
- REGULAČNÍ KLAPKA
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU NA PŘÍVODU (M3/HOD)
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU NA ODTAHU (M3/HOD)

IZOLACE:

- PROTIPOŽÁRNÍ
- TEPELNÁ A HLUKOVÁ
- S.H. POŽÁRNÍ MŘÍŽKY 200MM NAD PODLAHOU, OBOUSTRANNĚ KRYCÍ PLETIVO

POZNÁMKY

- POD NOŽKAMI KOMPRESORŮ BUDOU VYBETONOVÁNY BLOKY; JEJICH POLOHA BUDE UPRAVENA NA OSU NOŽEK
- NOSNÉ KONSTRUKCE STĚN A VYROVNÁVACÍCH SCHODIŠŤ JE NUTNÉ OSADIT NA NOSNOU KONSTRUKCI STROPU (STÁVAJÍCÍ SPŘAŽENOU ŽELEZOBETONOVOU DESKU). SKLADBA PODLAHY ORCET BUDE V TĚCHTO MÍSTECH VYŘÍZNUTA
- NECHRÁNĚNÉ DŘEVENÉ PRVKY UVNITŘ MÍSTNOSTI BUDOU OPLÁŠTĚNY SÁDROKARTONEM NEBO OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM (DEXARIL B), PRVKY VYHOVUJÍCÍHO PRŮŘEZU (VIZ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ) MOHOU ZŮSTAT BEZ ÚPRAVY
- PROSTUPY PROVÉST DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

AXIAL VENTILÁTOR  
TCBT/4-500H 0,9kW/400V/1,7A

	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	INAD, spol. s r.o. Rybářova 4 602 00 Brno tel / fax: 541344888 e-mail: info@inad.cz	
	ING. ARCH. M. MIKŠÍK	ING. PETR CIHLÁŘ	ING. PETR CIHLÁŘ		
OBJEDNATEL: MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO				DATUM	ZÁŘÍ 2014
NÁZEV STAVBY: <b>OBJEKT MU, KOMENSKÉHO NÁM. 2, BRNO</b>				FORMÁT	A4
PROSTOR PRO KOMPRESORY VE 4. NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY				STUPEŇ	DP8
VZDUCHOTECHNIKA				MĚŘÍTKO	1:50
VÝKRES: <b>PŮDORYS</b>				ZAK. Č.	14 009
				ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: <b>03</b>