



podlimitní v.z. „Provoz energetických zařízení SKM MU určených k výrobě a rozvodu tepla“

**Veřejná zakázka
„Provoz energetických zařízení SKM MU určených k výrobě a rozvodu tepla“**

Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám

V Brně 25. května 2011
Č.j.: MU/33956/2011/RMU

Zadavatel obdržel dne 19. května 2011 následující požadavek na dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Požadavek č. 2 na dodatečné informace k zadávacím podmínkám

„Dle bodů 4.3., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. ve smlouvě je povinnost dodržování provozních řádů a provádění běžné údržby dle těchto řádů. Provozní řády nebyly při prohlídkách k dispozici na žádném zdroji. Žádáme o umožnění dodatečného nahlédnutí do provozních řádů z důvodu upřesnění nacenění dle zadávací dokumentace.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že stávající provozní řády jednotlivých zdrojů byly zpracovány v součinnosti se současným provozovatelem zdrojů, v souladu s § 10 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 91/1993 Sb. tyto provozní řády specifikují oprávnění a povinnosti jednotlivých konkrétních pracovníků současného provozovatele zdrojů a vycházejí z provozních zvyklostí a interních předpisů tohoto provozovatele. Zadavatel proto bezprostředně po převzetí provozu zdrojů novým poskytovatelem služeb předpokládá nové vydání provozních řádů. Provozní řády budou vytvořeny novým poskytovatelem služeb na základě předloh provozních řádů s respektováním specifických podmínek daného zdroje a poskytovatele služeb a schváleny zadavatelem. Předlohy provozních řádů zadavatel v současné době připravuje a poskytne je dodavatelům formou dodatečné informace k zadávacím podmínkám do 7.6.2011. V souvislosti s tím zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podávání nabídek do 22.06.2011 12:00 hod.

Ing. Zdeněk Čížek
ředitel Správy kolejí a menz
Masarykovy univerzity