



podlimitní v.z. „Provoz energetických zařízení SKM MU určených k výrobě a rozvodu tepla“

**Veřejná zakázka
„Provoz energetických zařízení SKM MU určených k výrobě a rozvodu tepla“**

Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám

V Brně 30. května 2011
Č.j.: MU/34305/2011/RMU

Zadavatel obdržel dne 23. května 2011 následující požadavek na dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Požadavek č. 3 na dodatečné informace k zadávacím podmínkám

„Dobrý den pane Dočekale,
po prostudování zadávacích podmínek a textu smlouvy si dovoluujeme vznést doplňující dotazy.

Věc: Podlimitní veřejná zakázka na služby „Provoz energetických zařízení SKM MU určených k výrobě a rozvodu tepla“.

Žádáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Naše dotazy jsou, zda součástí plnění účelu Smlouvy o poskytování služeb v energetickém hospodářství jsou i následující činnosti:

1. Kalibrace čidel úniku zemního plynu.
2. Chemické čištění deskových výměníků.
3. Servisy BAP.
4. V čl.4.9 odst. f) jsou kontroly Regulačních stanic plynu. Týká se toto i kontrol Regulátorů plynu?

Děkuji a jsem s přátelským pozdravem“

Odpověď zadavatele:

Ano, všechny tyto činnosti jsou součástí plnění smlouvy spadající do další údržby nebo kontrolní činnosti dle odst. 4.8., písm. h) a 4.9., písm. h).

Zadavatel dostatečně prodloužil lhůtu pro předkládání nabídek již v dodatečné informaci č. 2.

Zadavatel dále v souvislosti s výše zmíněným prodloužením oznamuje přesun termínu otevírání obálek na 22. 6. 2011 14:00 hod.

V z. Ing. Jiří Richter
vedoucí odboru veřejných zakázek