



Dodatečné informace 2

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

„Stavební úpravy v prostoru Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU“

Zadavatel poskytuje následující dodatečné informace:

Dotaz:

V položkovém rozpočtu je uvedeno: Potrubí kanalizační PE-HD spojované svařováním, svodné v zemi. U jednotlivých průměrů/DN potrubí je vždy uvedena tloušťka stěny trubky. Dle výrobce se potrubí o takovýchto tloušťkách stěn používají pouze jako chráničky. Ne samostatně jako kanalizační. Kanalizace, která má být provedena ve vaší zakázce je jistě tlaková, ale nikde není uveden maximální provozní tlak, který má trubka vydržet. Můžete prosím doplnit?

Odpověď:

Jedná se o PE trubky pro gravitační kanalizaci, ne tlakovou. Uvedené tloušťky stěn PE svařovaného gravitačního potrubí jsou v pořádku.

V Brně dne 20. 2. 2015

Mgr. Roman Novotný,
v z. Mgr. Martina Hadaše, LL.M., vedoucího OVZ RMU