

Tento projekt řeší nutné úpravy silnoproudých rozvodů v souvislosti se změnou užívání dvou prostorů v rámci objektů "B2" a "A" v areálu FF MU, Arna Nováka 1, Brno

### Úpravy v objektu B2, místnost 2.N03.011

- stávající svítidla budou přemístěna a doplněna dle nové stavební dispozice. Přívody ke svítidlům budou vedeny v drátěném systému, který je součástí dodávky tohoto projektu. Ovládání svítidel bude řešeno následovně: Centrální vypnutí všech svítidel bývalé učebny B2.N03.011 bude prováděno tlačítkem SB 34.1 u vstupu. Osvětlení jednotlivých kójí bude možno ovládat z místnosti s řídicím pultem.
- stávající podlahové zásuvkové krabice budou přemístěny na základě požadavků interiéru.
- v místnosti s řídicím pultem bude doplněna zásuvka pro projektor, která bude samostatně napojena z rozváděče RB2/3.

### Úpravy v objektu A, místnost A.P01.009 a P01.008a

- stávající svítidla budou nahrazena svítidly, vhodnými do kancelářských prostor. Ovládání osvětlení m.č.008a zůstane stávající, v místnosti 009 bude doplněno ovládání osvětlení ze 2 míst. V místnosti 010 bude také doplněno ovládání osvětlení ze 2 míst.
- stávající zásuvky v řešených místnostech zůstanou zachovány. Do místností bude dále doplněn parapetní žlab (dod. SLP), v němž budou umístěny nové zásuvky. Tyto zásuvky budou napojeny na nové obvody, které budou napojeny z rozváděče RHA/1pp. Stávající podlahové zásuvky budou doplněny přepěťovou ochranou T3. Nové zásuvky v parapetním žlabu budou vybaveny přepěťovou ochranou T3.