

OBJEKT		Kognitivní laboratoř – změna užívání místnosti
PROFESE	D.1.4.3.3.01	SPECIFIKACE

ODDÍL	ČÍSLO STANDARDU	POPIS STANDARDU	
-------	--------------------	-----------------	--

1. KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	1.A	Svislé, připojovací potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z plastových trub typu PP-HT. Instalace kanalizace jsou včetně veškerých tvarovek a systémového uložení .Při průchodu potrubí staveb konstrukcemi mezi pož. úseky se potrubí opatří systémovou protipož. ochranou	
2. VODOVOD	2.A	Rozvody vody budou provedeny z potrubí vodovodního PPR PN20 včetně veškerých tvarovek, spojek systémového uložení potrubí. Veškeré potrubí izolováno č. 193/2007.K izolací z min.rohoží tř. hořlavosti A s povrchovou úpravou AL plechem (volně vedené rozvody pod stropem a v podhledech) a návlekovou izolací skružemi -potrubí vedené v příčkách. Izolace bude provedena včetně izolace tvarovek. Dodávka rovněž zahrnuje barevné značení médií a orientační štítky. Po ukončení montáže bude potrubí propláchnuto, tlakově odzkoušeno a desinfikováno. Zkouška bude provedena v souladu s ČSN 73 66 60.	
	2.B	Protipožární zabezpečené otvoru pro vodovod přes požárně dělící příčku těsnící hmotou s odolností dle požadavku požárního zabezpečení (stejná odolnost jako příčka).	
3. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY			
	4.A	U- umyvadlo, bílý porcelán, s přepadem, s otvorem pro vodovodní baterii, mřížka odpadu z nerezové oceli, pochromovaná odpadní trubka. Rozměry 600 x 550 mm, zápachová uzávěrka-chrom, baterie stojánková páková chrom se sprchovou sadou vč. uchycení + 2xrohový ventil	
	4.B	Kadeřnické umyvadlo přenosné	