

Dodatečné informace 1

veřejná zakázka

CARLA – kognitivní laboratoř

Zadavatel obdržel dne 11. 3. 2015 prostřednictvím e-mailu žádost o dodatečné informace. V reakci na tuto žádost rozhodl zadavatel o uveřejnění dodatečné informace:

Žádost uchazeče:

Dobrý den,

prosím Vás jako zástupce firmy, která se hodlá účastnit výběrového řízení na akci "CARLA - kognitivní laboratoř" o zaslání podrobného rozpočtu (a projektu) BMS na výše uvedené zakázce.

V zadávacích podmínkách ani v jiných dostupných zdrojích nejsou k dnešnímu datu uvedeny a přitom jsou popsány v rozpočtu s názvem SO.01.DPS ROZPOČET/VV - DPS - položka č. 44 - BMS systém řízení celkem dle podrobného rozpočtu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že výše uvedená položka č. 44 je ve Výkazu výměr uvedená omylem. V rámci této veřejné zakázky není vyžadován zásah do struktury BMS. BMS systém řízení není předmětem díla. **Z uvedeného důvodu příkládá zadavatel upravený výkaz výměr** (slepý rozpočet) bez uvedené položky, tj. Položkový rozpočet ve složce D.1.1.-ASTR – konkrétně slepý položkový rozpočet s označením „**MU Brno CARLA – VV úprava dle DI 1**“.

V bodě 7.3 zadávací dokumentace uvedl zadavatel, že může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti. Na základě daného zadavatel uveřejňuje následující dodatečné informace:

V části výkazu výměr D.1.4.5. profese Slaboproudé rozvody je změna v počtu položek v části B – Elektrická požární signalizace – B2.NO3.011. Úprava je v souladu s projektovou dokumentací. **Z uvedeného důvodu příkládá zadavatel upravený výkaz výměr** (slepý rozpočet) **profese Slaboproudé rozvody**, tj. Položkový rozpočet ve složce D.1.4.5-SLA – konkrétně slepý položkový rozpočet s označením „**SLP D.1.4.5.3.99 vv úprava dle DI 1**“ a technickou zprávu SLP.

Uchazeči jsou povinni přiložit do nabídky aktuální Přílohu č. 1 návrhu smlouvy – včetně oceněných výkazů výměr (slepých rozpočtů) dle znění v příloze této dodatečné informace č. 1.

Zadavatel dále poskytuje uchazečům seznam firem, které realizovaly na stavbě CARLA jednotlivé profese pro generálního dodavatele stavby - společnost Zlínstav a.s.:

- Společnost ŠTAMBACHER s.r.o., Velké Pavlovice – profese Ústřední vytápění a Zdravotechnika
- Společnost SPETECH TECHNOLOGY s.r.o., Paskov – profese Vzduchotechnika a Chlazení
- Společnost ELMO a.s., Zlín – profese Silnoproudé rozvody
- Společnost LARGO KAB s.r.o., Olomouc – profese Slaboproudé rozvody
- Společnost ESOX, spol. s r.o., Brno – sanace stavby CARLA



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Je nutné, aby vybraný dodavatel koordinoval stavební práce s výše uvedenými dodavateli, z důvodu zachování záruk na stavební práce v rámci stavby CARLA.

Zadavatel dále poskytuje v příloze této dodatečné informace dokumentaci skutečného provedení stavebních prací – SANACE, jelikož předmětem stavebních úprav jsou právě úpravy v místnostech, kde jsou sanace provedeny v 1. PP. Jedná se o zásah do zdiva v 1. PP, kde bude instalováno nové umyvadlo, s nutností napojení do přilehlé svislé kanalizace s nutností sekání a vrtání do zdiva. Na základě dokumentu dodavatele "Závěrečná zpráva o provedených sanačních pracích" jsou stěny 1. PP ošetřeny sanačním omítkovým systémem:

„...na zdivu středním ze sanačního omítkového souvrství Remmers, který spočívá v řádném očištění zdiva včetně spár do hl. 1,5 cm, sanačním podhozu (šprycu), který se nanáší (...) na obnažené zdivo síťovité. Dále z jádrové sanační omítky (dle WTA 2-9-4/D) v tl. min. 2 cm, v našem případě v tl. cca 3 cm a sanačního štuksu v tl. 2 mm. Výšky sanačních omítek jsou vyznačeny ve výkresu sanací, na vnitřním zdivu do v. 160 cm, u obvodového zdiva do výšky stropů, respektive do výšky 100 cm nad úroveň paty klenbového stropu. Omítky klenbových stropů byly navrženy z vc omítky s provzdušňovací přísadou PMK v potřebné tloušťce...“

„...Pro dodatečnou vodorovnou hydroizolaci zdiva byla navržena metoda injektáže zdiva proti vztlínající kapilární vlhkosti (...) Vrtky o průměru 16-18 mm se provádějí vodorovně v ložné spáře v osových roztečích 10 – 12 cm ve výškových úrovních: u obvodového zdiva – těsně nad terénem, u vnitřního zdiva těsně nad podlahou, případně v úrovni odkryté skladby podlahy. U zdiva dělicího místnosti s rozdílnými výškami podlah – vždy těsně nad úrovní, respektive v úrovni odkryté výše položené podlahy. (...) Zdivo v oblasti vrtů se utěsní sulfátostálou hydroizolační stěrkou do výšky cca 30 cm od podlahy. ...“

Umyvadlo je osazeno v místě dělicí stěny mezi místnostmi, kde je použito „pouze“ sanační omítkové souvrství s projektovanou difuzí. Práce související s osazením umyvadla nezasáhnou do míst s hydroizolační stěrkou. Předpokládaná výška zásahu do zdiva je cca 50 cm od podlahy.

Vydáním této dodatečné informace č. 1 dochází ze strany zadavatele k dílčím úpravám zadávacích podmínek. S ohledem na to, že lhůta pro podání nabídek končí 17. 3. 2015, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. **Lhůtu pro podání nabídek zadavatel prodlužuje do 23. 3. 2015, do 10:00 hodin. V souvislosti s touto skutečností zadavatel také rozhodl o posunutí termínu otevírání obálek, a to na 23. 3. 2015 od 10:15 hodin.** Místem otevírání obálek bude sídlo zadavatele, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno.

Přílohy:

MU Brno CARLA – VV úprava dle DI 1 (složka výkazu výměr D.1.1.-ASTR)

SLP D.1.4.5.3.99 vv úprava dle DI 1 (složka výkazu výměr D.1.4.5.-SLA)

CARLA DSPS sanace

Závěrečná zpráva CARLA sanace

Technická zpráva SLP (složka komplet PD – část D-1.4.5.-SLP)

V Brně 12. března 2015

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí Odboru veřejných zakázek