

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Jeřábkova 4, 602 00 BRNO

Číslo jednací: KHSJM 09177/2015/BM/HP
Spisová značka: S-KHSJM 05137/2015
K podání: KHSJM 05137/2015/BM/HP
Vyřizuje: MUDr. Gazdíkova, oprávněná úřední osoba
Tel.: 543 516 820
E-mail: barbara.gazdikova@khsbrno.cz
Adresa: Pellicova 29/31, 602 00 Brno

Projekční arch. kancelář spol. s r.o.
Ing. Arch. V. Steinhauserová
Gorkého 11
602 00 Brno

V Brně dne 4.3.2015

Ekonomicko-správní fakulta MU, Lípová 41a, Brno – PD stavebních a interiérových úprav Posluchárny P 102 - stanovisko OOVZ

Na základě žádosti společnosti PAK spol. s r.o., Gorkého 11, Brno, doručené dne 6.2.2015, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS Jmk) jako dotčený správní úřad podle § 77, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4, odst. 2, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projektovou dokumentaci stavebních a interiérových úprav posluchárny P 102 Ekonomicko – správní fakulty MU, na ul. Lípové 41a, Brno.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS Jmk toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o :

S projektovou dokumentací výše uvedené stavby


s e s o u h l a s í .

O d ů v o d n ě n í :

PD řeší stavební a interiérové úpravy ve vybraných místnostech 1. a 2.NP. V 1.NP jde o úpravy v místnosti dílen. Z dílny zámečnicků bude nově zřízena strojovna VZT. Bude proveden železobetonový nasávací kanál a prostupy pro VZT. Ve 2.NP bude v posluchárně P 102 (místnost 2002) provedena výměna nášlapné vrstvy podlah, bude vyměněn nábytek, proveden nový akustický podhled, rozvod VZT a kabeláží.

PD řeší větrání a chlazení posluchárny. VZT jednotka bude pod stropem stávající strojovny v 1.NP. výfuk odpadního vzduchu bude do prostor anglického dvorku. Jednotka pracuje s čerstvým vzduchem, sání bude pomocí stavebně provedeného kanálu, Tři ks. chladících jednotek budou umístěny venku směrem do ulice..

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4, 602 00 Brno


MUDr. Barbara Gazdíkova
oprávněná úřední osoba
oddělení hygieny práce

Příloha: PD
Rozdělovník:
- adresát
- spis