


DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ ROZVADĚČE 1R/4



PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ

- JISTIČ 6B/1 - 3 ks
- JISTIČ 10C/1 - 4 ks
- PROUD. CHRÁNIČ LFI 16/1N/0,03 - 1 ks
- IMPULSNÍ RELÉ - 1 ks
- STYKAČ 25-10 - 3 ks
- SVORKA ŘADOVÁ RSA 4 - 10 ks

Ing. Vojtěch Florian
 Projektce elektro
 Glogova 38, 620 00 Brno
 tel./fax: 05/45219930, mob.: 0602870381
 IČO: 114 70 151

STAVBA

REKONSTRUKCE CHODBY PŘED KANCELÁŘEMI VEDENÍ MU

REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, ŽEROTÍNHOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO

MÍSTO STAVBY

MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNHOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO

INVESTOR

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING.ARCH.P.DAVIDEK		STAV.ÚŘAD	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.V.FLORIAN		FORMÁT	
VYPRACOVAL	ING.V.FLORIAN		DATUM	03/2015
DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY			STUPEŇ	DPS
DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJOVÉ NÁPLNĚ ROZVADĚČE 1R/4			Č.ZAKÁZKY	150201
			MĚŘITKO	

ING. ARCH.
 PETR DAVIDEK

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT



project & control

MENDLOVO NÁM. 14, 603 00 BRNO

e-mail: daviddek@arch.cz

MOBL. 603 435 015

Čís. DOK.

A.2.03

OBSAH