

1S28	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,75
1S29	WC MUŽI – UMÝVÁRNA	4,39
1S31	SPRCHA – MUŽI	1,71
1S32	WC MUŽI	1,29
1S33	WC MUŽI	1,29
1S34	WC MUŽI – PISOÁRY	4,10
1S35	SCHODIŠTĚ – VSTUP	5,59
1S36	MÍSTNOST PRO EL. ROZVADĚČ	10,35
1S37	STROJOVNA INSTALACÍ	31,40
1S38	CHLADÍCÍ MÍSTNOST	14,19
1S39	ROZVODNA SLABOPROUDU	13,31
1S40	ŠATNA	7,62
1S41	SPRCHA	1,62
1S42	GARÁŽ (ČÁST)	34,22

ROZVODNÁ SOUSTAVA

1 NPE AC 230 V / TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠE)

– DLE ČSN EN 61140

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000–4–41 ed. 2

– AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

Místo stavby

areál Univerzitní kampus Bohunice
budova A2
753/5 Brno

Projektant části PD

Zodpovědný projektant — Ivan Medvěd
Vypracoval — Ivan Medvěd
Kontroloval — ing. Petr Lavička

SUBTECH
Slovinská 29, 612 00 Brno
T: 541 247 419
www.subtech.cz

UKB - úprava zdrojů chladu pro celoroční provoz - pavilony A2, A3, A4, A5, A6

pavilon A2

SILNOPROUDÉ INSTALACE

Půdorys 1.PP — A2-101

DPS

datum: 03/2015

měřítko výkresu: 1:50

číslo revize: 00