



LEGENDA POTRUBÍ

- KANALIZACE POD STROPEM-NOVÁ
- KANALIZACE POD STROPEM-STÁVAJÍCÍ
- KANALIZACE STÁVAJÍCÍ

LEGENDA NOVÝCH ZAŘÍZENÍ

VZT — KONDENZAČNÍ SIFON DN40 S VODOROVNÝM ODTOKEM S VODNÍ ZÁPACHOU UZÁVĚRKOU (60 MM) A MECHANICKÝM ZÁPACHOVÝM UZÁVĚREM(KULIČKA) A ČISTÍCÍ VLOŽKOU x15

POZN: MINIMÁLNÍ SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ ODVÁDĚJÍCÍHO KONDENZÁT JE 1%
VÝŠKOVÁ KOORDINACE BUDE PROVEDENA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU NA STAVBĚ
P- STAVEBNÍ PROSTUP PRO ODVOD KONDENZÁTU, POTRUBÍ ø40mm x10

Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
01	-	-	-	-

±0,000=stávající m n.m. Bpv **Formát 6 x A4**

Investor
Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 617/9
Brno-město
601 77 Brno

Generální projektant
Architekt
HIP / Vedoucí projektu Ing. Alžběta Klimszová

Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 23
616 00 Brno
IČ: 257 64 314
+420 541 420 911
www.archdesign.cz

Místo stavby
Česká republika
kraj Jihomoravský
625 00 Brno
ul. Kamenice 753/5
katastrální území Bohunice 612006

Projektant části PD
Zodpovědný projektant Ing. Simona Aberlová
Vypracoval Ing. Vojtěch Nikrmajer
Kontroloval Ing. Simona Aberlová

SUBTECH, s.r.o.
Slovinská 29
612 00 Brno
IČ: 293 52 819
+420 541 247 419
www.subtech.cz

zak. č. B-15-042-000

FSPS, DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO PAVILONU UKB A33

DPS

Dokumentace pro provedení stavby
datum **05/2015**

CHLAZENÍ **D.1.4.2**

Půdorys 3.NP - odvod kondenzátu **106**

měřítko výkresu **1:100**
číslo revize **00**