



ROZVODNÁ SOUSTAVA
1 NPE AC 230 V / TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠE)
– DLE ČSN EN 61140
OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000–4–41 ed. 2
– AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

Místo stavby	Projektant částí PD	
areál Univerzitní kampus Bohnice budova A2 753/5 Brno	Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval	Ing. Medvěd Ing. Medvěd Ing. Petr Lavíčka
UKB - úprava zdrojů chladu pro celoroční provoz - pavilony A2, A3, A4, A5, A6 pavilon A6		
SILNOPROUDÉ INSTALACE		
Půdorys 1.PP	A6-101	

DPS	datum	
03/2015		
měřítko výkresu		
1:50		
číslo revize		
00		

SUBTECH
Sloviňská 29, 612 00 Brno
T: 541 247 419
www.subtech.cz