

Dodatečné informace 1

veřejné zakázky malého rozsahu

SKM - Silnoproudé elektroinstalace 1. PP - menza Vinařská 5

Zadavatel na základě dotazu doručeného uchazečem, poskytuje v souladu s článkem 7 zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky následující dodatečné informace:

Dotaz uchazeče:

Prosíme o upřesnění, čeho se týká Nosná konstrukce z tabulky "Výkaz výměr celkový 1PP", řádek 30-35, konkrétně na co se bude využívat, co bude držet a z čeho má být vyrobená.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o nosné konstrukce kabelových roštů, žlabů, přístrojových vypínačů jednotlivých zařízení apod. Jedná se o montážní materiál standardně vyráběný výrobcí kabelových roštů, žlabů apod. pro jejich instalaci.

Z důvodů uveřejnění této dodatečné informace rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 17. 6. 2015, do 10.00 hod.

V Brně 11. června 2014

Mgr. Martin Hadaš, LL.M..
vedoucí odboru veřejných zakázek