

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 PEN AC 400 V / TN-C
ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY AYKY
KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

POZOR!
ZE STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ORIENTAČNĚ ZAKRESLENO POUZE NN VO.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT U VŠECH PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PŘÍMO NA STAVENIŠTI.
POZOR!

VED. PROJ.	.	*Ing. Petr Machůček* *elektroprojekce* *Heršíkova 18, 612 00 BRNO* *Tel.: 776 658 079*
PROJEKTANT	Ing. Petr Machůček	
VYPRACOVAL	Ing. Petr Machůček	
OBJEDNATEL	MU, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	

AKCE **Př.F. MU – modernizace trafostanice, kabelových rozvodů a elektroinstalací ve vybraných objektech v areálu Kotlářská 2**	DRUH DOKUM.	DPS
	ZAKÁZKA Č.	E07/15
	DATUM	05/15
	FORMÁT	4A4
	MĚŘÍTKO	1:500
Kabelové rozvody NN – zálohované **SITUACE 1:500**	ČÍSLO VÝKRESU	2702