

Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M 2
–1001	SKLAD	25,3
–1002	HUV	3,87
–1003	SCHODIŠTĚ, CHODBA	7,57
–1003a	SKLAD	6,00
–1004	SKLAD	24,6
–1005	STROJOVNA CHLAZENÍ, KOMPRESOR	39,1
–1006	STANICE DEIONISOVANÁ VODA, VAKUOVÁ STANICE	26,3
–1006a	SLOUČENO DO –1006	–
–1006b	SLOUČENO DO –1006	–
–1007	SBĚR CHEMICKÉHO ODPADU	26,4
–1008	VSTUPNÍ PROSTOR	46,38
–1008a	SLOUČENO DO –1008	–
–1009	SKLAD	57,5
–1009a	TRANSORMÁTOR, VÝVĚVY	4,15
–1010	CHODBA	11,96
–1010a	ÚKLID	3,68
–1010b	SCHODIŠTĚ	9,72
–1010c	CHODBA	6,20
–1011	SKLAD SEKCE FYZIKY	16,4
–1012	DÍLNA	20,6
–1013	SLOUČENO DO –1010	–
–1014	ELEKTROROZVODNA	19,6
–1014a	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	15,4
–1014b	HLAVNÍ UZÁVĚRY ENERGIÍ	15,5
–1015	CHODBA	16,1
–1016	TECH. MÍSTNOST	11,4
–1016a	PŘEDSÍŇ	8,5
–1017	TECH. MÍSTNOST	20,5
–1018	SKLAD	7,0
–1019	SLOUČENO DO –1015	–
–1020	SKLAD	43,0
–1021	CHODBA	12,7

OZNAČENÍ MÍSTNOSTI S PEVNÝM SÁDROKARTONOVÝM PODHLEDEM

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 400 V / TN–C–S
ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY
KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000–5–52 ed.2
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000–4–41 ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
.

VED. PROJ.	.	*Ing. Petr Macháček* *elektroprojekce* *Herčíkova 18, 612 00 BRNO* *Tel.: 776 658 079*
PROJEKTANT	Ing. Petr Macháček	
VYPRACOVAL	Ing. Petr Macháček	
OBJEDNATEL	MU, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	

AKCE **Př.F. MU – modernizace trafostanice, kabelových rozvodů a elektroinstalací ve vybraných objektech v areálu Kotlářská 2**	DRUH DOKUM.	DPS
	ZAKÁZKA Č.	E25/14
	DATUM	12/14
	FORMÁT	2A4
	MĚŘÍTKO	1:100
Pavilon 09 – silnoproudá elektrotechnika **PŮDORYS 1.PP**	ČÍSLO VÝKRESU	602