



Dodatečné informace 2

veřejná zakázka malého rozsahu

Rekonstrukce výměňkové stanice PrF MU v Brně

Zadavatel poskytuje na základě obdržených dotazů následující dodatečné informace:

Žádost uchazeče:

V příloze č. 2 smlouvy Technická specifikace se píše:

„Řídicí systém MaR, instalovaný v rámci tohoto projektu, musí být plně kompatibilní s již instalovaným řídicím systémem MaR od výrobce DeltaControls, který je na objektu nyní provozován. Zároveň musí podporovat komunikaci RS485, se 100% využitím protokolu BACnet. Řídicí systém bude napojen na dispečink BMS MU, který bude využívat stávající servery BMS na Kampusu MU (SW ORCA).“

V požadavcích na prokázání technických kvalifikačních předpokladů uchazeče se píše:

„Příčemž zadavatel dále stanovuje, že předmětem plnění alespoň jedné z dokládanych referenčních zakázek byly stavební úpravy nebo realizace výměňkové stanice společně s provedením řídicího systému MaR, splňujícího požadavky napojení k systému BMS pro monitorování a ovládání zařízení zajišťující provoz budovy, vyžadujících komunikační protokol BAC-net.“

Z přílohy č. 2 smlouvy Technická specifikace vyplývá, že se jedná o rozšíření stávajících systémů.

Musí být výše požadovaná reference realizována v technologii MaR DeltaControls a BMS ORCA, jež jsou uvedeny v Technické specifikaci?

Odpověď zadavatele k žádosti uchazeče:

Zadavatel uvádí, že v rámci své nabídky musí uchazeč navrhnout takový řídicí systém, který bude plně kompatibilní s již instalovaným řídicím systémem MaR od výrobce DeltaControls, který je na objektu nyní provozován. Zároveň musí podporovat komunikaci RS485, se 100% využitím protokolu BACnet. Řídicí systém bude napojen na dispečink BMS MU, který bude využívat stávající servery BMS na Kampusu MU (SW ORCA). Veškeré toto zařízení musí být zcela funkční a spolehlivě plnit svůj účel.

V zadávací dokumentaci zadavatel stanovil požadavky na prokázání technických kvalifikačních předpokladů tímto způsobem:

„Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který v rámci nabídky předloží seznam významných stavebních prací. Z předloženého seznamu musí jednoznačně vyplývat, že uchazeč v posledních 5 letech řádně a včas realizoval alespoň 3 referenční zakázky na stavební práce, jejichž předmět byl obdobný předmětu této veřejné zakázky a jejichž cena činila alespoň 1 100 000,- Kč bez DPH za každou tuto referenční zakázku

Požadavek zadavatele na realizaci referenční stavby v posledních 5 letech je splněn tehdy, pokud ukončení plnění takové referenční zakázky proběhlo v předcházejících 5 letech počítaných ode dne konce lhůty pro podání nabídek.

Předmětem „obdobným předmětu této veřejné zakázky“ se pro účely tohoto výběrového řízení rozumí realizovaná stavební zakázka, která v sobě zahrnovala stavební úpravy technologií, nebo stavební úpravy technického zařízení budov – TZB, nebo stavební úpravy technického zázemí budov v občanských nebo bytových stavbách. Příčemž zadavatel dále stanovuje, že předmětem plnění alespoň jedné z dokládanych referenčních zakázek byly stavební úpravy nebo realizace výměňkové stanice společně s provedením řídicího systému MaR, splňující požadavky napojení k systému BMS pro monitorování a ovládání zařízení zajišťující provoz budovy, využívajících komunikační protokol BAC-net.“



Z výše uvedeného vyplývá, že zadavatel v rámci prokazování technických kvalifikačních předpokladů nepožaduje od dodavatelů předložení reference realizované konkrétně v technologii MaR DeltaControls a BMS ORCA, které jsou uvedeny v Technické specifikaci.

V Brně 19. června 2015

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek