



## RS 336 - PŮDA

TYPIZOVANÁ PLASTOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH

ROZM.: 310x302x151

KRYTÍ: IP 54

12 MODULŮ

VÝVODY VRCHEM DO VÝVODEK

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V

DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S

STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLŇENÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Ing. *Vojtěch Florian*  
Projektace elektro  
Globova 38, 602 00 Brno  
tel./fax: 05/45219930, mob.: 0602870381  
ICO: 114 70 151



STAVBA

KOMENSKÉHO NÁM. 2, CENTRUM ZAHRAŇIČNÍ SPOLUPRÁCE -  
STAVEBNÍ ÚPRAVY A OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTI 3. NP

KOMENSKÉHO NÁM. 2, 602 00 BRNO

MÍSTO STAVBY

MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO

INVESTOR

ING. ARCH. **PETR DAVÍDEK** s.r.o.



MENDLOVO NÁM. 1, 603 00 BRNO  
e-mail: [stollar@archdavidk.cz](mailto:stollar@archdavidk.cz)

[www.archdavidk.cz](http://www.archdavidk.cz)  
MOBL. 603 435 015

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. P. DAVÍDEK	<i>Petr Dávidek</i>	STAV. ÚŘAD	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VOJTĚCH FLORIAN		FORMÁT	
VYPRACOVAL	ING. VOJTĚCH FLORIAN		DATUM	05/2015
			STUPEŇ	DPS
			Č. ZAKÁZKY	150502
			MĚŘÍTKO	

**ROZVADĚČ RS 336**

čís. DOK.

**A.3.05**

OBSAH