



LEGENDA:

D1

G

ŽÁŘIVKOVÁ ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA

F

ŽÁŘIVKOVÁ PŘÍSAZENÁ SVÍTIDLA

L

LED SVÍTIDLA

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA:

VYPÍNAČE, PŘEPÍNAČE POD OMÍTKOU (v=1100)

DVOJZÁSUVKA 230V/16A (v=300)

DVOJZÁSUVKA 230V/16A (umístěná v nábytku)

JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA

VENTILÁTOR

VODIČ CYKY 3Jx1,5

VODIČ CYKY 3Jx2,5

SPOLEČNÉ TRASY

PARAPENÍ KABELOVÝ ŽLAB

POZNÁMKA:

- ZÁSUVKY DO PARAPETNÍHO ŽLABU - ROZMĚR 45x45

- KABELY CYKY BUDOU ULOŽENY POD OMÍTKOU, V PODHLEDU VYVÁZANÉ NA PŘÍCHÝTKÁCH A V PARAPETNÍCH ŽLABECH

- ZAŘÍZENÍ V PROSTORU SPRCH, SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ APOD. BUDOU INSTALOVÁNY DLE ČSN 332000-7-701

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3 + PEN ~ 50Hz; 400/230V TN-C
3 + N + PE ~ 50Hz; 400/230V TN-C-S
1 + N + PE ~ 50Hz; 230V TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.2 :

- ČLÁNEK 412 - OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ, KRYTÍ

- ČLÁNEK 413 - OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE JISTIČÍ, ZVÝŠENÁ - PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM

AKCE : Přírodovědecká fakulta MU, ústřední knihovna pavilon 12 - stavební úpravy a modernizace interiéru části I.NP			
STUPEŇ : projektová dokumentace		DATUM : 08 / 2015	
ZPRACOVATEL: Ing. Josef TRINGELA Sv.ČECHA 1A 612 00 BRNO email:josef@tringelovi.cz	INVESTOR : Masarykova univerzita Zerofinova nám.9, 601 77 Brno ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Josef TRINGELA VYPRACOVAL : Ing.Josef TRINGELA	PARÉ	
Část: D 1.2. SILNOPROUD			
Výkres:	PŮDORYS 1.NP - ELEKTROINSTALACE	Měřítko: M 1:50	Číslo výkresu: D.1.2