



LEGENDA:

- RS 343 PROJ. ROZVADĚČ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI, ROZM.: 600 X 900 X 160 (1000)
- LCD LCD MONITOR ZAPUŠTĚNÝ V DESCE PŘEDSED.STOLU, VYKLÁPĚCÍ
- AVT ZAPUŠTĚNÝ PANEL V DESCE PŘEDSED.STOLU, VYKLÁPĚCÍ, 2x Z. 16 A/230 V, USB, DATA – AVT
- RACK DATOVÝ ROZVADĚČ INSTALOVANÝ POD PŘEDSED. STOLEM
- PC POČÍTAČ INSTALOVANÝ POD PŘEDSED. STOLEM
- Ø DVOJTLAČ. OVLADAČ ŽALUZIOVÝ, 10 A, 250 V, VČ.RÁMEČKU
- Y DVOJZÁSUVKA 2x (2P + PE), 16 A, 250 V, IP 40, PRŮCHOZÍ, OSAZENÁ NA POVRCHU, IMITACE DŘEVA
- Y DVOJZÁSUVKA 2x (2P + PE), 16 A, 250 V, IP 40, PRŮCHOZÍ, OSAZENÁ NA POVRCHU, SE SVODIČEM T3
- Y ZÁS. 16 A, 230 V, IP 44
- Y ZÁS. 16 A, 230 V, IP 44, SE SVODIČEM T3

ULOŽENÍ KABELŮ:

- 1 V SDK PŘEDSTĚNĚ
- 2 POD OMÍTKOU
- 3 V BETON. PODLAZE V TR. MNF Ø36
- 4 V LIŠTĚ LV 40/40 NA ZADNÍ STRANĚ ČELNÍ DESKY PŘEDSED. STOLU
- 5 VE ZDVOJENÉ PODLAZE V TR. MNF
- 6 VE ZDVOJENÉ ČELNÍ DESCE LAVICE V TR. MNF , POD ZÁSUVKY
- 7 INSTALOVAT NEHOŘLAVÉ PODLOŽKY
- NAD PODHLEDEM STROPU

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V

DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S

STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLŇNÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51:

A) VNĚJŠÍ VLIVY: AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1,

B) VYUŽITÍ:BA1, BC1, BD1, BE1, BA4, BC3



STAVBA		ING. ARCH. PETR DAVÍDEK S.r.o.			
KOMENSKÉHO NÁM.2, ZASEDACÍ MÍSTNOST Č.300, 3.NP-STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉR, VZT A OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTI, VČETNĚ OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTI 2.NP					
REKTORÁT MASARYKOVI UNIVERZITY, KOMENSKÉHO NÁM. 2, 602 00 BRNO		MENDLOVO NÁM.1, 603 00 BRNO		MOBIL: 603 435 015	
MÍSTO STAVBY		e-mail: steller@archdavidex.cz			
MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO					
INVESTOR					
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING.ARCH. P.DAVÍDEK		STAV.ÚŘAD		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. V. FLORIAN		FORMÁT		
VYPRACOVAL	ING. V. FLORIAN		DATUM	05/2015	
A.3. SILNOPROUDÉ ROZVODY			STUPEŇ	DPS	
PŮDORYS 3. NP - EL. ROZVODY PRO AVT			Č.ZAKÁZKY	150501	
			MĚŘÍTKO	1:50	
OBSAH			A.3.05		