

Dodatečné informace 1
veřejná zakázka
Rekonstrukce trafostanice TS 1937

Zadavatel rozhodl na základě žádosti uchazeče o dodatečné informace o uveřejnění dodatečných informací k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy laboratoří fyzikálních technologií.

Znění dotazu:

Dobrý den, na str.2 červeně- poznámka, je popsáno trafo 160kVA v technické zprávě. Dále je v popisu a textu TZ trafo 400kVA. Je potvrzeno trafo 400 kVA, v povolovačce?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel odstranil nejasnost v Technické zprávě a rozhodl o uveřejnění opravené zprávy, která je přílohou. Správně uvedeno mělo být v obou případech 400 kVA.

V Brně 30. listopadu 2015

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek