

## PŘÍLOHA 1

## PODROBNÁ BILANCE PŘÍKONŮ ELEKTRO

[illegible]

MÍSTNOST		důl.dodávky III					důl. dodávky II					poznámka
		NAPĚTÍ	PROUD	Pi	beta	Pp	NAPĚTÍ	PROUD	Pi	beta	Pp	
		V	A	kW		kW	V	A	kW		kW	
	ZÁSUVKA						230	16	3,68	0,1	0,368	UPS
	ZÁSUVKA						230	16	3,68	0,1	0,368	UPS
	ZÁSUVKA						230	16	3,68	0,1	0,368	UPS
	ZÁSUVKA						230	16	3,68	0,1	0,368	UPS
	ZÁSUVKA	230	16	3,68	0,5	1,84						
	ZÁSUVKA	230	16	3,68	0,5	1,84						
	ZÁSUVKA	230	16	3,68	0,5	1,84						
	ZÁSUVKA	230	16	3,68	0,5	1,84						
	ZÁSUVKA	230	16	3,68	0,5	1,84						
	ZÁSUVKA	230	16	3,68	0,5	1,84						
	ZÁSUVKA	230	16	3,68	0,5	1,84						
	ZÁSUVKA	230	16	3,68	0,5	1,84						
	ZÁSUVKA	230	16	3,68	0,5	1,84						

1S105 ANGL. DVOREK	ZÁSUVKA	230	16	3,68	0,5	1,84						
	SAMOREG. TOPNÝ KABEL	230		0,1		0,1						
SOUHRN	OSVĚTLENÍ			3,2	0,9	2,88						
SOUHRN	VZDUCHOTECHNIKA+MAR	400		15	0,7	10,5						

CELKOVÉ VÝKONY		Pi kW		Pp kW
CELKEM DŮL DODÁVKY III		80,86		44,76
CELKEM DŮL. DODÁVKY II		142,9		43,90
CELKEM OKRUHY UPS		119,9		34,70



