

STAVBA



KOMENSKÉHO NÁM.2, ZASEDACÍ MÍSTNOST Č.300, 3.NP-STAVEBNÍ ÚPRAVY A
INTERIÉR, VZT A OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTI, VČETNĚ OCHLAZOVÁNÍ MÍSTNOSTÍ 2.NP

REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, KOMENSKÉHO NÁM. 2, 602 00 BRNO

MÍSTO STAVBY

MASARYKOVA UNIVERZITA, ŽEROTÍNOVO NÁM. 9, 601 77 BRNO

INVESTOR

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING.ARCH. P.DAVÍDEK		STAV.ÚŘAD	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV REK		FORMÁT	A4
VYPRACOVAL	ING. MIROSLAV REK		DATUM	05/2015
			STUPEŇ	DPS
KABELOVÁ LISTINA			Č.ZAKÁZKY	150501
			MĚŘITKO	

OBSAH

ING. ARCH. s.r.o.
PETR DAVÍDEK



MENDLOVO NÁM. 1, 603 00 BRNO
e-mail: atelier@archdavidek.cz

MOBIL 603 435 015

ČÍS. DOK.

A.8.002

KABELOVÁ LISTINA

Ozn.	Kabel	Odkud	Kam	Délka	Poznámka
3.NP + KROV					
D01	JYTY 4x1	BA-4	4.21A	4	snímač kvality vzduchu
D02	JYTY 4x1	BA-4	4.21B	14	snímač kvality vzduchu
D03	JYTY 4x1	BA-4	4.31A	4	snímač tlaku
D04	JYTY 4x1	BA-4	4.31B	14	snímač tlaku
D05	JYTY 4x1	BA-4	4.20.01	4	regulátor průtoku
D06	JYTY 4x1	BA-4	4.20.02	14	regulátor průtoku
C01	CYKY-J 3x1,5	DT3.1	Y1.5.1	4	regul. ventil chlazení FCU
C02	CYKY-J 3x1,5	DT3.1	Y1.5.2	14	regul. ventil chlazení FCU
C03	CYKY-J 3x1,5	DT3.1	Y1.5a	18	regul. ventil chlazení FCU
C04	CYKY-J 5x1,5	DT3.1	V1.5.1	4	ventilátor FCU
C05	CYKY-J 5x1,5	DT3.1	V1.5.2	14	ventilátor FCU
C06	CYKY-J 5x1,5	DT3.1	V1.5a	18	ventilátor FCU
C07	CYKY-J 3x2,5	DT3.1	1.5a	18	ohřev 1.stupeň
C08	CYKY-J 3x2,5	DT3.1	1.5a	18	ohřev 2.stupeň
C09	CYKY-O 2x1,5	BA-4	PK01	28	požární klapka - stav
C10	CYKY-O 2x1,5	BA-4	PK02	28	požární klapka - stav
WS01	Belden 9842	BA-4	DT3.1	44	BACnet
WS02	Belden 9842	DT3.1	1.02C	23	ovladač eZNS
WL01	J-Y(st)Y 1x2x0,8	DT2.1	1.02C	23	ovladač eZNS - napájení
2.NP					
D101	Belden 9842	DT2.1	1.02A	3	ovladač eZNS
D102	Belden 9842	DT2.1	1.02B	9	ovladač eZNS
C101	CYKY-J 3x1,5	DT2.1	Y1.3	15	regul. ventil chlazení FCU
C102	CYKY-J 3x1,5	DT2.1	Y1.4	6	regul. ventil chlazení FCU
C103	CYKY-J 5x1,5	DT2.1	V1.3	15	ventilátor FCU
C104	CYKY-J 5x1,5	DT2.1	V1.4	6	ventilátor FCU
C105	CYKY-J 3x1,5	DT2.1	Y1.2A	11	regul. ventil chlazení FCU
C106	CYKY-J 3x1,5	DT2.1	Y1.2B	19	regul. ventil chlazení FCU
C107	CYKY-J 5x1,5	DT2.1	V1.2A	11	ventilátor FCU
C108	CYKY-J 5x1,5	DT2.1	V1.2B	19	ventilátor FCU
WS101	Belden 9842	DT3.1	DT2.1	19	BACnet
WL101	J-Y(st)Y 1x2x0,8	DT2.1	1.02A	3	ovladač eZNS - napájení
WL102	J-Y(st)Y 1x2x0,8	DT2.1	1.02B	9	ovladač eZNS - napájení